



ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS LTDA

NIT. 892.002.644-9

FORMATO DE CALIBRACION UNIDADES DE MEDIDA

DATOS SERAFIN: IMPROTEC LTDA				TAG O SERIE: 190245				VERS. 01			
EQUIPO Nro.	PRODUCTO	POSICION	TOTAL INICIAL	TOTAL FINAL	MEDIDAS						GALONES
					5GLN	5GLN	5GLN	5GLN	% 0,5 GLN	% 0,5 GLN	
1	ACPM	1			0				-0,25%		5,5
	TECHRON	1			0				0%		5,5
	CORRIENTE	1			-7	-5	-3	-2	15%		25,5
	ACPM	2			0				20%		5,5
	TECHRON	2			0				0%		5,5
	CORRIENTE	2			-1				-12		5,5
	TECHRON	1			0				30%		5,5
	ACPM	1			0				25%		5,5
	CORRIENTE	1			-5	-3			25%		10,5
2	TECHRON	2			0				0%		5,5
	ACPM	2			5				-0,25%		5,5
	CORRIENTE	2			5				15%		5,5

FECHA: MARZO 28 DE 2020

Handwritten signature
Firma y Sello Funcionario EDS:

Handwritten signature
Firma y Sello Técnico: 19476388

Handwritten signature
N° presente 5217

Dirección: Calle 39C TV 24 Esquina AV del Llano - Villavicencio Tel: 313 893 40 54
Email: m_rosaschaves@hotmail.com - edsloscentauros@gmail.com



ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS LTDA

NIT. 892.002.644-9

FORMATO DE CALIBRACION UNIDADES DE MEDIDA

DATOS SERAFIN: IMPROTEC LTDA						TAG O SERIE: 190245		VERS. 01		FECHA: 27/04/2020					
EQUIPO Nro.	SERIAL	PRODUCTO	POSICION	TOTAL INICIAL	TOTAL FINAL	MEDIDAS						GALONES			
						5GLN	5GLN	5GLN	5GLN	5GLN	%0,5 GLN	%0,5 GLN	%0,5 GLN	%0,5 GLN	
1		ACPM	1			5	2	3	5		-0,5%			15	
		TECHRON	1			0	5	5			10%			10	
		CORRIENTE	1			-5					10%			5,5	
		ACPM	2			3	5	5			15%			13,5	
		TECHRON	2			5	5	5			-10%			15,5	
		CORRIENTE	2			-5	5	5	5		10%			20,5	
2		TECHRON	1			-2					-20%			5,5	
		ACPM	1			3	5	3			20%			11,5	
		CORRIENTE	1			5	5	5			-10%			15,5	
		TECHRON	2			-5	5	3	2		-15%			15,5	
		ACPM	2			5	5	5	5		-15%			20,5	
		CORRIENTE	2			4	-4	4			-20%			12,5	

FECHA: ABRIL 27 DE 2020

FIRMA Y SELLO FUNCIONARIO EDS:

[Signature]

FIRMA Y SELLO TECNICO:

[Signature]
19476388
presento 5217

Dirección: Calle 39C TV 24 Esquina AV del Llano - Villavicencio Tel: 313 893 40 54
Email: m_rosaschaves@hotmail.com - edsloscentauros@gmail.com



CEL SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.S.

Nit. 900.641.502-0

Soporte Técnico, Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Sistemas e Instalación de Equipos de Combustible, Obras Civiles, Estaciones de Servicio, Venta de Repuestos y Servicio Eléctrico

ORDEN DE SERVICIO

No. 0918

SEÑORES: Estacion de servicio

FECHA: Abril 27- 2020

DIRECCIÓN: Centauros

AUTORIZA:

TÉCNICO: Eapo E Tombana

DIAGNÓSTICO INICIAL

calibracion unidades de medida en equipos Wayne.

TRABAJOS REALIZADOS

Se calibraron unidades de medida de equipos Wayne de acuerdo a contrato.

HORA INICIAL

HORA FINAL

OBSERVACIONES

REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

SERIAL

Firma Técnico

C.C.

Firma Autorizada

celsas.servicios@gmail.com

ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS LTDA

NIT. 892.002.644-9

FORMATO DE CALIBRACION UNIDADES DE MEDIDA

DATOS SERAFIN: IMPROTEC LTDA						TAG O SERIE: 190245		VERS. 01		FECHA: 20/05/2020			
EQUIPO Nro.	SERIAL	PRODUCTO	POSICION	TOTAL INICIAL	TOTAL FINAL	MEDIDAS						GALONES	
						5GLN	5GLN	5GLN	5GLN	%0,5 GLN	%0,5 GLN	%0,5 GLN	%0,5 GLN
1		ACPM	1			3	5			10%			8,5
		TECHRON	1			5				-20%			5,5
		CORRIENTE	1			5				25%			5,5
		ACPM	2			5	5	5		15%			15,5
		TECHRON	2			0				-10%			5,5
		CORRIENTE	2			-7				-15%			5,5
2		TECHRON	1			5				-20%			5,5
		ACPM	1			-5	-5	5		20%			15,5
		CORRIENTE	1			5				25%			5,5
		TECHRON	2			5	4	3		-20%			12,5
		ACPM	2			5				15%			5,5
		CORRIENTE	2			-5				-20%			5,5

FECHA: MAYO 20 DE 2020


FIRMA Y SELLO FUNCIONARIO EDS:

Mano Rosa

FIRMA Y SELLO TECNICO:

Mano Rosa
1907628833-
premio 5217

Dirección: Calle 39C TV 24 Esquina AV del Llano - Villavicencio Tel: 313 893 40 54
Email: m_rosaschaves@hotmail.com - edsloscentauros@gmail.com



CEL SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.S.

Nit. 900.641.502-0

Soporte Técnico, Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Sistemas e Instalación de Equipos de Combustible, Obras Civiles, Estaciones de Servicio, Venta de Repuestos y Servicio Eléctrico

ORDEN DE SERVICIO

No. 0941

SEÑORES: Estacion de servicio.

FECHA: 20-Mayo-2020.

DIRECCIÓN: Centauros.

AUTORIZA:

TÉCNICO:

DIAGNÓSTICO INICIAL

calibracion equipos

TRABAJOS REALIZADOS

se calibraron unidades de medida de equipos Wayne de acuerdo a contrato.

HORA INICIAL

HORA FINAL

OBSERVACIONES

REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	SERIAL

Firma Autorizada

Firma Técnico

C.C.

719476288 B+

celsas.servicios@gmail.com



ESTACION DE SERVICIO LOS CENTAUROS LTDA

NIT. 892.002.644-9

FORMATO DE CALIBRACION UNIDADES DE MEDIDA

DATOS SERAFIN: IMPROTEC LTDA						TAG O SERIE: 190245				VERS. 01		FECHA: 01/06/2020			
EQUIPO Nro.	SERIAL	PRODUCTO	POSICION	TOTAL INICIAL	TOTAL FINAL	MEDIDAS								GALONES	
						5GLN	5GLN	5GLN	5GLN	5GLN	%0,5 GLN	%0,5 GLN	%0,5 GLN		
1		ACPM	1			5	5	-5	5		-10%			20	
		TECHRON	1			10	5	5	5		-15%			20	
		CORRIENTE	1			5	5	5	5		15%			20	
		ACPM	2			10	10	5	-5		10%			35	
		TECHRON	2			10	-5	5	5		-10%			20	
		CORRIENTE	2			10	5	5	5		10%			20	
2		TECHRON	1			5	-5	5			-20%			15	
		ACPM	1			5	5				25%			10	
		CORRIENTE	1			10	5	-5			-15%			20	
		TECHRON	2			10	5				-10%			15	
		ACPM	2			5	10				20%			15	
		CORRIENTE	2			5	-5	5			-20%			15	
										</					

225

FECHA: JUNIO 01 DE 2020


FIRMA Y SELLO FUNCIONARIO EDS:

Harold Rosas

FIRMA Y SELLO TECNICO:

1 Julio 1997638812
Presente a 5217

Dirección: Calle 39C TV 24 Esquina AV del Llano - Villavicencio Tel: 313 893 40 54
Email: m_rosaschaves@hotmail.com - edsloscentauros@gmail.com



CEL SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.S.

Nit. 900.641.502-0

Soporte Técnico, Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Sistemas e Instalación de Equipos de Combustible, Obras Civiles, Estaciones de Servicio, Venta de Repuestos y Servicio Eléctrico

ORDEN DE SERVICIO

No. 0939

SEÑORES: Texaco Centauros.

FECHA: 08-junio-2020

DIRECCIÓN: Calle 39C Transu 24

AUTORIZA:

TÉCNICO: Equipo E Lombardi Oscar Castro

DIAGNÓSTICO INICIAL

Verificación calibración equipos- Dispensadores wayne

TRABAJOS REALIZADOS

se verifico calibracion en equipos wayne helix en todas las mangueras. quedando todos calibrados dentro de la norma existente

HORA INICIAL

HORA FINAL

OBSERVACIONES

REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

SERIAL

Marco Rosas

Firma Autorizada

Firma Técnico

C.C.

1987638892

celsas.servicios@gmail.com