

Bandeja de entrada

Elementos enviados

Borradores 36

Elementos eliminados 13

TodoNo leídosPor Fecha

Ayer

Milton Guiovanni Que...
CÁLCULOS AIRES SUR ORIENTE
mié 10:14 p. m.
Estimado Milton Anexo archivo

Ingrid Perez Mora
Programación comisiones ago...
mié 10:49 a. m.
Ingrid buen día Anexo

Martes

Juan Antonio Castillo ...
RE: Consulta sobre estado y vi...
mar 10:14 p. ...
Estimado Juan Antonio.

Nicolas Ernesto Garzo...
Revisión presupuesto contratis...
mar 1:57 p. m.
Estimado Nicolás A

La semana pasada

Milton Guiovanni Que...
RV: Modulación edificio Junín ~...
vie 18/07
Estimado Milton Reenvío

Nicolas Ernesto Garzo...
Documentos Porce Nus Yolom...
vie 18/07
Cordial saludo Nicolás Para

Anibal Francisco Padill...
RV: Matriz de información de ...
vie 18/07
Estimado Anibal, Reenvío

RE: Consulta sobre estado y viabilidad de planta eléctrica en CAE Victoria Regia

PH

Pedro Hernando Ciendua Ochoa

Para Juan Antonio Castillo Fuentealba

CC Jessen Andres Ferreira Martinez; Diego Fernando Morillo Riascos; Jonathan David Piedrahita

mar 22/07/2025 10:14 p. m.

Responder

Responder a todos

Reenviar

Estimado Juan Antonio.

Para poder dar un concepto, sobre la viabilidad de reutilizar o NO la planta eléctrica en cuestión, inicialmente se debe contar con la siguiente información:

- Informe del anterior dueño, sobre porque prescindió de la planta eléctrica.
- Información técnica de la planta (ficha técnica, manuales de uso y mantenimiento y demás información)
- Año de fabricación
- Horas de trabajo hasta la fecha de la planta (horómetro)
- Historial de mantenimientos preventivos y correctivos
- Última fecha de puesta en servicio de la planta.
- Fecha de llegada de la planta eléctrica al CAE Victoria Regia, de la Regional Amazonas
- Ubicación de la planta actualmente, si ha estado bajo techo y protegida de la humedad o está a la intemperie.
- Listados de accesorios con los que cuenta la planta como batería, cargador de batería, cabina de insonorización, tuberías de exostos y demás elementos.
- Confirmar si llegó con transferencia automática
- Estado del tablero principal local de la planta.
- Listado de repuestos que llegaron con la planta eléctrica
- Registro fotográfico del estado actual de la planta.

Una vez se cuente con la información anteriormente citada, será posible realizar una **evaluación preliminar técnica**, que permita determinar la **viabilidad de realizar los ajustes (correctivos) para ponerla en funcionamiento**.

Para eso se debe contar con una empresa especialista en plantas eléctricas de la región que ejecute y garantice los trabajos a ejecutar sobre la planta.

Es importante aclarar que, si no se dispone del historial técnico que respalde una vida útil razonable y confiable del equipo, **no se recomendaría la inversión**