LAVADO DE TANQUES ALMACENAMIENTO DE AGUA

RAGA

COD07131

CONTROL DE PLAGAS RAGA NIT. 1003541042-2
desde el 2009 aportando servicios en salud pública.

La presente acta se expide en **cumplimiento a la resolución 738 de 2018, la ley 9ª de 1979 Ley 142 de 1994** y **Decreto 1575 de 2007** por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano (Art. 9 y 10). guía **técnica No 3 O.M.S.**

CONCEPTO FAVORABLE DSP-CQ-023-2023

Nombre o Razón Social del cliente:

FUNDACION OBRAS MISERICORDIAS CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDAA

Nit:901142353-2

Dirección: Chinauta vida los panches fca TRANQUILANDIA
Fecha del servicio: 15 de marzo de 2025
Nombre del Operario: William Alonso Ramírez González
Recomendación del Diagnóstico: N. R
Elementos de protección utilizados: Mono gafas, botas de caucho, respirador
Equipos e implementos utilizados Hidro lavadora, cepillos, entre otros.
tipo de tanque y capacidad: 9 Tanques de 1000/500 litros
Trabajo realizado: limpieza y desinfección
Desinfectante utilizado: hipoclorito al 5%, en dilución de 2 x 1000
Tiempo Exposición, contacto de solución: 30 Minutos
Disposición de residuos sólidos: (lodos) Gestor Ambiental

PROMEDIO MEDICION DE PARAMETROS

ANTES	P.H ENCONTRADO: 9.8 ppm	TEMP DEL AGUA: 21,8ºC	CLORO RESIDUAL: 1.63 mg/L
DESPUES	P.H ENCONTRADO: 8.8 ppm	TEMP DEL AGUA: 20,3ºC	CLORO RESIDUAL: 1.70 mg/L

SEIS MESES A PARTIR DE SU FECHA DE EXPEDICION

En constancia se firma la presente a los 15 días del mes de Marzo de 2025

Ing. Ana Elena Carreño
Gerente

Oficina principal Carrera 8 Nº. 6 -35 Local 118. Fusagasugá- Cundinamarca.

Email: controldeplagasin@hotmail.com