CSA PowerTechnologies
NIT: 901.183.137-3

legrand
POWER QUALITY

Calle 65A No. 93 – 91
Tel: (57-1) 437 6713 – 437 6714
Fax: (57-1) 436 2654
servicio.cliente@legrand.com.co
www.legrand.com.co

COMPROBANTE DE SERVICIO 0778

Cliente: Palacio de Justicia Ciudad: Girardot UPS [X] Marca: Legrand Fecha 14 03 24
Sucursal: Girardot Cód. ____ Regulador [ ] Modelo: Keor T Mmto Preventivo [ ] Traslado [ ]
Oficina [ ] Cajero [ ] Admin. [ ] Otro: [ ] ____ Baterias [ ] Capacidad: 30K Mmto Correctivo [ ] Revisión [ ]
Encargado: ____ Técnico: Nicolas Redes [ ] Activo No. ____ Instalación [X] Ac/ñamiento [ ]
Contrato [ ] Orden de Servicio [ ] Garantía [ ] Otro: ____ Serie: 2307P14450003 Desinstalación [ ] Visita Fallida [ ]

Acometida de Entrada.

VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N/T:	0		
Corriente por Fase	4	4	4
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	2
Estado Gral (visual)	B: Y	R	M

Observaciones: ____

Baterías.

Cant. Bat. por Banco: 60 Nº Bancos: 1 V. x Bat: 12
Marca: Fully Referencia: 12V 12A
Cte. Carga a Bat: 1,2 ADC Voltaje Banco en Flot.: 840 VDC
Baterias: ____ Internas: [X] Externas: [ ]
Fecha de Fabricación ____ / ____ / ____
Obs: ____
Instaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____
Desinstaladas: Cantidad ____ Marca ____ Ref ____

Nombre de Quien Recibe o Retira las Baterias

Acometida de Salida.

VAC por Fase	120	120	120
Voltaje N/T:	0		
Corriente por Fase	0	0	0
Corriente Neutro:	0		
Corriente Tierra:	0	Calibre:	2
Cantidad de Circuitos:	0		
Estado Gral (visual)	B: X	R	M

Observaciones: ____

Periféricos.

Barraje N / t: OK
Llave Conmutable Si [ ] No [X] ___ x ___ A
Breaker In: Si [X] No [ ] 3 x 125A
Breaker Out: Si [X] No [ ] 3 x 100A
Planta E.E: Si [ ] No [ ] Potencia: ___ kW
Temp. Ambiente: 20 °C - HR: 0 %
Obs: ____

Actividades Realizadas.

Se realiza instalacion UPS 30KVA se realiza conexion trasformador entrada y salida, se conectan e instalan Baterias
UPS funcionando Correctamente

Pruebas.

Transferencia By-pass	S: /	N
Distancias mínimas de refrigeración y Mlto.	S: /	N
Sist. ventilación Operativo	S: /	N
UPS soportando la Carga	S: /	N
Autonomía con Carga	S: /	N
Normalización del Eq.	S: /	N

Pendientes de Ejecución Si [ ] No [ ]

DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DEL CLIENTE

Tiempo de Ejecución del Servicio.

Hora de Llegada: ____
Hora de Salida: ____
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

COMENTARIOS.

Calificación del Servicio.

Califique nuestro servicio de 1 a 5 teniendo en cuenta:
1 = Malo 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente 5 = Optimo

Puntualidad [ ] Asistencia Técnica [ ]
Presentación Personal [ ] Atención al Usuario [ ]
Observaciones: ____

DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

TÉCNICO: Nicolas Vega
NOMBRE Y CC DEL ENCARGADO: ____
FIRMA Y SELLO ____

La firma relacionada significa aceptación de lo expuesto en este documento

Powered by CamScanner