



ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009



SGS COLOMBIA S.A.S.

C&P-F490101

ORDEN No. 4200-40213

CERTIFICADO No. CRS21499

ORDEN CERT. No. NB-CERT230701056-05

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Johnson Controls Colombia Ltda.

Calle 25D No. 102- 12, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Certifica que el producto identificado como Acondicionadores de aire con capacidad de enfriamiento hasta 10540 vatios, importados y/o fabricados y comercializados en Colombia por Johnson Controls Colombia Ltda., con referencias relacionadas en las siguientes páginas del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 de Ministerio de Minas y Energía - Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ, con fines de Uso Racional de Energía aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y gas combustible, para su comercialización y uso en Colombia.

Artículo 6.3. REQUISITOS DE LA ETIQUETA

Artículo 7. ACONDICIONADORES DE AIRE CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO HASTA 10540 VATIOS

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del proceso productivo del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 4 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:

SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramirez

SGS Colombia S.A.S.

Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3

Bogotá D.C., Colombia

Fecha de Emisión: 2023-07-28

Fecha de Vencimiento: 2024-07-28

Versión 2; 2023-08-09

Página 1 de 2



This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to: sgs.certification@sgs.com, via phone No. (+57) 601009232 and its validity can be checked at <https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products>.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions.htm>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

C&P-C-06-09 V.4 febrero 2023





ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009



SGS COLOMBIA S.A.S.

C&P-F490101

ORDEN No. 4200-40213

CERTIFICADO No. CRS21499

ORDEN CERT. No. NB-CERT230701056-05

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Johnson Controls Colombia Ltda.

Calle 25D No. 102- 12, Bogotá, Cundinamarca, Colombia

Acondicionadores de aire con capacidad de enfriamiento hasta 10540 vatios

Fabricadas por

AUX AIR CONDITIONER CO., LTD.

1166 North Mingguang Road, Jiangshan, Yinzhou, Ningbo, 315191, Zhejiang, China

MODELO	UNIDAD INTERNA	UNIDAD EXTERNA	TIPO DE TECNOLOGÍA	CONSUMO DE ENERGÍA (kWh/mes)	E.E.R. DECLARADO (Wt/We)	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	ESTÁNDAR DE ENSAYO	MARCA
YHJE12ZJMEX GORY	YHJE12XJM EXG-RY	YHJE12YJM EXGO-Y	Mini Split Pared INVERTER	142	3,26	C	ISO 5151:2017	YORK

Energía 

Consumo de energía (132 h/mes) **142,0 kWh/mes**

Eficiencia energética **3,26 Wt/We**

El consumo de energía dependerá del lugar de instalación, modo de uso y mantenimiento del equipo

Acondicionador de Aire

Marca **YORK**

Modelo **YHJE12ZJMEXGORY**

Compare este equipo con otros de similares características

Menor consumo

A B C D E Mayor consumo

Este equipo **C**

Tipo: Mini Split Pared

Capacidad de enfriamiento: 3600 vatios

T. ambiente de operación adecuada: de -7 a 48 °C

Filtros: dos (2)

No usar más de un equipo por recinto

No retirar esta etiqueta hasta que se venda el equipo al consumidor final


FIN DEL DOCUMENTO

Fecha de Emisión: 2023-07-28

Fecha de Vencimiento: 2024-07-28

Versión 2; 2023-08-09

Página 2 de 2



This document cancels and supersedes the last version of this certificate number issued by SGS Colombia S.A.S.

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to: sgs.certificacion@sgs.com, via phone No. (+57) 601609282 and its validity can be checked at <https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products>.

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <http://www.sgs.com/terms-and-conditions.htm>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful, and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

C&P-C-06-09 V.4 febrero 2023



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No./Certificate No.: 4394481.06COC

Número de informe/Report No.: 4385547.55V1.0

Fecha de la última revisión/Last revision date: 2022-09-21

Fecha de emisión Inicial/Issue date: 2022-09-21

Fecha de caducidad/Expiry date: 2025-09-21

Fecha de próxima vigilancia /Next surveillance date: 2023-09-21

Titular del certificado/Certificate Holder

Nombre/Name: Frio Costa S.A.

Dirección/Address: Carrera 9 No. 26 - 20, Montería, Córdoba, Colombia

Fabricante/Manufacturer

Nombre/Name: TCL Air conditioner (Zhong Shan) Co., Ltd.

Dirección/Address: No.59.Nantou Road West, Nantou Town Zhongshan City, Guangdong P.R. China

Planta de fabricación/ Manufacturing Plant

Nombre/Name: TCL Air conditioner (Zhong Shan) Co., Ltd.

Dirección/Address: No.59.Nantou Road West, Nantou Town Zhongshan City, Guangdong P.R. China

Este certificado de conformidad se basa en los resultados de una muestra del producto mencionado a continuación y es para verificar que la muestra evaluada cumplió con los requisitos mencionados a continuación, pero esto no implica la evaluación de otros productos con el mismo diseño que los evaluados. Además, esto no permite el uso de ninguna marca de conformidad de DEKRA.

This certificate of conformity is based on the results of a sample of the below-mentioned product and is to verify that the evaluated sample had complied with the below-mentioned requirements, but this does not imply assessment of other products with same design to the evaluated item. In addition, this does not permit the use of any conformity marks of DEKRA.

Producto/Product: Split air conditioner

Marca /Trademark: YORK

Identificación del producto evaluado/ Identification of the product evaluated:

Tipo/ Type: YHJE18ZJ6DTJORX

No. De serie /Serial number: Indoor:

Sample 1: Z2U2010200M210700058; Sample 2: Z2U2010200M210700057

Sample 3: Z2U2010200M210700051

Outdoor:

Sample 1: Z2U2010300M210700072; Sample 2: Z2U2010300M210700077

Sample 3: Z2U2010300M210700073

Capacidad/Capacity: 5275W

Clase de eficiencia energética /Energy efficiency class: C


Procedimiento de pruebas /Test procedure: (Colombia)Regulation NO. RESOLUCION-41012-de-2015-RETIQ, RESOLUCION-40247-de-2020-RETIQ, RESOLUCION-40099-de-2021-RETIQ, RESOLUCION-40420-de-2021-RETIQ

Norma aplicada /Applied Standard: ISO 5151:2017

Observación / Remarks:

Este certificado está sujeto al esquema 5 de ISO/IEC 17067:2013. / This certificate is subjected to scheme 5 of ISO/IEC 17067:2013.

DEKRA Certification B.V.



B.T.M Holtus
Managing Director

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed



Nelson Coelho
Certification Manager



DEKRA Certification B.V. Av. Gerônimo de Camargo, 2000 – Ressaca - Atibaia / SP - CEP 12944-000 - Brasil
Tel.: +55 11 4418-7268 Webpage: <https://dekra.com.br/PTC/>

DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, The Netherlands
T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 - www.dekra-certification.com - Company registration 09085396

ANEXO AL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Historial De Certificación/Certification History:

Fecha/Date	Contenido/Content	Certificado No./Certificate No.
2022-09-21	Emisión inicial/Initial issuance	4394481.06COC

AHORRO DE ENERGÍA / ENERGY SAVING:

Categoría de producto /Product Category	Consumo de energía(132/mes) /Energy consumption(132/month):	Eficiencia energética /Energy efficiency:
Air Conditioner/Acondicionadores de aire	210	3.32

Tipo Refrigerante/Carga (gramos)/ Refrigerant Type/Charge (grams)	Capacidad de enfriamiento(KW) /Cooling capacity(KW)	Clase De Eficiencia Energética /Energy Efficiency Class
R410a/860 g	5.275	C

FOTO DE ETIQUETA / PHOTO OF LABEL:

Energía

Consumo de energía (132 h/mes) **210 kWh/mes**

Eficiencia energética **3,32 w_t/w_e**

El consumo de energía dependerá del lugar de instalación, modo de uso y mantenimiento del equipo

Acondicionador de Aire

Marca **YORK**

Modelo **YHJE18ZJ6DTJORX**

Compare este equipo con otros de similares características

Menor consumo

A B C D E

Mayor consumo

Tipo:
Mini Split Pared

Capacidad de enfriamiento:
5275 vatios (18000 BTU/h)

T. ambiente de operación adecuada:
De 14 a 42 °C

Filtros:
dos (2)

Este equipo

C

No retirar esta etiqueta hasta que se venda el equipo al consumidor final

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No./Certificate No.: 4394481.08COC

Número de informe/Report No.: 4385547.57V1.0

Fecha de la última revisión/Last revision date: 2022-09-21

Fecha de emisión Inicial/Issue date: 2022-09-21

Fecha de caducidad/Expiry date: 2025-09-21

Fecha de próxima vigilancia /Next surveillance date: 2023-09-21

Titular del certificado/Certificate Holder

Nombre/Name: Frio Costa S.A.

Dirección/Address: Carrera 9 No. 26 - 20, Montería, Córdoba, Colombia

Fabricante/Manufacturer

Nombre/Name: TCL Air conditioner (Zhong Shan) Co., Ltd.

Dirección/Address: No.59.Nantou Road West, Nantou Town Zhongshan City, Guangdong P.R. China

Planta de fabricación/ Manufacturing Plant

Nombre/Name: TCL Air conditioner (Zhong Shan) Co., Ltd.

Dirección/Address: No.59.Nantou Road West, Nantou Town Zhongshan City, Guangdong P.R. China

Este certificado de conformidad se basa en los resultados de una muestra del producto mencionado a continuación y es para verificar que la muestra evaluada cumplió con los requisitos mencionados a continuación, pero esto no implica la evaluación de otros productos con el mismo diseño que los evaluados. Además, esto no permite el uso de ninguna marca de conformidad de DEKRA.

This certificate of conformity is based on the results of a sample of the below-mentioned product and is to verify that the evaluated sample had complied with the below-mentioned requirements, but this does not imply assessment of other products with same design to the evaluated item. In addition, this does not permit the use of any conformity marks of DEKRA.

Producto/Product: Split air conditioner

Marca /Trademark: YORK

Identificación del producto evaluado/ Identification of the product evaluated:

Tipo/ Type: YHJE24ZJ6DTJORX

No. De serie /Serial number: Indoor:

Sample 1: 11671WKA00ZKA0300001; Sample 2: 11671WKA00ZKA0300002

Sample 3: 11671WKA00ZKA0300003

Outdoor:

Sample 1: A519600000M200601560; Sample 2: A519600000M200601561

Sample 3: A519600000M200601562

Capacidad/Capacity

7034W

Clase de eficiencia energética

C

/Energy efficiency class:

Procedimiento de pruebas /Test

procedure:

(Colombia)Regulation NO. RESOLUCION-41012-de-2015-RETIQ, RESOLUCION-40247-de-2020-RETIQ, RESOLUCION-40099-de-2021-RETIQ, RESOLUCION-40420-de-2021-RETIQ

Norma aplicada /Applied


Standard:

ISO 5151:2017

Observación / Remarks:

Este certificado está sujeto al esquema 5 de ISO/IEC 17067:2013. / This certificate is subjected to scheme 5 of ISO/IEC 17067:2013.


DEKRA Certification B.V.



B.T.M Holtus

Managing Director

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed



Nelson Coelho

Certification Manager

DEKRA Certification B.V. Av. Gerônimo de Camargo, 2000 – Ressaca - Atibaia / SP - CEP 12944-000 - Brasil

Tel.: +55 11 4418-7268 Webpage: <https://dekra.com.br/PTC/>

DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, The Netherlands

T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 - www.dekra-certification.com - Company registration 09085396



ANEXO AL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Historial De Certificación/Certification History:

Fecha/Date	Contenido/Content	Certificado No./Certificate No.
2022-09-21	Emisión inicial/Initial issuance	4394481.08COC

AHORRO DE ENERGÍA / ENERGY SAVING:

Categoría de producto /Product Category	Consumo de energía(132/mes) /Energy consumption(132/month):	Eficiencia energética /Energy efficiency:
Air Conditioner/Acondicionadores de aire	280	3.32

Tipo Refrigerante/Carga (gramos)/ Refrigerant Type/Charge (grams)	Capacidad de enfriamiento(KW) /Cooling capacity(KW)	Clase De Eficiencia Energética /Energy Efficiency Class
R410a/1150 g	7.034	C

FOTO DE ETIQUETA / PHOTO OF LABEL:

Energía



Consumo de energía (132 h/mes)

280 kWh/mes

Eficiencia energética

3,32 w_t/w_e

El consumo de energía dependerá del lugar de instalación, modo de uso y mantenimiento del equipo

Acondicionador de Aire

Marca

YORK

Modelo

YHJE24ZJ6DTJORX

Compare este equipo con otros de similares características

Menor consumo

Este equipo

C

Mayor consumo

Tipo:
Mini Split Pared

Capacidad de enfriamiento:
7034 vatios (24000 BTU/h)

T. ambiente de operación adecuada:
De 14 a 42 °C

Filtros:
dos (2)

No retirar esta etiqueta hasta que se venda el equipo al consumidor final