DISICO S.A. INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

FRIOCOSTA
Asesoría integral en confort

COMPROBANTE DE SERVICIO



FECHA	11/7/2024	**CIUDAD**	**Granada**
SECCIONAL	**META**		
SERVICIO	**INSTALACIÓN** **X** **DESINTALACIÓN** **MANTENIMIENTO**		

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**		
Instalación de evaporadora, condensadora, tuberia de cobre cable de fuerza y comunicación, braker, bomba de condensado, recubrimiento con cinta de vinilo y rubatex, pruebas de funcionalidad.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	2	Metros
	MARCA	Minisplit marca York Inverter.	
	BTU	12000 18000 X 24000	
	SERIE CONDENSADORA		
	SERIE MANEJADORA		

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO	20	Minutos			INDICADOR MANOMETRO	150			PSI
SOLDADURA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	**Bien**			N/A
AISLAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	**Bien**			N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	**Bien**	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO CONDENSADORA	**Bien**			N/A

TECNICO	Diego Avila
FIRMA	

ENCARGADO	Alejandro Garzón
FIRMA CONFORMIDAD	

 SPLIT TYPE AIR CONDITIONER Model: Indoor YHJE18ZJ6DTJORX; Outdoor YHJE18XJ6DTJ-RX; YHJE18YJ6DTJO-X Cooling Capacity 18000(4094~18425)Btu/h Current 7.6(1.3~13.0)A Rated Current (IEC/EN60335) 13.0A Power Input 1589(300~2300)W Rated Power Input (IEC/EN60335) 2300W Indoor Air Volume 950m³/h Max.Pressure Discharge 4.5MPa; Suction 1.9MPa Noise Indoor 43dB(A); Outdoor 55dB(A) Weight Indoor 10kg; Outdoor 31kg Rated Voltage 208-230V~ Rated Frequency 60Hz Refrigerant/Charge R410A/0.860kg Outdoor Unit Water Proof Protection IPX4 Serial number:000002957230100227 Johnson Controls	 YORK SPLIT TYPE AIR CONDITIONER Model: Indoor YHJE18ZJ6DTJORX; Outdoor YHJE18XJ6DTJ-RX; YHJE18YJ6DTJO-X Cooling Capacity 18000(4094~18425)Btu/h Current 7.6(1.3~13.0)A Rated Current (IEC/EN60335) 13.0A Power Input 1589(300~2300)W Rated Power Input (IEC/EN60335) 2300W Indoor Air Volume 950m³/h Max.Pressure Discharge 4.5MPa; Suction 1.9MPa Noise Indoor 43dB(A); Outdoor 55dB(A) Weight Indoor 10kg; Outdoor 31kg Rated Voltage 208-230V~ Rated Frequency 60Hz Refrigerant/Charge R410A/0.860kg Outdoor Unit Water Proof Protection IPX4 Serial number: 000001225230300169 Johnson Controls	
IMAGEN 1. Granada	IMAGEN 2. Granada	IMAGEN 3. Granada
		
IMAGEN 4. Granada		

DISICO S.A. INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

FRIOCOSTA Asesoría integral en confort

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	18/03/2024	**CIUDAD**	**Granada**
SECCIONAL	**Villavicencio**		
SERVICIO	**INSTALACIÓN** ■	**DESINTALACIÓN** ☐	**MANTENIMIENTO** ☐

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**			
Se realiza instalaci´n de aire acondicionado de 18.000 BTU. Prueba de funcionamiento OK	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	1	Metros	
	MARCA	YORK		
	BTU	12000 ☐	18000 ■	24000 ☐
	SERIE CONDENSADORA	2957230100227		
	SERIE MANEJADORA	1225230300169		

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO	30	Minutos		INDICADOR MANOMETRO		-30	PSI		
SOLDADURA	X	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	X	Regular	Mal	N/A
AISLAMIENTO	X	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	X	Regular	Mal	N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	X	Regular	Mal	N/A	FUNCIONAMIENTO CONDENSADORA	X	Regular	Mal	N/A

TECNICO	Diego Avila
FIRMA	

ENCARGADO	
FIRMA CONFORMIDAD	