DISICO S.A. INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

FRIOCOSTA Asesoría integral en confort

COMPROBANTE DE SERVICIO


FECHA	21/8/2024	**CIUDAD**	**SANTA ROSA DE CABAL**
SECCIONAL	**PEREIRA**		
SERVICIO	**INSTALACIÓN** X	**DESINTALACIÓN**	**MANTENIMIENTO**

ACTIVIDADES REALIZADAS	**EQUIPO**		
Instalación del equipo, base, tubería, drenaje, refrigerante, cableado fuerza y cableado control.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	15	Metros
	MARCA	Marca York Inverter.	
	BTU	12000	18000 X 24000
	SERIE CONDENSADORA	000002225230300148	
	SERIE MANEJADORA	000001957230100250	

INSTALACION E INSPECCION										
TIEMPO VACIO				Minutos		INDICADOR MANOMETRO				PSI
SOLDADURA	**Bien**	Regular	Mal	N/A		DESAGUE	**Bien**			N/A
AISLAMIENTO	**Bien**	Regular	Mal	N/A		SIN FUGAS	**Bien**			N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	**Bien**	Regular	Mal	N/A		FUNCIONAMIENTO CONDENSADORA	**Bien**			N/A

TECNICO	David Cardona
FIRMA	

ENCARGADO	
FIRMA CONFORMIDAD	



SPLIT TYPE AIR CONDITIONER

Model		
	Indoor	YHJE18XJ6DTJ-RX
	Outdoor	YHJE18YJ6DTJO-X

	Cooling
Capacity	18000(4094~18425)Btu/h
Current	7.6(1.3~13.0)A
Rated Current (IEC/EN60335)	13.0A
Power Input	1589(300~2300)W
Rated Power Input (IEC/EN60335)	2300W
Indoor Air Volume	950m³/h


Max.Pressure	Discharge	4.5MPa
	Suction	1.9MPa
Noise	Indoor	43dB(A)
	Outdoor	55dB(A)
Weight	Indoor	10kg
	Outdoor	31kg

Rated Voltage	208-230V~
Rated Frequency	60Hz
Refrigerant/Charge	R410A/0.860kg
Outdoor Unit Water Proof Protection	IPX4

Serial number:000002225230300148

Johnson Controls

IMAGEN 1. Santa Rosa de Cabal



YORK

SPLIT TYPE AIR CONDITIONER

Model		
	Indoor	YHJE18XJ6DTJ-RX
	Outdoor	YHJE18YJ6DTJO-X

	Cooling
Capacity	18000(4094~18425)Btu/h
Current	7.6(1.3~13.0)A
Rated Current (IEC/EN60335)	13.0A
Power Input	1589(300~2300)W
Rated Power Input (IEC/EN60335)	2300W
Indoor Air Volume	950m³/h

Max.Pressure	Discharge	4.5MPa
	Suction	1.9MPa
Noise	Indoor	43dB(A)
	Outdoor	55dB(A)
Weight	Indoor	10kg
	Outdoor	31kg

Rated Voltage	208-230V~
Rated Frequency	60Hz
Refrigerant/Charge	R410A/0.860kg
Outdoor Unit Water Proof Protection	IPX4

Serial number:000001957230100250

Johnson Controls

IMAGEN 2. Santa Rosa de Cabal



IMAGEN 3. Santa Rosa de Cabal




IMAGEN 4. Santa Rosa de Cabal

DISICO S.A.
INGENIERIA

CARRERA 25 No. 24A – 49 PBX 368 6100 – 368 7334 FAX: 269 2679
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CONTRATO 205 DE 2023
CONSEJO SUPERIOR DE A JUDICATURA

SERGEMAQ

COMPROBANTE DE SERVICIO

FECHA	21 AGO -24	CIUDAD	SANTA ROSA CABAL
SECCIONAL	SANTA ROSA DE CABAL		
SERVICIO	■ INSTALACIÓN	☐ DESINTALACIÓN	☐ MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES REALIZADAS	EQUIPO	
INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA YORK. DE 18.000 BTU. EQUIPO QUEDA OPERANDO OK.	DISTANCIA ENTRE LA CONDENSADORA Y EL AA	7.00 Metros
	MARCA	YORK
	BTU	☐ 12000 ☒ 18000 ☐ 24000
	SERIE CONDENSADORA	00000 222523030D 148
	SERIE MANEJADORA	0000019 S7 23D 100 250

INSTALACION E INSPECCION									
TIEMPO VACIO			Minutos	INDICADOR MANOMETRO					PSI
SOLDADURA	Bien	Regular	Mal	N/A	DESAGUE	Bien	Regular	Mal	N/A
AISLAMIENTO	Bien	Regular	Mal	N/A	SIN FUGAS	Bien	Regular	Mal	N/A
FUNCIONAMIENTO MANEJADORA	Bien	Regular	Mal	N/A	CONDENSADORA	Bien	Regular	Mal	N/A

TECNICO	DAVID CARDONA	ENCARGADO	WILLIAM KLEIN
FIRMA		FIRMA CONFORMIDAD	

Powered by CamScanner