## Detalles de mensaje

| | |
|---|---|
| **Referencia interna:** | MiC-0016-DRNR-2025 |
| **Descripción del proceso** | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUARTO FRIO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS - MEDICINA LEGAL CUCUTA |
| **De:** | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES |
| **Usuario:** | Luz Stella Toloza Vera |
| **Fecha:** | 30/07/2025 3:24:52 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Para:** | PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S; |
| **Referencia del mensaje** | CO1.MSG.8250137 |
| **Tipo de mensaje:** | General |
| **Asunto:** | RE: Solicitud de Prorroga del contrato |

## Texto de mensaje

Buenas tardes, señores PROYECTOS Y SERVICIOS.

Se confirma el recibido de la documentaciòn.

7/30/2025 1:57:18 PM PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S

> Buenas tardes, Sres. Medicina Legal.
>
> Por medio de la presente solicitamos una prórroga al contrato por 20 días calendario contados a partir de la fecha prevista de finali zación debido a la siguiente situación.
>
> Una vez intervenido el sistema de refrigeración con los protocolos y medidas pertinentes, se evidencia un agarrotamiento del compr esor, es decir, el mismo se encuentra bloqueado mecánicamente debido al funcionamiento en seco del mismo, por lo que resulta im posible dar solución a esa condición en el periodo de tiempo restante del contrato.
>
> Descripción técnica del componente y falla:
>
> **MARCA:** DANFOSS **MODELO**: MTX36JG3AVE 200-230V 60 HZ **ACEITE:** P.O.E 175 PZ REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-507 **SERI AL:** JK1008084497 **FALLA:** Agarrotamiento y bloqueo mecánico
>
> Agradecemos su amable atención y quedamos muy atentos a su respuesta.
>
> Cordialmente.