Diseños y Patologías S.A.S
Ingenieros consultores

Tunja, 13 de diciembre de 2024

Señores
E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja
La Ciudad

Ref. Verificación Peso Equipos

Cordial saludo,

Una vez realizada la verificación del peso y localización de los diferentes equipos de ventilación, y de acuerdo con el análisis realizado al reforzamiento estructural efectuado por la E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja a la edificación existente, se puede concluir que la losa del nivel 5 cuenta con la capacidad requerida para el soporte de los equipos, como lo muestra el plano de localización.




Imagen 1, Ubicación Equipos de Ventilación

Atentamente,

JORGE EDUARDO ARBELÁEZ ROJAS
Ingeniero Civil, UNal Sede Medellín
Especialista en Patología de la Construcción, USTA
MBA con énfasis en HSEQ, Universidad del Mar-Chile
Gerente Técnico.