



	FUERZA AEREA COLOMBIANA						Código	GA-JELOG-FR-114			
	FORMATO ACTA CAMBIO DE ESPECIFICACIONES						Versión	2			
							Vigencia	12/06/2019			
CONTRATO No.		001-00-A-COFAC-DIFRA-2020									
OBJETO DEL CONTRATO		"ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPOS DE LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ UBICADA EN SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA FASE II"									
CONTRATISTA		INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S. D.G.E.A									
INTERVENTOR		NO APLICA									
SUPERVISOR		ST.RODRIGUEZ GOMEZ JONATHAN									
<p>En Cali; a los 25 (veinticinco) días del mes de septiembre de 2020 se reunieron el(la) señor(a) Floralba Maca, Representante legal del contratista y el(la) señor(a) ST.Rodriguez Gomez Jonathan, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA, en su calidad de supervisor, con el fin de acordar el cambio de especificaciones en el (los) ítem(s) detallados a continuación:</p>											
A. ESPECIFICACIÓN INICIAL FRENTE A CAMBIO PROPUESTO											
ESPECIFICACIÓN INICIAL						CAMBIO PROPUESTO					
Ítem	Descripción	Und	Cant	Vr. Unit	Vr. Parcial	Descripción	Und	Cant	Vr. Unit	Vr. Parcial	
6.2.1	ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA QMAX= 2300LPM	un	4	\$ 11.524.473,00	\$ 46.097.892,00	BOMBA CENTRIFUGA, POTENCIA 20 hp	un	2	\$ 21.950.000,00	\$ 43.900.000,00	
					\$ -					\$ -	
				\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	
Valor estimado total					\$ 46.097.892	Valor estimado total					\$ 43.900.000
Nota: En el caso de obras no previstas se deben anexar los análisis de precios unitarios.											
B. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS											
BOMBA CENTRIFUGA, POTENCIA 20 hp. Suministro, instalación y prueba de funcionamiento de (02) dos electrobombas centrífugas de alto caudal 20HP, instaladas sobre base metálica anclada al poyo y con soporte antivibración.											
C. CAUSALES DEL CAMBIO DE ESPECIFICACIONES											
Mayor eficiencia, mayor durabilidad y menor costo de mantenimiento.											
D. SOPORTES DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES											
(Anexos 3 folios) Descripción del sistema y ficha técnica											
Solicitante		No. De Oficio		Fecha		Radicado FAC					
INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R		EMACAL 008		25/09/2020							
E. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA											
ELABORÓ:  Ingenieros constructores F&R S.A.S. Floralba Maca Representante legal Firma y posfirma					APROBÓ:  ST. Rodriguez Gomez Jonathan Supervisor contrato Firma y posfirma						