

	FUERZA AEREA COLOMBIANA						Código	GA-JELOG-FR-114			
	FORMATO ACTA CAMBIO DE ESPECIFICACIONES						Versión	2			
							Vigencia	12/06/2019			
CONTRATO No.		001-00-A-COFAC-DIFRA-2020									
OBJETO DEL CONTRATO		"ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPOS DE LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ UBICADA EN SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA FASE II"									
CONTRATISTA		INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R S.A.S. D.G.E.A									
INTERVENTOR		NO APLICA									
SUPERVISOR		ST.RODRIGUEZ GOMEZ JONATHAN									
<p>En Cali; a los 30 (treinta) días del mes de julio de 2020 se reunieron el(la) señor(a) Floralba Maca, Representante legal del contratista y el(la) señor(a) ST.Rodriguez Gomez Jonathan, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA, en su calidad de supervisor, con el fin de acordar el cambio de especificaciones en el (los) item(s) detallados a continuación:</p>											
A. ESPECIFICACIÓN INICIAL FRENTE A CAMBIO PROPUESTO											
ESPECIFICACIÓN INICIAL						CAMBIO PROPUESTO					
Ítem	Descripción	Und	Cant	Vr. Unit	Vr. Parcial	Descripción	Und	Cant	Vr. Unit	Vr. Parcial	
6.2.6	TRAMPA DE CABELLO EN PLÁSTICO ABS DE Ø 4"	un	4	\$ 3.200.131	\$ 12.800.524	TRAMPA DE CABELLO EN ACERO INOXIDABLE DE 10" CON CONEXIONES BRIDADAS DE ENTRADA 8" Y SALIDA 6" + FILTRO MALLA	un	2	\$ 5.736.755	\$ 11.473.509	
					\$ -					\$ -	
				\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -				\$ -	\$ -	
Valor estimado total					\$ 12.800.524	Valor estimado total					\$ 11.473.509
Nota: En el caso de obras no previstas se deben anexar los análisis de precios unitarios.											
B. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS											
TRAMPA DE CABELLOS: Instalar dos (2) unidades de trampa de cabellos fabricadas (tanto la trampa como la rejilla filtro), en acero inoxidable, de 10" de diámetro x 30" de altura, con conexiones bridadas de 8" y 6".											
C. CAUSALES DEL CAMBIO DE ESPECIFICACIONES											
Mayor eficiencia, mayor durabilidad y menor costo de mantenimiento.											
D. SOPORTES DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES											
(Anexos 3 folios) Descripción del sistema y ficha técnica											
Solicitante		No. De Oficio		Fecha		Radicado FAC					
INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R		EMACAL 007		29/07/2020							
E. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA											
ELABORÓ:  Ingenieros constructores F&R S.A.S. Floralba Maca Representante legal Firma y posfirma					APROBÓ:  ST. Rodriguez Gomez Jonathan Supervisor contrato Firma y posfirma						