Bogotá, enero 20 del 2025

Señor
VICTOR TIQUE
Director encargado Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres
Supervisor Contrato del Servicio de alimentos
Ciudad

REF: PLAN DE MEJORA DE VISITA DE SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA

Cordial saludo.

A continuación, presento el Plan de Mejora ante los hallazgos evidenciados por los funcionarios de la Secretaría de Salud de Bogotá. Visita efectuada el 17 de enero del 2025

HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS Y/O EJECUTADAS	RESPONSABLE:	FECHA DE EJECUCION
1.1 Falta rejilla en sifón piso área marmita costado izquierdo.	Servinutrir se compromete a realizar la colocación de la rejilla faltante	Servinutrir S.A.S	Enero 31/2025
1.2 Hay baldosas rotas en piso acceso área de bodega con deterioro de pintura/piso bajo nevera con signos de suciedad/emboquillado piso bodega en mal estado/pintura en mal estado en divisiones muros en área de procesos/hay baldosas rotas y/o fisuradas en muros división área de procesos - cocina	Servinutrir se compromete a realizar el cambio de las baldosas, pintura de paredes y fisuras encontradas en muros. El piso Servinutrir no lo interviene ya que este tema fue expuesto ante la coordinación de mantenimiento de la Cárcel Distrital en el mes de noviembre y estamos atentos a la instrucción de Mantenimiento de la Cárcel Distrital.	Servinutrir S.A.S Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia (Mantenimientos de Pisos)	Enero 31/2025
1.3 Tuberías elevadas con signos de grasa/falta mejorar ventilación en área de proceso/luminaria al ingreso por cocina fría con signos de suciedad y/o manchada	Dentro de los cronogramas de mantenimiento y según frecuencia estipulada en el contrato, se realizará el lavado de techos, paredes y partes altas en el mes de marzo/2025, se realizará la pintura de iluminaria manchada	Servinutrir S.A.S	Marzo 5/2025
1.4 lavamanos de accionamiento no manual en área de proceso fuera de servicio/se evidencia goteo de agua en tubo elevado área planchas/tubo de agua roto y con tapón de madera área marmitas	Servinutrir se compromete a realizar el mantenimiento de lavamanos y goteos presentes en el servicio de alimentos	Servinutrir S.A.S	Enero 31/2025
2.1 Nevera bodega con signos de suciedad/cambro área de dietas con signos de suciedad/parte posterior nevera con signos de suciedad/nevera carnes con signos	Servinutrir se compromete a realizar los ajustes de limpieza y desinfección a los equipos en mención con acta de verificación de las labores de L&D	Servinutrir S.A.S	Enero 27/2025

de suciedad en parte interna/tapa nevera carnes con borde izquierdo roto/estibar cava de congelación.			
3.1 No presenta protocolos para el manejo y seguimiento de eventos de salud de tipo preventivo y/o correctivo para los manipuladores ajustado a las necesidades del establecimiento.	Servinutrir a través de la coordinación de SST, se compromete a presentar el protocolo para el manejo y seguimiento de eventos de salud de tipo preventivo y/o correctivo según las necesidades del establecimiento.	Servinutrir S.A.S	Enero 28/2025
3.3 Se evidencia dotación de color oscuro por parte del manipulador.	Servinutrir dio cumplimiento con el color estipulado por la entidad (Cárcel Distrital), quedamos a la espera de una respuesta al cambio de color del uniforme.	Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	N.A
3.4 No aplican conceptos manejados en plan continuo de capacitación frente a condiciones locativas, equipos y utensilios, practicas higiénicas, limpieza y desinfección.	El Plan de Capacitación continua será ajustado con una sesión especifica del tema solicitado (Manejo de condiciones locativas, equipos y utensilios)	Servinutrir S.A.S	Enero 27/2025
5.1 Se evidencia goteo elevado área de planchas	Servinutrir se compromete a realizar el arreglo del goteo elevado en área de planchas	Servinutrir S.A.S	Enero 31/20225
5.2 Se evidencia emposamiento en área del establecimiento en pisos 7 se evidencia tapón en materia no higiénico sanitario en tubo de agua área de marmitas	El piso Servinutrir no lo interviene ya que este tema fue expuesto ante la coordinación de mantenimiento de la Cárcel Distrital en el mes de noviembre y estamos atentos a la instrucción de Mantenimiento de la Cárcel Distrital.	Servinutrir S.A.S Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia (Mantenimientos de Pisos)	N.A
5.3 No funciona el accionamiento no manual en canecas de residuos y hay canecas rotas	Servinutrir a través de la coordinación ambiental realizará el ajuste a las canecas de accionamiento no manual y el cambio de las canecas en mal estado	Servinutrir S.A.S	Febrero 7/2025
5.5 Se evidencia áreas y equipos con signos de suciedad/ falta ajustar protocolos del programa de limpieza y desinfección frente a registros de verificación.	Servinutrir se compromete a realizar los ajustes de limpieza y desinfección a los equipos en mención con acta de verificación de las labores de L&D	Servinutrir S.A.S	Enero 25/2025
5.6 Falta ajustar registros de verificación del programa de limpieza y desinfección según necesidades.	Servinutrir a través de la coordinación de calidad se compromete a realizar los ajustes requeridos por la Secretaría Distrital de Salud	Servinutrir S.A.S	Enero 27/2025
Otro Hallazgo 1.2 Piso en granito con desgaste y deterioro en general en el establecimiento/ se evidencia desgaste y deterioro y empozamiento de agua en uniones redondeadas en área de proceso/ hay huecos en piso granito en área cocina fría/piso en epoxi con deterioro y roto/pisos con signos de desgaste en área de lavado menaje/Hay baldosas deterioradas	El piso Servinutrir no lo interviene ya que este tema fue expuesto ante la coordinación de mantenimiento de la Cárcel Distrital en el mes de noviembre y estamos atentos a la instrucción de Mantenimiento de la Cárcel Distrital.	Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia (Mantenimientos de Pisos)	N.A

en piso almacén/pisos y paredes área suministros y/o dispensación de alimentos con pintura deteriorada y/o levantada.			
Otro hallazgo 2.1 difusor en cava de congelación con pintura en mal estado/ hay plateros con bordes rotos en parte interna / platero en área de menaje con huecos en superficie/ platero área de menaje en una de sus secciones sin tapón adecuado de drenaje emplean guante a modo de tapón /falta mantenimiento de los carros termo para transporte de alimentos	Servinutrir se compromete a realizar los arreglos de pintura de difusor, arreglo de plateros y mantenimiento de carros termos en puertas y llantas	Servinutrir S.A.S	Febrero 15/2025

Sin otro particular.

Cordialmente

JULIA MARITZA OMAÑA
Representante Legal
Servinutrir S.A.S.