Sibundoy Putumayo, 17 de diciembre de 2024

Señor:
MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
Mocoa - Putumayo

Referencia: Solicitud disponibilidad de energía.

En respuesta a su solicitud del 27 de noviembre de 2024 damos disponibilidad de energía eléctrica total, inmediata y continua para el siguiente proyecto:

Nombre:	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO.
Departamento:	PUTUMAYO
Municipio:	SAN FRANCISCO
Dirección:	CALLE 3 No. 1 – 18
Mat. Inmobiliaria:	440 - 13891
Cedula catastral:	SIN
Capacidad:	SIN
Circuito:	A1
Subestación:	SIBUNDOY
Nivel de tensión:	13.8 kV
Usuarios:	1

Calle 17 No. 15-46 Sibundoy, Putumayo.
Cel: 321 835 1749
Email: secretaria@emevasi.com
NIT. 846000060-1
www.emevasi.com

Propiedad: EMEVASI S.A. E.S.P.

Punto de conexión: Red de media tensión ubicada en las coordenadas N01°10´27.1" W76°52´34.1" Barrio Pablo VI Municipio de San Francisco Departamento del Putumayo.

Dado que el punto de conexión dado es en media tensión (13,8 kV), será responsabilidad del propietario la ampliación de la red de media tensión hasta el inmueble, la instalación del transformador, de la red de baja tensión y de las acometidas y la presentación de la certificación plena del RETIE para los procesos de media tensión, transformación, red de baja tensión, acometidas en baja tensión y uso final.

Disponibilidad sujeta a estudio técnico una vez se presente el proyecto en la oficina del jefe del departamento técnico y comercial.

Disponibilidad válida por seis meses calendario. Antes de proceder con las obras respectivas se debe presentar el proyecto completo en el departamento técnico y comercial de EMEVASI S.A. E.S.P. para su revisión y aprobación. Después de ejecutarse las obras eléctricas se deben presentar los certificados RETIE y/o RETILAP para cada nivel de tensión para su energización definitiva.

Cordialmente,

JOSE LUIS BENAVIDES JOJOA
Jefe de Distribución y CLC