


BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E NIT 890399027-0 Calle 9 No 4-50 Tel 8823249 Cali (Valle)		FORMATO TRAMITE DE PAGO	CODIGO : AR-FO-016 FECHA DE VIG: 30/04/2010 VERSION : 2
		No 000277	
FECHA: 29 Mayo de 2025		ELABORO:	COMPROMISO No:
FACTURA	SI	NO	ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
SI	NO		
CONTRATISTA / PROVEEDOR : HIDROELEC DEL VALLE SAS			
NIT/C.C. : 900471264-2		FECHA: 29 Mayo de 2025	VALOR: 3,164,218.00
CONCEPTO			
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIO, EL OBJETO A CONTRATAR CONSISTE EN PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA Y DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS EDIFICIOS BENEFICENCIA DEL VALLE, IMBANACO Y II, PROPIEDAD DE LA BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUC. SEGN CONTRATO NO. 005 DE 2025. SEGN FACTURA FEN 5907 POR VALOR DE \$3.164.218, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.			
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$ 3,164,218.00)			
SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:		COPIA	ORIGINALES
Numero de contrato y/o Orden de pago			X
Documento que acredita el pago a la Seguridad Social actualizado			X
Certificado de recibo del servicio			X
Recibo de almacen			N/A
Factura o cuenta de cobro original			X
OBSERVACIONES			
Doc:06-292 F,C,R:1,1,2.1.2.02.02.008 -8715299= 3,164,218.00			
PAGO PARCIAL ☒ NO		CUOTA	3 DE 11
VoBo INTERVENTOR		Vo Bo DIRECCION FINANCIERA	
			

HIDROELEC DEL VALLE SAS

NIT. 900.471.264-2

Cll 30 A # 41 - 22 Palmira Tel: 2871942 Cel: 3187950383

Factura electrónica de
venta

No. FEN5907



INFORMACION DEL CLIENTE

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E I C E

FECHA

30/04/2025

TOTAL

\$ 3.164.218,88

NI No. : 890399027-0

DIRECCION : CLL 9 # 4 - 50

VENDEDOR

TELEFONO : 8880103

FECHA VENCIMIENTO

30/05/2025

REFERENCIA

CIUDAD : CALI

PAIS : Colombia

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41559001	Mantenimiento preventivo a equipos de bombeo y plantas electricas de emergencia en los edificios: Beneficencia del Valle, Imbanaco y Loteria del Valle, cuatro (4) acompañamientos los días miercoles al edificio Beneficencia del Valle. Lo anterior correspondiente al mes de ABRIL del presente año.	1	\$ 2.659.007,46		\$ 2.659.007,46

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 2.659.007,46	CRÉDITO CxC	Vence: 30/05/2025	\$ 3.164.218,88
IVA liquidado	\$ 2.659.007,46	19%	\$ 505.211,42			
VALOR TOTAL :			\$ 3.164.218,88			

VALOR (en letras) : TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 88 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Autorretención de renta (autorretención 1,1% - antiguo 0,8%) y Responsable Rete-ICA Factura a crédito, plazo hasta 30/05/2025.

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 066-369751-31 CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No. 230676363

Después de 10 días de recibida la factura no se aceptaran cambios ni anulaciones de la misma.

Preparado

Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

erL+Hxlpq7eUumJUKLTFF689n99I2uHUSgaQX/FHRS8H6+36dF3WAw2cOVTHsa8ugkfTKZzSEn1zIYeaybBqwBtOpZMNM0H1tUNmIFYessFyFwI9y4DRN
dmIj83HLLgNmWcglUjwvclS12vrP0QacxI9sMKTIAcu8jnUGadSfz8AqGhFiptQyQ+DQxTOc74773vmgoT5wNxp1HwN3+Y4QgahWz0nAqBzQjsYlBgPMu1hy
mdof2Kx9xb1IHx9R1RiXgWOMgPziAyir/dictHhztP14HMigENej2wex8IurJasAADwtidax3WwIwtAUZ+DprioQ2oyYXaulUQ==

CUFE: b951797203baa8bfa9847826d058870a31a617e198fc07288c55c49c4874ab94c515ab115cf658a7b01d33151f3ce41b

Fecha emisión: 2025-04-30 15:56:13

Fecha validación DIAN: 2025-04-30 15:56:18-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-555V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com



INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA Y RED CONTRA INCENDIO

FECHA:	Abril 02 de 2025	REPORTE No.	6980
CLIENTE:	BENEFICENCIA DEL VALLE	MARCA MOTOR:	VOLVO PENTA
LUGAR:	CENTRO	MARCA GENERADOR:	PARTNER
CIUDAD:	CALI	HORAS DE USO:	0290-32 hrs

VERIFICACION ANTES DE OPERAR LA MAQUINA		
VERIFICACION	ESTADO	OBSERVACIONES
TERMINALES DE BATERIAS	ok	Ajustadas
NIVEL DE AGUA BATERIAS	Full	
CARGA DE BATERIA	26,8 V	
CARGADOR DE BATERIA AC	Cargando	
NIVEL DE ACEITE	Full	
FILTRO DE ACEITE	Buen estado	
PRECALENTADOR	N/A	N/A
CORREAS DE DISTRIBUCION	Buen estado	no presentan desgaste
NIVEL AGUA ENFRIADOR	Full	
NIVEL DE COMBUSTIBLE	25% de 100%	NIVEL BAJO
VERIFICACION MAQUINA EN OPERACION		
VERIFICACION	ESTADO	OBSERVACIONES
PRESION DE ACEITE	65 psi	normal
TEMPERATURA DEL MOTOR	55°	normal
FUGAS	No	
FRECUENCIA RPM	1812	
VOLTAJE DE SALIDA	220	
TRANSFERENCIA	OK	automática

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento para revisar planta emergencia, se revisan niveles de aceite, agua batería y combustible. Se dio arranque en modo manual y operando con normalidad, queda en modo automático

Recibido por:	Velasco	Técnico:	Juan Pablo Luna
---------------	---------	----------	-----------------

SUMINISTRO, REPARACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO, PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIAS,
EQUIPOS DE PRESION, BOMBAS SUMERGIBLES, REDES CONTRA INCENDIO, INSUMOS PARA PISCINA.



17



INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA Y RED CONTRA INCENDIO

FECHA:	Abril 09 de 2025	REPORTE No.	6981
CLIENTE:	BENEFICENCIA DEL VALLE	MARCA MOTOR:	VOLVO PENTA
LUGAR:	CENTRO	MARCA GENERADOR:	PARTNER
CIUDAD:	CALI	HORAS DE USO:	0290-52 hrs

VERIFICACION ANTES DE OPERAR LA MAQUINA		
VERIFICACION	ESTADO	OBSERVACIONES
TERMINALES DE BATERIAS	Ok	Ajustadas
NIVEL DE AGUA BATERIAS	Full	
CARGA DE BATERIA	26,8 V	
CARGADOR DE BATERIA AC	Cargando	
NIVEL DE ACEITE	Full	
FILTRO DE ACEITE	Buen estado	
PRECALENTADOR	N/A	N/A
CORREAS DE DISTRIBUCION	Buen estado	no presentan desgaste
NIVEL AGUA ENFRIADOR	Full	
NIVEL DE COMBUSTIBLE	25% de 100%	NIVEL BAJO
VERIFICACION MAQUINA EN OPERACION		
VERIFICACION	ESTADO	OBSERVACIONES
PRESION DE ACEITE	65 psi	normal
TEMPERATURA DEL MOTOR	55°	normal
FUGAS	No	
FRECUENCIA RPM	1812	
VOLTAJE DE SALIDA	220	
TRANSFERENCIA	OK	automática

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento para revisar planta emergencia, se revisan niveles de aceite, agua batería y combustible. Se dio arranque en modo manual y operando con normalidad, queda en modo automático.

Recibido por:	Valencia H	Técnico:	Juan Pablo Luna
---------------	------------	----------	-----------------

SUMINISTRO, REPARACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO, PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIAS,
EQUIPOS DE PRESION, BOMBAS SUMERGIBLES, REDES CONTRA INCENDIO, INSUMOS PARA PISCINA.





INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO GENERAL

REPORTE No. 16455					
FECHA: Abril 15 de 2025		LUGAR: IMBANACO			
CLIENTE: BENEFICENCIA DEL VALLE		CIUDAD: CALI			
EQUIPO	VOLTAJE DE PLACA	VOLTAJE DE MEDIDO	AMPERAJE PLACA	AMPERAJE MEDIDO	ESTADO DE RODAMIENTOS
terrace					
EQP Terr bomba 1	220	218	9,3	3,7	OK
sótano					
EQELbomba 1	220	218	25,5	14,3	OK
EQELbomba 2	220	218	19,1	19	OK
Sumergible 1	220	218	N/A	10,3	OK
Sumergible 2					fuera de servicio

OBSERVACIONES:


Se realizó el mantenimiento preventivo de los equipos de bombeo, se tomaron lecturas de voltajes, amperajes,, Parámetros normales, ajuste de bornas de conexión, calibración de presostatos y limpieza general. equipos quedan en automático. Válvula flotadora del tanque de reserva no sella,

EQUIPO	MARCA	MODELO	CARGA AIRE/NORMAL	CARGA AIRE/MEDIDA
Hidroneumático 1				
Hidroneumático 2				
Variador Velocidad 1				
Variador Velocidad 2				
Variador Velocidad 3				

Recibido por: Administración	Técnico: John Alejandro Vivas
------------------------------	-------------------------------

SUMINISTRO, REPARACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO, PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIAS,
EQUIPOS DE PRESION, BOMBAS SUMERGIBLES, REDES CONTRA INCENDIO, INSUMOS PARA PISCINA.





INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA Y RED CONTRA INCENDIO

FECHA:	Abril 16 de 2025	REPORTE No.	6990
CLIENTE:	BENEFICENCIA DEL VALLE	MARCA MOTOR:	VOLVO PENTA
LUGAR	CENTRO	MARCA GENERADOR:	PARTNER
CIUDAD:	CALI	HORAS DE USO:	0290-70 hrs

VERIFICACION ANTES DE OPERAR LA MAQUINA		
VERIFICACION	ESTADO	OBSERVACIONES
TERMINALES DE BATERIAS	ok	Ajustadas
NIVEL DE AGUA BATERIAS	Full	
CARGA DE BATERIA	26,8 V	
CARGADOR DE BATERIA AC	Cargando	
NIVEL DE ACEITE	Full	
FILTRO DE ACEITE	Buen estado	
PRECALENTADOR	N/A	N/A
CORREAS DE DISTRIBUCION	Buen estado	no presentan desgaste
NIVEL AGUA ENFRIADOR	Full	
NIVEL DE COMBUSTIBLE	25% de 100%	NIVEL BAJO
VERIFICACION MAQUINA EN OPERACION		
VERIFICACION	ESTADO	OBSERVACIONES
PRESION DE ACEITE	65 psi	normal
TEMPERATURA DEL MOTOR	55°	normal
FUGAS	No	
FRECUENCIA RPM	1812	
VOLTAJE DE SALIDA	220	
TRANSFERENCIA	OK	automática

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento para revisar planta emergencia, se revisan niveles de aceite, agua batería y combustible. Se dio arranque en modo manual y operando con normalidad, queda en modo automático.

Recibido por:	Valencia H	Técnico:	Juan Pablo Luna
---------------	------------	----------	-----------------

SUMINISTRO, REPARACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO, PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIAS,
EQUIPOS DE PRESION, BOMBAS SUMERGIBLES, REDES CONTRA INCENDIO, INSUMOS PARA PISCINA.





INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO GENERAL

REPORTE No.	16309		
FECHA:	Abril 16 de 2025	LUGAR:	CENTRO
CLIENTE:	BENEFICENCIA DEL VALLE	CIUDAD:	CALI

EQUIPO	VOLTAJE DE PLACA	VOLTAJE MEDIDO	AMPERAJE PLACA	AMPERAJE MEDIDO	ESTADO DE RODAMIENTOS
BOMBA PRESION # 1	220	215	18,5	10,2	ok
BOMBA PRESION # 2	220	215	18,5	10	ok
B. SUMERG ACHIQUE	110	126	n/d	1,8	ok
B. PETAR # 1	220	215	7	9,8	ok
B. PETAR # 2	220	215	7	8,8	ok



OBSERVACIONES:

Se realiza mantenimiento preventivo, se toman medida de voltaje y amperaje, se ajusta tablero de control, borneras, tornillería, se hace prueba de encendido (manual - automático) para ver funcionamiento, se deja operando todo en automático.

EQUIPO	MARCA	MODELO	CARGA AIRE/NORMAL	CARGA AIRE/MEDIDA
Hidroneumático 1	Altamira	PROX-65	68 PSI	20
Hidroneumático 2				
Variador Velocidad 1	ABB	ACS310-03E-19AY-2	52 HZ	70-80 psi
Variador Velocidad 2				
Variador Velocidad 3				

Recibido por:	Valencia H	Técnico:	Juan Pablo Luna
---------------	------------	----------	-----------------

SUMINISTRO, REPARACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO, PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIAS,
EQUIPOS DE PRESION, BOMBAS SUMERGIBLES, REDES CONTRA INCENDIO, INSUMOS PARA PISCINA.





INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA Y RED CONTRA INCENDIO

FECHA:	Abril 16 de 2025	REPORTE No.	6989
CLIENTE:	BENEFICENCIA DEL VALLE	MARCA MOTOR:	VOLVO PENTA
LUGAR	CENTRO	MARCA GENERADOR:	PARTNER
CIUDAD:	CALI	HORAS DE USO:	0290-10 hrs

VERIFICACION ANTES DE OPERAR LA MAQUINA		
VERIFICACION	ESTADO	OBSERVACIONES
TERMINALES DE BATERIAS	Ok	Buenos, ajustados
NIVEL DE AGUA BATERIAS	Ok	Full
CARGA DE BATERIA	Ok	26.7 V
CARGADOR DE BATERIA AC	Ok	Cargando
NIVEL DE ACEITE	Ok	Full
FILTRO DE AIRE	Ok	Buen estado
PRECALENTADOR	N/A	N/A
CORREAS DE DISTRIBUCION	Ok	Buen estado
NIVEL AGUA ENFRIADOR	Ok	se completó
NIVEL DE COMBUSTIBLE	BAJO	25 % del 100%
VERIFICACION MAQUINA EN OPERACION		
VERIFICACION	ESTADO	OBSERVACIONES
PRESION DE ACEITE	Ok	65 psi
TEMPERATURA DEL MOTOR	Ok	55 grados
FUGAS	Ok	no presenta fugas
FRECUENCIA RPM	Ok	1.806 RPM
VOLTAJE DE SALIDA	Ok	110 v - 220 v
TRANSFERENCIA	Ok	Automática


OBSERVACIONES: Se realiza mantenimiento preventivo, se toman niveles de agua, aceite, combustible, ajuste de radiador, se revisa equipo de emergencia, se limpia planta eléctrica, se hace prueba de encendido manual para revisar funcionamiento, queda con normalidad y en automático.

Recibido por:	Valencia H	Técnico:	Juan Pablo Luna
---------------	------------	----------	-----------------

SUMINISTRO, REPARACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO, PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIAS,
EQUIPOS DE PRESION, BOMBAS SUMERGIBLES, REDES CONTRA INCENDIO, INSUMOS PARA PISCINA.



[Handwritten signature]



INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA Y RED CONTRA INCENDIO

FECHA:	Abril 23 de 2025	REPORTE No.	6992
CLIENTE:	BENEFICENCIA DEL VALLE	MARCA MOTOR:	VOLVO PENTA
LUGAR	CENTRO	MARCA GENERADOR:	PARTNER
CIUDAD:	CALI	HORAS DE USO:	0294-25 hrs

VERIFICACION ANTES DE OPERAR LA MAQUINA		
VERIFICACION	ESTADO	OBSERVACIONES
TERMINALES DE BATERIAS	ok	Ajustadas
NIVEL DE AGUA BATERIAS	Full	
CARGA DE BATERIA	26,8 V	
CARGADOR DE BATERIA AC	Cargando	
NIVEL DE ACEITE	Full	
FILTRO DE ACEITE	Buen estado	
PRECALENTADOR	N/A	N/A
CORREAS DE DISTRIBUCION	Buen estado	no presentan desgaste
NIVEL AGUA ENFRIADOR	Full	
NIVEL DE COMBUSTIBLE	25% de 100%	NIVEL BAJO
VERIFICACION MAQUINA EN OPERACION		
VERIFICACION	ESTADO	OBSERVACIONES
PRESION DE ACEITE	65 psi	normal
TEMPERATURA DEL MOTOR	55°	normal
FUGAS	No	
FRECUENCIA RPM	1812	
VOLTAJE DE SALIDA	220	
TRANSFERENCIA	OK	automática

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento para revisar planta emergencia, se revisan niveles de aceite, agua batería y combustible. Se dio arranque en modo manual y operando con normalidad, queda en modo automático.

Recibido por:	Luis Javier Palacios	Técnico:	Juan Pablo Luna
---------------	----------------------	----------	-----------------

SUMINISTRO, REPARACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO, PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIAS,
EQUIPOS DE PRESION, BOMBAS SUMERGIBLES, REDES CONTRA INCENDIO, INSUMOS PARA PISCINA.



[Handwritten signature]



INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA Y RED CONTRA INCENDIO

FECHA:	Abril 30 de 2025	REPORTE No.	6993
CLIENTE:	BENEFICENCIA DEL VALLE	MARCA MOTOR:	VOLVO PENTA
LUGAR	CENTRO	MARCA GENERADOR:	PARTNER
CIUDAD:	CALI	HORAS DE USO:	0294-35 hrs

VERIFICACION ANTES DE OPERAR LA MAQUINA		
VERIFICACION	ESTADO	OBSERVACIONES
TERMINALES DE BATERIAS	ok	Ajustadas
NIVEL DE AGUA BATERIAS	Full	
CARGA DE BATERIA	26,8 V	
CARGADOR DE BATERIA AC	Cargando	
NIVEL DE ACEITE	Full	
FILTRO DE ACEITE	Buen estado	
PRECALENTADOR	N/A	N/A
CORREAS DE DISTRIBUCION	Buen estado	no presentan desgaste
NIVEL AGUA ENFRIADOR	Full	
NIVEL DE COMBUSTIBLE	25% de 100%	NIVEL BAJO
VERIFICACION MAQUINA EN OPERACION		
VERIFICACION	ESTADO	OBSERVACIONES
PRESION DE ACEITE	65 psi	normal
TEMPERATURA DEL MOTOR	55°	normal
FUGAS	No	
FRECUENCIA RPM	1812	
VOLTAJE DE SALIDA	220	
TRANSFERENCIA	OK	automática

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento para revisar planta emergencia, se revisan niveles de aceite, agua batería y combustible. Se dio arranque en modo manual y operando con normalidad, queda en modo automático.

Recibido por:	Velasco	Técnico:	Juan Pablo Luna
---------------	---------	----------	-----------------

SUMINISTRO, REPARACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO, PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIAS,
EQUIPOS DE PRESION, BOMBAS SUMERGIBLES, REDES CONTRA INCENDIO, INSUMOS PARA PISCINA.



[Handwritten signature]



NIT. 900.471.264.2 Reg común

HIDROELEC DEL VALLE

Teléfono: (032) 2 87 1942 Móvil: 318 795 0683

E-mail: hidroelecdelvalle@gmail.com

Calle 30A No 41-22 Palmira Valle - Colombia

Mayo 12 de 2025

Señores,


BENEFICENCIA DEL VALLE

REF. CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES.

Yo Rodolfo Antonio Vivas Martínez identificado con C.C No. 94327644 de Palmira, en mi condición de representante legal de HIDROELEC DEL VALLE S.A.S con NIT.900471264-2 debidamente inscrito en Cámara y Comercio de Palmira (Valle) certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales a la caja de compensación familiar pagados por la compañía durante el mes de mayo del presente año legalmente exigibles a la fecha de presentación de certificado, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la empresa esta exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y para fiscales (SENA e ICBF) la acoge el beneficio de La Ley 1607 de 2012.

Firmada en Palmira, a los doce (12) días del mes de mayo del 2025.

Atentamente,


**HIDROELEC
DEL VALLE**
Calle 30a No. 41 - 22
Tel. 287 1942

Rodolfo Antonio Vivas
Representante Legal

SUMINISTRO, REPARACIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA,
EQUIPOS DE PRESIÓN BOMBAS SUMERGIBLES, REDES CONTRA INCENDIO, INSUMOS PARA PISCINAS.



	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E		
PROCESO DE RECURSOS FISICOS	FORMATO	CODIGO	AR - FO - 015
		FECHA DE VIGENCIA	20-01-2017
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION-INTERVENTORIA/CERTIFICADO DE RECIBO DEL SERVICIO	VERSIÓN	3

INFORME SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN-INTERVENTORIA

Que HIDROELEC DEL VALLE S.A.S., contratista de la entidad identificado con NIT/C.C. No. 900471264-2, cumplió a satisfacción con el objeto establecido en el contrato No.005 de 2025 correspondiente a:

Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de bombeo de agua y de las plantas eléctricas de emergencia que se encuentran ubicadas en los edificios Beneficencia del Valle, Imbanaco I y II, cuya dirección son la calle 9 No. 4-50 (sótano), Calle 5ª No. 38ª-14 y en la Calle 5ª 38ª -19, respectivamente, de propiedad de la Beneficencia del Valle del Cauca.

por valor de TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO (\$3.164.218), incluido IVA, según factura No.FEN 5907, con las siguientes actividades:

FECHA

ACTIVIDAD

ABRIL de 2025

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de bombeo de agua y de las plantas eléctricas de emergencia, que se encuentran ubicadas así:

EQUIPO	EDIFICIO	DIRECCIÓN
Plantas eléctricas de emergencia	Beneficencia del Valle	Calle 9 No.4-50
Sistema de bombeo de agua	Beneficencia del Valle	Calle 9 No.4-50
	Imbanaco I	Calle 5a No. 38ª -14
Sistema de bombas sumergibles	Beneficencia del Valle	Calle 5a No. 38ª -19
	Imbanaco I	Calle 5a No. 38ª -14
	Imbanaco II	Calle 5a No. 38ª -19

Además de brindar acompañamientos técnicos durante la realización del sorteo de la Lotería del Valle.

Atender las emergencias presentadas en los equipos de propiedad de la Beneficencia, tanto las bombas que suministran el agua potable, como las bombas sumergibles que extraen el agua lluvia, en los edificios Imbanaco I y II.

Se anexan soportes de mantenimiento y acompañamientos.

INFORME GENERAL DEL CONTRATO

Justificación / Observación	Las actividades desarrolladas se ejecutaron en un 100% de lo programado para abril de 2025 y en lo transcurrido se ejecutó 27% de lo acordado en el objeto del contrato.
Otras consideraciones	N/A

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
N/A	N/A	N/A

INFORME TÉCNICO O DE EJECUCIÓN

	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E		
PROCESO DE RECURSOS FISICOS	FORMATO	CODIGO	AR - FO - 015
		FECHA DE VIGENCIA	20-01-2017
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION-INTERVENTORIA/CERTIFICADO DE RECIBO DEL SERVICIO	VERSIÓN	3

Las actividades se desarrollaron de acuerdo con el alcance del objeto y bajo las destrezas del contratista.

Durante el mes de Abril, el contratista atendió oportunamente los llamados de emergencia, correspondientes al equipo de bombeo del edificio Imbanaco I, el cual estaba presentando fallas.

Así mismo, un técnico realizó el acompañamiento a la realización del sorteo, los miércoles, con el propósito de garantizar el buen funcionamiento de la planta eléctrica, como respaldo para los casos en que se corte el fluido eléctrico por cualquier razón.

Durante este periodo, hubo una buena comunicación, constante y efectiva entre el contratista y la administración, lo que permitió atender oportunamente las situaciones de emergencia y las acciones preventivas que se requirieron. El contratista comunicó oportunamente las acciones a emprender para resolver los problemas que se presentaron durante este periodo.

INFORME ADMINISTRATIVO

Para el pago de la cuota #3 se pagó la Seguridad Social con Certificación de fecha 12 de mayo de 2025 firmado por el representante legal de la empresa Hidroelec del Valle S.A.S, anexando copia de los documentos necesarios y adecuados, por lo que se puede observar que el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los Sistemas de Salud y Pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de la ARL según la Ley 1562 de 2012.

VERIFICACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Valor sin intereses de mora

PERIODO PAGADO	INGRESO BASE CONTIZACION-IBC	APORTE SALUD	APORTE PENSION	APORTE ARL	No. PLANILLA / CERTIFICACIÓN CERTIFICACION
N/A	N/A		N/A		

INFORME FINANCIERO

Valor inicial	\$ 34.806.407
Valor total del contrato	\$ 34.806.407
Pago # 1	\$ 3.164.218.88
Pago # 2	\$ 3.164.218.88
Pago # 3	\$ 3.164.218.88
Pago # 4	\$ -
Valor ejecutado	\$ 9.492.656,64
Saldo por ejecutar	\$ 25.313.750,36

INFORME CONTABLE

La causación de la cuota por ejecución del contrato se contabilizará en el sistema financiero de la Entidad en mayo de 2025

	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E		
PROCESO DE RECURSOS FISICOS	FORMATO	CODIGO	AR – FO - 015
		FECHA DE VIGENCIA	20-01-2017
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION- INTERVENTORIA/CERTIFICADO DE RECIBO DEL SERVICIO	VERSIÓN	3


INFORME JURIDICO

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y arl según la Ley 1122 de 2007 en su artículo 18, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y Acuerdo No. 004 de julio 30 de 2014 "Por el cual se adopta el Manual de Contratación de la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E.". Se deja constancia de que el contratista no genera relación laboral con la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., según el Manual de Contratación de la Entidad

INFORME SANCIONES

N/A

Para constancia de lo anterior, firman el presente informe los que en el intervinieron en el mes de mayo de 2025



DANIELA VARGAS ALZATE
C.C. 1.144.144.170
SUPERVISOR

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

COMPROBANTE DE CAUSACION CAUS No. 0000000920
Fecha 07/Jul/25

Tercero : HIDROELEC DEL VALLE SAS C.C. o Nit: 900471264-2
CONCEPTO : EJEC 1494 COMP 292 FACTURA FEN5907 SERVICIO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA Y PLANTAS ELECTRIC
AS DE LOS EDIFICIOS DE LA ENTIDAD. EN ABRIL DE 2025.
VALOR IVA : 505,211.42

CUENTA	DESCRIPCION	C.Cos	DEBE	HABER
5111150103	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION I	01	3,164,218.00	
243625	IMPTO A LAS VENTAS RETENIDO			75,781.71
24360501	RETEF.POR SERVICIOS			106,360.26
2440800201	PROUNIVALLE 2%			53,180.13
2440800202	PRODESARROLLO 2%			53,180.13
2440800205	PRO-HOSPITALES UNIVERS. 1%			26,590.07
2440800207	PROUCEVA 0.5% PRODESARROLLO DE			13,295.03
2440800208	PROUNIVERSIDAD PACIFICO 0,5%			13,295.03
2440800203	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%			26,590.07
2440800209	PROELECTRIFICACION RURAL 0.2%			5,318.01
2440800206	PRO-DEPORTE DEPARTAMENTAL 2.5%			66,475.16
24362706	ACTIVIDAD 10 *1.000 cod 37-28			26,590.07
2401010225	PROVEEDORES 2025			2,697,562.33
TOTAL			3,164,218.00	3,164,218.00

ELABORADO

BENEFICENCIA DEL VALLE EICE
NIT 890399027-0
COMPROBANTE DE EGRESO CE-01270.

Fecha 08/Jul/25

Acreedor : HIDROELEC DEL VALLE SAS

C.C. o Nit: 900471264-2

CONCEPTO: MANTENI EQUIPOS DE BOMBEO Y PLANTAS ELEC EJE1494 FA.FEN5907
EN ABRIL-25

CUENTA	CCo	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2401010225		PROVEEDORES 2025	2,697,562.33	
11100501		BANCO DE BOGOTA 180-34434-3		2,697,562.33
TOTAL			2,697,562.33	2,697,562.33

INFORMACION PRESUPUESTAL

Ejecucion Presupuestal No: 08		00001494	
Fondo Cent. Rubro		Descripcion	Valor
1	1	2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empr	3,164,218.00


Tesorería