Interior	CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	CORPORACIÓN NASA KIWE
		Formato Acta Mesa Técnica	

ACTA DE Visita No. 06

LUGAR:	Vereda Arancalu
FECHA:	29 Julio de 2025
CONTRATO No.:	052 de 2025
OBJETO:	Construccion sist acueducto vereda Arancalu
CONTRATISTA:	ARAMCO INGENIEROS SAS
INTERVENTOR:	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Diego Ernesto Bravo L.	Apoyo Supervis CVA	
Ing. Felipe Avilez	Apoyo Contratista	
Pedro Ned Cotos	Apoyo Supervis	Ned Cotos

TEMAS A TRATADOS Y DESARROLLO

Se realizo visita de seguimiento, verificacion y control de actividades de obra. Se encuentran laborando 1A maestro y 4 ayudantes, quienes usan sus elementos de trabajo y proteccion personal. Se encuentran desarrollando actividades de corte, figurado y colocacion de acero de refuerzo para estruct de entrada, filtro grueso dinamico, filtro Ascendente, cajas de lavado de gravas y arena. Se verifica diametros de varillas, colocacion de las mismas, especificaciones, encontrando que se encuentra acorde a los diseños. Ya que se tiene la totalidad del acero de refuerzo de las estructuras antes mencionadas, se da visto bueno y se procede a liberar esta actividad para que el contratista proceda a formaletear y poder fundir losas de piso de las estructuras, dejando los debidos pasamuros donde se requieran, acorde a revision y definicion de los mismos y colocando la cinta PVC donde quede indicado para filtro grueso dinamico y filtro grueso Ascendente.
Se trabaja con normalidad teniendo buen clima, recomendando aja con la labor de acarreos de materiales.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS