tandem	REGISTRO DE CHEQUEO DE INSTALACIONES	CODIGO: FO-PAINFAT-02 VERSION: 04 FECHA: 04/01/2024

FECHA CHEQUEO	BODEGA / SEDE
28 de julio 2025	TDM 7 Fontibón

ITEMS DE CHEQUEO INFRAESTRUCTURA

CATEGORÍA	SUB CATEGORÍA	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE N/A	INDIQUE UBICACIÓN (ÁREA)	DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (Indique cantidades si aplica)
Estructura física/Obras Civiles	Cielo rasos / Techos / Cubiertas: completos en buen estado de conservación, sin grietas, fisuras, goteras. Elementos empotrados (luminarias, rociadores, aires acondicionados, otros) están bien sujetos.		✔		Bodega	Revisar filtración de agua
	Pintura / Mampostería: sin fisuras, grietas, húmeda, completa.	✔				
	Pisos: limpios, completos, despejados, sin irregularidades, sin huecos u obstáculos como cables o desniveles pronunciados como pequeños escalones inadvertidos.	✔				
	Áreas de circulación despejadas (pasillos, zonas de transito en bodega etc.). **COPASST**	✔				
	La ruta de evacuación se encuentra señalizada y libre de obstáculos. **COPASST**	✔				
	Escaleras: Despejadas, iluminadas, huellas y contrahuellas homogéneas a lo largo de la escalera y en adecuadas condiciones.	✔				
	Huella de escalera con cintas antideslizante y reflectiva	✔				
	Escaleras con señalización fotoluminiscente **COPASST**	✔				
	La unidad cuenta con servicio sanitario en optimas condiciones, partes interna y externas, (Válvulas, manija de descarga, tapa)	✔				
	Pasamanos completos, estables, sin zonas ásperas.	✔				
	Guarda escobas / Pirlanes			✔		
Instalaciones Eléctricas	Iluminación: funcionando correctamente, nivel adecuado (sin exceso o deficiencia), luminarias completas.	✔				
	Cables eléctricos en buen estado y debidamente entubados o canalizados. (sin adiciones y cintas, ni sobrecargas)	✔				
	Tomas e interruptores en buen estado, debidamente anclados y señalizados	✔				
	Se observa cajas de breakers señalizadas e identificadas	✔				
	Las cajas de breakers están libres de obstáculos.	✔				
	Puntos de red	✔				
	Ups			✔		
Instalaciones Hidráulicas	Plomerías / Grifería: sin fugas, apertura y cierre adecuado		✔		Bodega baño de hombres	Revisar el baño de hombres por pregunta fuga en el sanitario
	Sanitarios y Lavamos: sin fugas, en buen estado	✔			Tercer piso administrativo	Compra e instalación de la chapa baño hombres
	Lavaplatos cocina: sin fugas, en buen estado	✔				
	Sifones, bajantes, cajas: con tapa o rejilla, el agua no se encuentra estancada, sin olores.	✔				
Puertas y ventanas	Puertas / Portones: estables y en buen estado al abrir y cerrar, completos, libres de obstáculos. Puertas transparentes o de emergencia señalizadas.	✔				
	Cerraduras / Chapas / Candados	✔				
	Ventanería (basculantes, vidrios, rejas, rejillas y manijas) completos, en buen estado, apertura y cierre adecuado.		✔		Tercer piso administrativo	Revisar vidrio para detectar cualquier daño o defecto
Estanterías y racks	Estantería: Completa, estable, se evita el almacenamiento inseguro de materiales. Se mantiene un espacio adecuado entre elementos almacenados en la parte superior y los rociadores.		✔		Bodega	Verificar estantería
Instalaciones y mobiliaro de oficinas	Muebles de Oficina: escritorios y archivadores completos, los cajones tienen dispositivos que evitan su salida de la guía.	✔				
	Sillas en buenas condiciones, regulables, estabilidad en espaldar, asiento, patas o base. **COPASST**	✔				
	Altura adecuada de la pantalla del computador respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentra a la misma altura de los ojos del trabajador) **COPASST**	✔				
	Instalaciones, orden y aseo: se evita el almacenamiento innecesario de elementos en pisos, mesas, etc. Ventanas con cortinas o persianas en buen estado.	✔				
	Muebles y estantes del área se encuentran anclados y ajustados	✔				
	Las persianas, cortinas o protección de vidrios esta en buen estado.	✔				
Sistemas de Seguridad	Alarma: contraincendios e Intrusión: accesible, en buen estado y señalizada.(Verificar estado sonoro)		✔		Cuarto de camaras	Verificar el panel de incendios
	Extinción (Fija / Portátil / boquillas): completa, señalizada, despejada.	✔				
	Sensores inundación, movimiento, humo.	✔				
	CCTV: Cámaras, DVR	✔				
	Control de Acceso	✔				
Servicio Generales	Utensilios de Cocina (Hornos microondas, cafetera)	✔				
	Aseo y Orden (El área se encuentra organizada)	✔				
	Papeleras con pedal y/o tapa en buenas condiciones	✔				
	Jardinería			✔		
Zonas de Parqueo	Parqueaderos (despejados)	✔				
	Demarcación	✔				
	Señalización	✔				

OTRAS NOVEDADES

LUGAR	OBSERVACIONES
Portón garaje	Revisar alarma intrusión zona dos (2)

FIRMA LÍDER DE PROCESO Y/O ENCARGADO		FIRMA REPRESENTANTE DE INFRAESTRUCTURA	Oscar Rubian	FIRMA LREPRESENTANTE COPASST	

Notas: Los criterios a evaluar resaltados con la palabra COPASST, deberán ser analizados únicamente por funcionarios de este grupo de apoyo del SG-SST