Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	[redacted]
	CODIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: el carmen de vibad

NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: Acueducto cerro - Sonata

NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Secretaria de Salud

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Articulo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	6607
1.2	DIRECCION	Cristo Rey
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	04/06/2025
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	12:50
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 1.0 pH (Unidades): 8.01 Temp.(°C): _____ Otra: _____
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): _____ pH (Unidades): _____ Temp.(°C): _____ Otra: _____
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 4 del mes de Junio del año 2025 en el municipio de el carmen de vibad

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Albeiro Antonio Cardona V
CEDULA: 7711716
FIRMA: [signature]

DE LA ESP DE ACUEDUCTO.
NOMBRE: Yona Angelica Valencia
CEDULA: 39445204
FIRMA: Yona Angelica Valencia

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-04062525 **Consecutivo: 25-2542**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	04-06-2025 / 12:50	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	04-06-2025 / 12:50
Fecha de Recepción/ Hora:	04-06-2025 / 16:58	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Cerro Samaria	**Punto de muestreo:**	Punto 0007 Cristo Rey

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	05-06-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	05-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	8.0	Unidad pH	C	04-06-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	8.0	U. P. C	C	04-06-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	1.17	UNT	C	04-06-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	1.0	mg/L	C	04-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP CODIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	[redacted]

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: El Carmen de Viboral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: Sec Salud El Carmen Acueducto Cerro - Samaria
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud El Carmen

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Artículo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0004
1.2	DIRECCION	Vereda El Cerro
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	18-06-25
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	9:00
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 0,8 pH (Unidades): 7,12 Temp.(°C): Otra:
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): pH (Unidades): Temp.(°C): Otra:
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 18 del mes de Junio del año 2025 en el municipio de El Carmen de Viboral

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Albeiro Antonio Cardona
CEDULA: 71157116
FIRMA:

DE LA ESP DE ACUEDUCTO
NOMBRE: Yana Angelica Valencia V.
CEDULA: 39445204
FIRMA: Yana Angelica Valencia

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-18062508 **Consecutivo: 25-2830**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	18-06-2025 / 09:00	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	18-06-2025 / 09:00
Fecha de Recepción/ Hora:	18-06-2025 / 17:00	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Cerro Samaria	**Punto de muestreo:**	Punto 0004 El Cerro

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	19-06-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	19-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.2	Unidad pH	C	18-06-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	13.0	U. P. C	C	19-06-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	1.29	UNT	C	19-06-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	0.8	mg/L	C	18-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	
	CODIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: el carmen de vibral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: La palma – Fluvia – Alto grande – Asalpra
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: sec salud

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Articulo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0002
1.2	DIRECCION	Alto grande
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	3-06-25
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	11:15
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 1,2 pH (Unidades): 7,1 Temp.(°C): _____ Otra:
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): _____ pH (Unidades): _____ Temp.(°C): _____ Otra:
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 3 del mes de Junio del año 2025 en el municipio de el carmen

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Albeiro Antonio Cardona
CEDULA: 71.715.716
FIRMA:

DE LA ESP DE ACUEDUCTO.
NOMBRE: Leider Alberto Gomez M
CEDULA: 1.036.395.750
FIRMA: Leider

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-04062519 **Consecutivo: 25-2536**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	03-06-2025 / 11:15	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	03-06-2025 / 11:15
Fecha de Recepción/ Hora:	04-06-2025 / 16:58	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto ASALPRA	**Punto de muestreo:**	Punto 0002 Vereda Alto Grande

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	05-06-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	05-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.1	Unidad pH	C	03-06-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	4.0	U. P. C	C	04-06-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	1.17	UNT	C	04-06-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	1.2	mg/L	C	03-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	
	CODIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: El carmen de viboral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: La palma - Rivera - Allogrande Asalpra
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Articulo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0005
1.2	DIRECCION	La Palma
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	03-06-2025
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	11:30
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 1.0 pH (Unidades): 7.3 Temp.(°C): _____ Otra:
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): _____ pH (Unidades): _____ Temp.(°C): _____ Otra:
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 3 del mes de Junio del año 2025 en el municipio de El carmen de viboral

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Albeiro Antonio Cardona
CEDULA: 71.715.716
FIRMA:

DE LA ESP DE ACUEDUCTO.
NOMBRE: Leider Alberto Gomez M
CEDULA: 1.036.795.750
FIRMA: Leider

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-04062520 **Consecutivo: 25-2537**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	03-06-2025 / 11:30	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	03-06-2025 / 11:30
Fecha de Recepción/ Hora:	04-06-2025 / 16:58	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto ASALPRA	**Punto de muestreo:**	Punto 0005 Vereda La Palma

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	05-06-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	05-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.3	Unidad pH	C	03-06-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	3.0	U. P. C	C	04-06-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	1.00	UNT	C	04-06-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	1.0	mg/L	C	03-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	[redacted]
	CODIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: el carmen d viboral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: La palma - Rivera - Altagrande Asalpra
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Articulo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0001
1.2	DIRECCION	Vereda Rivera
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	3-06-2025
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	11:00
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 1.1 pH (Unidades): 6.9 Temp.(°C): Otra:
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): pH (Unidades): Temp.(°C): Otra:
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 3 del mes de Junio del año 2025 en el municipio de el carmen de viboral

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Alberto Antonio Cardona
CEDULA: 71 115 716
FIRMA: [signature]

DE LA ESP DE ACUEDUCTO.
NOMBRE: Leidy Alejandra Gomez M
CEDULA: 1036 396 750
FIRMA: Leidy

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-04062518 **Consecutivo: 25-2535**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	03-06-2025 / 11:00	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	03-06-2025 / 11:00
Fecha de Recepción/ Hora:	04-06-2025 / 16:58	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto ASALPRA	**Punto de muestreo:**	Punto 0001 Vereda Rivera

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	05-06-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	05-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	6.9	Unidad pH	C	03-06-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	4.0	U. P. C	C	04-06-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	0.91	UNT	C	04-06-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	1.1	mg/L	C	03-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	[redacted]
	CÓDIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: El Carmen de Viboral

NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: Acueducto Boqueron

NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud El Carmen

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Artículo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0002
1.2	DIRECCION	Boqueron
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	3-06-2025
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	10:10
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 0,5 pH (Unidades): 7,2 Temp.(°C): _____ Otra: _____
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): _____ pH (Unidades): _____ Temp.(°C): _____ Otra: _____
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 3 del mes de Junio del año 2025 en el municipio de El Carmen de Viboral

DE LA AUTORIDAD SANITARIA	DE LA ESP DE ACUEDUCTO.
NOMBRE: Albeiro Antonio Cardona	NOMBRE: Julio Cano
CEDULA: 71175216	CEDULA: 3436920
FIRMA: [signature]	FIRMA: _____

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto

Reporte de Análisis No: CT-04062516 **Consecutivo: 25-2533**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	03-06-2025 / 10:10	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	03-06-2025 / 10:10
Fecha de Recepción/ Hora:	04-06-2025 / 16:58	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Boquerón	**Punto de muestreo:**	Punto 0002

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	05-06-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	05-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.2	Unidad pH	C	03-06-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	10.0	U. P. C	C	04-06-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	1.17	UNT	C	04-06-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	0.5	mg/L	C	03-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	[redacted]
	CODIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: El carmen de Viboral

NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: La chapa

NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud El carmen

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Articulo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0004
1.2	DIRECCION	Sector Puente larga
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	3-06-2025
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	10:30
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 0,2 pH (Unidades): 6,8 Temp.(°C): Otra:
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): pH (Unidades): Temp.(°C): Otra:
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 3 del mes de Junio del año 2025 en el municipio de El carmen de viboral

DE LA AUTORIDAD SANITARIA	DE LA ESP DE ACUEDUCTO.
NOMBRE: Albeiro Antonio Cardona	NOMBRE: Jose Duque
CEDULA: 71115716	CEDULA: 1.039623599
FIRMA: [signature]	FIRMA: [signature]

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto

Reporte de Análisis No: CT-04062517 **Consecutivo: 25-2534**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	03-06-2025 / 10:30	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	03-06-2025 / 10:30
Fecha de Recepción/ Hora:	04-06-2025 / 16:58	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto La Chapa	**Punto de muestreo:**	Punto 0004 Puente Larga

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	30	UFC/100 ml	NC	05-06-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	05-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	6.8	Unidad pH	C	03-06-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	13.0	U. P. C	C	04-06-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	1.78	UNT	C	04-06-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	0.2	mg/L	NC	03-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	[redacted]
	CÓDIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA **MUNICIPIO:** el carmen de viboral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: Acueducto Las Aguas
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec salud el carmen de vibad

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Artículo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0002
1.2	DIRECCION	Acosos
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	04/06/2025
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	9:25 am
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 0.4 pH (Unidades): 7.2 Temp.(°C): ____ Otra: ____
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): ____ pH (Unidades): ____ Temp.(°C): ____ Otra: ____
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 4 del mes de Junio del año 2025 en el municipio de El Carmen de Vibad

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Alexander Ramirez
CEDULA: 1152202901
FIRMA: Alexander

DE LA ESP DE ACUEDUCTO.
NOMBRE: Albeiro Antonio Cano M
CEDULA: 71115476
FIRMA: [signature]

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-04062522 **Consecutivo: 25-2539**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	04-06-2025 / 09:20	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	04-06-2025 / 09:20
Fecha de Recepción/ Hora:	04-06-2025 / 16:58	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Las Acacias	**Punto de muestreo:**	Punto 0002

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	05-06-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	05-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.2	Unidad pH	C	04-06-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	40.0	U. P. C	NC	04-06-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	3.08	UNT	NC	04-06-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	0.4	mg/L	C	04-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	[redacted]
	CÓDIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA **MUNICIPIO:** el carmen de vibad

NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: Acueducto Mayorcal

NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: secretaria de salud el carmen de vibad.

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Articulo 4, Resolución 0811 de 2008)	**IDENTIFICACION**
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0004
1.2	DIRECCION	Mayorca
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	04/06/2025
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	8:50 Am
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 0.4 pH (Unidades): 7.8 Temp.(°C): _____ Otra: _____
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): _____ pH (Unidades): _____ Temp.(°C): _____ Otra: _____
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 4 del mes de Junio del año 2025 en el municipio de el carmen de vibad

DE LA AUTORIDAD SANITARIA	**DE LA ESP DE ACUEDUCTO.**
NOMBRE: Albeiro Antonio Cardona	NOMBRE: Carlos A Castro C
CEDULA: 71445776	CEDULA: 15-382-082
FIRMA: [signature]	FIRMA: Carlos A Castro C

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-04062521 **Consecutivo: 25-2538**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	04-06-2025 / 08:50	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	04-06-2025 / 08:50
Fecha de Recepción/ Hora:	04-06-2025 / 16:58	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Mazorcal	**Punto de muestreo:**	Punto 0004

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	05-06-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	05-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.8	Unidad pH	C	04-06-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	20.0	U. P. C	NC	04-06-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	1.65	UNT	C	04-06-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	0.4	mg/L	C	04-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	[redacted]
	CÓDIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: El carmen de viboral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: Acueducto Rivera Arriba
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: SEC Salud El carmen de vibad

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Artículo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0001
1.2	DIRECCION	Rivera Arriba
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	04/06/2025
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	11:30
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 0.2 pH (Unidades): 7.8 Temp.(°C): _____ Otra:
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): _____ pH (Unidades): _____ Temp.(°C): _____ Otra:
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 4 del mes de Junio del año 2025 en el municipio de El carmen de vibad

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Albeiro Antonio Cardona H
CEDULA: 7711576
FIRMA: [redacted]

DE LA ESP DE ACUEDUCTO.
NOMBRE: Henrry de Jesus Gallego Z.
CEDULA: 1.117.401
FIRMA: Henrry Gallego

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto

Reporte de Análisis No: CT-04062523 **Consecutivo: 25-2540**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	04-06-2025 / 11:30	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	04-06-2025 / 11:30
Fecha de Recepción/ Hora:	04-06-2025 / 16:58	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Rivera Arriba	**Punto de muestreo:**	Punto 0001

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	56	UFC/100 ml	NC	05-06-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	10	UFC/100 ml	NC	05-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.8	Unidad pH	C	04-06-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	324.0	U. P. C	NC	04-06-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	28.0	UNT	NC	04-06-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	0.2	mg/L	NC	04-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	
	CODIGO: F-PS 094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: El Carmen de Viboral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: Acueducto Sonadura - Granada
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud El carmen de viboral

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Artículo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0003
1.2	DIRECCION	Garzonas
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	04/06/2025
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 0.4 pH (Unidades): 7.5 Temp.(°C): _____ Otra:
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): _____ pH (Unidades): _____ Temp.(°C): _____ Otra:
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 4 del mes de Junio del año 2025 en el municipio de El carmen de Viboad

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Albeiro Antonio Cardona
CEDULA: 71115716
FIRMA:

DE LA ESP DE ACUEDUCTO.
NOMBRE: Yelson EC.
CEDULA: 15444897
FIRMA:

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-04062524 **Consecutivo: 25-2541**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	04-06-2025 / 12:24	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	04-06-2025 / 12:24
Fecha de Recepción/ Hora:	04-06-2025 / 16:58	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Sonadora - Garzonas	**Punto de muestreo:**	Punto 0003 Garzonas

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	05-06-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	05-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.5	Unidad pH	C	04-06-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	26.0	U. P. C	NC	04-06-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	3.25	UNT	NC	04-06-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	0.4	mg/L	C	04-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	[redacted]
	CÓDIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: El carmen de Viboral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: La Comunera ESP
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud El Carmen

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Artículo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0014
1.2	DIRECCION	Barrio el Edén
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	18-06-25
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	10:00
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 0,9 pH (Unidades): 7,1 Temp.(°C): Otra:
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): pH (Unidades): Temp.(°C): Otra:
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 18 del mes de Junio del año 2025 en el municipio de El carmen de V.

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Alberto Antonio Cardona
CEDULA: 71118716
FIRMA:

DE LA ESP DE ACUEDUCTO.
NOMBRE: Felipe Gustavo
CEDULA: 1040 [illegible]
FIRMA:

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-18062509 **Consecutivo: 25-2831**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	18-06-2025 / 10:00	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	18-06-2025 / 10:00
Fecha de Recepción/ Hora:	18-06-2025 / 17:00	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Cimarrona	**Punto de muestreo:**	Punto 0014 El Edén

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	19-06-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	19-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.1	Unidad pH	C	18-06-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	0.9	mg/L	C	18-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	[redacted]
	CÓDIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: El Carmen de Viboral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: La Cimarrona ESP
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud El Carmen de Viboral

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Artículo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0071
1.2	DIRECCION	Quintas de la Clavida
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	19/06/2026
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	10:10 Am
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 1.0 pH (Unidades): 7.2 Temp.(°C): _____ Otra: _____
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): _____ pH (Unidades): _____ Temp.(°C): _____ Otra: _____
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 19 del mes de Junio del año 2025 en el municipio de El Carmen de Viboral

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Albeiro Antonio Cardona
CEDULA: 71 115 716
FIRMA: [signature]

DE LA ESP DE ACUEDUCTO.
NOMBRE: Felipe Cristiano
CEDULA: 1020459737
FIRMA: [signature]

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-20062515 **Consecutivo: 25-2888**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	19-06-2025 / 10:10	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	19-06-2025 / 10:10
Fecha de Recepción/ Hora:	20-06-2025 / 14:30	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Cimarrona	**Punto de muestreo:**	Punto 0011 Quintas de La Honda

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	20-06-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	20-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.2	Unidad pH	C	19-06-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	3.0	U. P. C	C	20-06-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	0.57	UNT	C	20-06-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	2.0	mg/L	C	19-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	
	CODIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: El carmen de viboral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: Aguas La Cimarrona esp
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Articulo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0073
1.2	DIRECCION	Tarass
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	17/06/2025
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	7:15 Am
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 1.0 pH (Unidades): 7.1 Temp.(°C): Otra:
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): pH (Unidades): Temp.(°C): Otra:
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 17 del mes de Junio del año 2025 en el municipio de El carmen de viboral

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Alberto Cardona H
CEDULA: 71115716
FIRMA:

DE LA ESP DE ACUEDUCTO.
NOMBRE: Felipe Restrepo
CEDULA: 1040035475
FIRMA:

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-18062507 **Consecutivo: 25-2829**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	18-06-2025 / 10:15	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	18-06-2025 / 10:15
Fecha de Recepción/ Hora:	18-06-2025 / 17:00	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Cimarrona	**Punto de muestreo:**	Punto 0013 Tahamies

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	19-06-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	19-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.1	Unidad pH	C	18-06-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	5.0	U. P. C	C	19-06-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	0.49	UNT	C	19-06-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	1.0	mg/L	C	18-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	[redacted]
	CÓDIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: El carmen de Viboral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: La Cimarrona ESP
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud El carmen de Vibal

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Artículo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0013
1.2	DIRECCION	Barrio Tahamies
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	26-08-25
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	12:30
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 1,0 pH (Unidades): 7,2 Temp.(°C): Otra:
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): pH (Unidades): Temp.(°C): Otra:
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 26 del mes de Junio del año 2025 en el municipio de El carmen de Vibal

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Alberto Antonio Cardona
CEDULA: 71115716
FIRMA:

DE LA ESP DE ACUEDUCTO.
NOMBRE: Felipe Euscátegui
CEDULA: 1040034937
FIRMA:

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-26062505 **Consecutivo: 25-2944**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	26-06-2025 / 12:30	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	26-06-2025 / 12:30
Fecha de Recepción/ Hora:	26-06-2025 / 13:45	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Cimarrona	**Punto de muestreo:**	Punto 0013 Tahamies

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	26-06-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	26-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.2	Unidad pH	C	26-06-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	1.0	mg/L	C	26-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	[redacted]
	CODIGO: F-PS 094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA **MUNICIPIO:** El carmen de vibad
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: Asociacion de socios del acueducto Aurora - Viboral
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Articulo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0002
1.2	DIRECCION	El Quemado - la Aurora
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	18/06/2025
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	11:20 AM
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 0,6 pH (Unidades): 7,2 Temp.(°C): _____ Otra: _____
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): _____ pH (Unidades): _____ Temp.(°C): _____ Otra: _____
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 18 del mes de Junio del año 2025 en el municipio de El carmen de Viboral

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Albeiro Antonio Giraldo M
CEDULA: 71115716
FIRMA: [signature]

DE LA ESP DE ACUEDUCTO.
NOMBRE: Hernan Ruiz
CEDULA: 71.777842
FIRMA: [signature]

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-18062512 **Consecutivo: 25-2834**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	18-06-2025 / 11:20	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	18-06-2025 / 11:20
Fecha de Recepción/ Hora:	18-06-2025 / 17:00	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto La Aurora Viboral	**Punto de muestreo:**	Punto 0002 El Quemado – La Aurora

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	19-06-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	19-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.2	Unidad pH	C	18-06-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	41.0	U. P. C	NC	19-06-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	4.12	UNT	NC	19-06-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	0.6	mg/L	C	18-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	[redacted]
	CÓDIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: el carmen de viboral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: Asociacion de Socios del Acueducto Aurora - viboral
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Artículo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0005
1.2	DIRECCION	La linda - la Aurora
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	18/06/2025
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	11:12
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 0,7 pH (Unidades): 7,5 Temp.(°C): _____ Otra: _____
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): _____ pH (Unidades): _____ Temp.(°C): _____ Otra: _____
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 18 del mes de Junio del año 2025 en el municipio de El carmen de viboral

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Alberto Antonio Cardona H
CEDULA: 71115716
FIRMA: [signature]

DE LA ESP DE ACUEDUCTO.
NOMBRE: Hernan Rua
CEDULA: 71.777.842
FIRMA: [signature]

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-18062511 **Consecutivo: 25-2833**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	18-06-2025 / 11:12	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	18-06-2025 / 11:12
Fecha de Recepción/ Hora:	18-06-2025 / 17:00	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto La Aurora Viboral	**Punto de muestreo:**	Punto 0005 La Linda – La Aurora

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	19-06-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	19-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.5	Unidad pH	C	18-06-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	51.0	U. P. C	NC	19-06-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	5.50	UNT	NC	19-06-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	0.7	mg/L	C	18-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio
El Carmen de Viboral

Acta Muestreo Conjunto
Autoridad Sanitaria – ESP

CODIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: El carmen de vibaral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: Asociacion de Socios del acueducto Arroa -vibad
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: SEC Salud

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Articulo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0003
1.2	DIRECCION	Sector la Brisa - linda
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	18/06/2025
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	11:04 Am
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 0,8 pH (Unidades): 7,5 Temp.(°C): Otra:
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): pH (Unidades): Temp.(°C): Otra:
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 18 del mes de Junio del año 2025 en el municipio de El carmen de vibad

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Alexis Cardona
CEDULA: 71157716
FIRMA:

DE LA ESP DE ACUEDUCTO.
NOMBRE: Hernan Rua
CEDULA: 71.777842
FIRMA: Hernan Rua

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-18062510 **Consecutivo: 25-2832**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	18-06-2025 / 11:04	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	18-06-2025 / 11:04
Fecha de Recepción/ Hora:	18-06-2025 / 17:00	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto La Aurora Viboral	**Punto de muestreo:**	Punto 0003 La Linda – Las Brisas

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	19-06-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	19-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.5	Unidad pH	C	18-06-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	64.0	U. P. C	NC	19-06-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	4.91	UNT	NC	19-06-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	0.8	mg/L	C	18-06-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio
El Carmen de Viboral

Acta Muestreo Conjunto
Autoridad Sanitaria – ESP

CODIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: El carmen de Viboral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: Acueducto Cerro - Samaria
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud El carmen de Viboral

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Articulo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0006
1.2	DIRECCION	Vereda Samaria
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	2-07-2025
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	11:50
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 0.6 pH (Unidades): 7.01 Temp.(°C): Otra:
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): pH (Unidades): Temp.(°C): Otra:
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 2 del mes de Julio del año 2025 en el municipio de El carmen de Viboral

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Albeiro Antonio Cardona
CEDULA: 71115716
FIRMA:

DE LA ESP DE ACUEDUCTO
NOMBRE: Yana Angelica Valencia V.
CEDULA: 39445208
FIRMA: Yana Angelica Valencia

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto

Reporte de Análisis No: CT-02072515 **Consecutivo: 25-2977**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	02-07-2025 / 11:50	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	02-07-2025 / 11:50
Fecha de Recepción/ Hora:	02-07-2025 / 17:00	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Cerro - Samaria	**Punto de muestreo:**	Punto 0006 Samaria

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	03-07-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	03-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.0	Unidad pH	C	02-07-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	7.0	U. P. C	C	03-07-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	0.34	UNT	C	03-07-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	0.6	mg/L	C	02-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	[redacted]
	CODIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: El Carmen de Viboral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: Acueducto Belania
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud El Carmen de Viboral

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Artículo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0003
1.2	DIRECCION	Vereda Belania – La cabaña
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	1-07-25
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	10:10
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): _____ pH (Unidades): _____ Temp.(°C): _____ Otra:
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): _____ pH (Unidades): _____ Temp.(°C): _____ Otra:
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 1 del mes de Julio del año 2025 en el municipio de El Carmen de Viboral

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Alberto Antonio Cardona
CEDULA: 71775716
FIRMA: [signature]

DE LA ESP DE ACUEDUCTO.
NOMBRE: LUIS ALBERTO LEON HERRERA
CEDULA: 1037985144
FIRMA: [signature]

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-02072511 **Consecutivo: 25-2973**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	01-07-2025 / 10:10	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	01-07-2025 / 10:10
Fecha de Recepción/ Hora:	02-07-2025 / 17:00	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Betania	**Punto de muestreo:**	Punto 0003 La Cabaña

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	03-07-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	03-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.5	Unidad pH	C	01-07-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	79.0	U. P. C	NC	03-07-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	7.47	UNT	NC	03-07-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	0.8	mg/L	C	01-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	[redacted]
	CODIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: El carmen de viboral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: Acueducto Camargo
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Artículo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0003
1.2	DIRECCION	Camargo
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	01-07-25
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	10:00 am
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 1.0 pH (Unidades): 6,9 Temp.(°C): Otra:
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): pH (Unidades): Temp.(°C): Otra:
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 1 del mes de Julio del año 2025 en el municipio de El carmen de viboral

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Alberto Antonio Carabali
CEDULA: 7115716
FIRMA:

DE LA ESP DE ACUEDUCTO.
NOMBRE: Willer Fernando Orozco R
CEDULA: 71167337
FIRMA: Willer Orozco

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-02072510 **Consecutivo: 25-2972**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	01-07-2025 / 10:00	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	01-07-2025 / 10:00
Fecha de Recepción/ Hora:	02-07-2025 / 17:00	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Camargo	**Punto de muestreo:**	Punto 0003

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	03-07-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	03-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	6.9	Unidad pH	C	01-07-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	14.0	U. P. C	C	03-07-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	1.70	UNT	C	03-07-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	1.0	mg/L	C	01-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	[redacted]
	CODIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: El carmen de viboral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: Acueducto campo Alegre
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud El carmen de viboral

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Artículo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0002
1.2	DIRECCION	Vereda Campo alegre
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	1-07-25
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	9:30
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 1.2 pH (Unidades): 7,2 Temp.(°C): _____ Otra: _____
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): _____ pH (Unidades): _____ Temp.(°C): _____ Otra: _____
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 1 del mes de Julio del año 2025 en el municipio de El carmen de viboral

DE LA AUTORIDAD SANITARIA	DE LA ESP DE ACUEDUCTO
NOMBRE: Alberto Antonio Cardona	NOMBRE: Ricardo Gallego Zuluaga
CEDULA: 71775716	CEDULA: 71164453
FIRMA:	FIRMA: Ricardo Gallego Z

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-02072509 **Consecutivo: 25-2971**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	01-07-2025 / 09:30	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	01-07-2025 / 09:30
Fecha de Recepción/ Hora:	02-07-2025 / 17:00	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Campo Alegre	**Punto de muestreo:**	Punto 0002

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	03-07-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	03-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.2	Unidad pH	C	01-07-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	24.0	U. P. C	NC	03-07-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	2.88	UNT	NC	03-07-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	1.2	mg/L	C	01-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	[redacted]
	CODIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: el carmen de viboral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: La chapa
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud El carmen

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Articulo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0002
1.2	DIRECCION	Vereda La chapa
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	1-07-2025
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 0,3 pH (Unidades): 7,1 Temp.(°C): _____ Otra:
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): _____ pH (Unidades): _____ Temp.(°C): _____ Otra:
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 1 del mes de Julio del año 2025 en el municipio de El Carmen de Viboral

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Alberto Antonio Cardona U
CEDULA: 71715716
FIRMA: [signature]

DE LA ESP DE ACUEDUCTO.
NOMBRE: Jose Duvan
CEDULA: 1039623599
FIRMA: Jose Duvan

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-02072508 **Consecutivo: 25-2970**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	01-07-2025 / 09:00	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	01-07-2025 / 09:00
Fecha de Recepción/ Hora:	02-07-2025 / 17:00	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto La Chapa	**Punto de muestreo:**	Punto 0002

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	03-07-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	03-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.1	Unidad pH	C	01-07-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	5.0	U. P. C	C	03-07-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	1.07	UNT	C	03-07-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	0.3	mg/L	C	01-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	[redacted]
	CODIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: el carmen de viboral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: Acueducto Saradora - Bezuma
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud El carmen de viboral

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Artículo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0001
1.2	DIRECCION	Saradora
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	2-07-2025
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	11:40
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 0,9 pH (Unidades): 7,0 Temp.(°C): _____ Otra:
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): _____ pH (Unidades): _____ Temp.(°C): _____ Otra:
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 2 del mes de Julio del año 2025 en el municipio de el carmen de viboral

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Alberto Antonio Cardona H
CEDULA: 71.115.716
FIRMA: [signature]

DE LA ESP DE ACUEDUCTO.
NOMBRE: Yeison Echeverri
CEDULA: PS 444893
FIRMA: [signature]

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-02072514 **Consecutivo: 25-2976**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	02-07-2025 / 11:40	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	02-07-2025 / 11:40
Fecha de Recepción/ Hora:	02-07-2025 / 17:00	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Sonadora - Garzonas	**Punto de muestreo:**	Punto 0001 Sonadora

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	03-07-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	03-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.0	Unidad pH	C	02-07-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	5.0	U. P. C	C	03-07-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	0.66	UNT	C	03-07-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	0.9	mg/L	C	02-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	[redacted]
	CÓDIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: El carmen de viboral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: Acueducto Aguas claras
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec salud El carmen de viboral

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Artículo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0004
1.2	DIRECCION	Aguas claras
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	4-07-25
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	1:20
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 0.8 pH (Unidades): 7,2 Temp.(°C): _____ Otra:
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): _____ pH (Unidades): _____ Temp.(°C): _____ Otra:
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 4 del mes de Julio del año 2025 en el municipio de El carmen de viboral

DE LA AUTORIDAD SANITARIA	DE LA ESP DE ACUEDUCTO
NOMBRE: Albeiro Antonio Cardona	NOMBRE: Edgar Mejia
CEDULA: 71115716	CEDULA: 15383465
FIRMA: [signature]	FIRMA: [signature]

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-04072513 **Consecutivo: 25-3017**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	04-07-2025 / 13:20	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	04-07-2025 / 13:20
Fecha de Recepción/ Hora:	04-07-2025 / 17:00	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Aguas Claras	**Punto de muestreo:**	Punto 0004 Aguas Claras

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	05-07-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	05-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.2	Unidad pH	C	04-07-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	9.0	U. P. C	C	05-07-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	0.99	UNT	C	05-07-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	0.8	mg/L	C	04-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	[redacted]
	CODIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: El carmen de Viboral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: Acueducto Aguas Claras
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud El carmen de Viboral

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Artículo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0005
1.2	DIRECCION	Guamito
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	4-07-25
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	1:15
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 0,6 pH (Unidades): 7,0 Temp.(°C): _____ Otra:
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): _____ pH (Unidades): _____ Temp.(°C): _____ Otra:
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 4 del mes de Julio del año 2025 en el municipio de El carmen de Viboral

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Albeiro Antonio Cardona
CEDULA: 71175716
FIRMA: [signature]

DE LA ESP DE ACUEDUCTO
NOMBRE: Edgar Mejia
CEDULA: 15383145
FIRMA: Edgar Mejia

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-04072512 **Consecutivo: 25-3016**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	04-07-2025 / 13:15	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	04-07-2025 / 13:15
Fecha de Recepción/ Hora:	04-07-2025 / 17:00	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Aguas Claras	**Punto de muestreo:**	Punto 0005 Guamito

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	05-07-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	05-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.0	Unidad pH	C	04-07-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	11.0	U. P. C	C	05-07-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	0.87	UNT	C	05-07-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	0.6	mg/L	C	04-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	[redacted]
	CODIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: El carmen de vibaral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: La cimarrona
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud El carmen de Vibad

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Articulo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	OON
1.2	DIRECCION	El Edén
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	11/07/2025
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	11:30
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 1.0 pH (Unidades): 6.9 Temp.(°C): _____ Otra:
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): _____ pH (Unidades): _____ Temp.(°C): _____ Otra:
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 11 del mes de Julio del año 2025 en el municipio de El carmen de vibaral

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Alberto Antonio Cardona
CEDULA: 71115716
FIRMA: [signature]

DE LA ESP DE ACUEDUCTO.
NOMBRE: Samuel Tor. P.
CEDULA: 1040039509
FIRMA: [signature]

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-11072513 **Consecutivo: 25-3131**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	11-07-2025 / 11:40	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	11-07-2025 / 11:40
Fecha de Recepción/ Hora:	11-07-2025 / 15:59	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Cimarrona	**Punto de muestreo:**	Punto 0014 El Edén

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	11-07-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	11-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	6.90	Unidad pH	C	11-07-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	< 1.0	U. P. C	C	12-07-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	0.23	UNT	C	12-07-2025
Alcalinidad	SM – 2320 B	Volumetría	200	< 20.0	mg $CaCO_3$/L	C	12-07-2025
Dureza Total	SM – 2340 C	Volumetría	300	12.2	mg $CaCO_3$/L	C	12-07-2025
Cloruro	SM – 4500-Cl^- B	Volumetría	250	8.5	mg Cl^-/L	C	12-07-2025
Hierro	SM – 3500-Fe B	Fotometría	0.3	< 0.050	mg Fe^-/L	C	12-07-2025
Aluminio	SM-3500 -Al B	Fotometría	0.2	< 0.010	mg Al/L	C	12-07-2025
***Cloro libre**	SM - 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	1.0	mg/L	C	11-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	
	CODIGO: F-PS 094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: El carmen de vibad

NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: La cimarrona esp

NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Artículo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0024
1.2	DIRECCION	El Edén
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	18/07/2025
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	11:10
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 1.2 pH (Unidades): 6.9 Temp.(°C): ____ Otra:
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): ____ pH (Unidades): ____ Temp.(°C): ____ Otra:
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 18 del mes de Julio del año 2025 en el municipio de el carmen de vibad

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Olbeiro Antonio Cardona H
CEDULA: 71795716
FIRMA:

DE LA ESP DE ACUEDUCTO
NOMBRE: Iclpc Cristiano
CEDULA: 1040038937
FIRMA:

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto

Reporte de Análisis No: CT-18072510 **Consecutivo: 25-3260**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	18-07-2025 / 11:10	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	18-07-2025 / 11:10
Fecha de Recepción/ Hora:	18-07-2025 / 17:17	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Cimarrona	**Punto de muestreo:**	Punto 0014 El Edén

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	19-07-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	19-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	6.9	Unidad pH	C	18-07-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	5.0	U. P. C	C	18-07-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	0.37	UNT	C	18-07-2025
***Cloro libre**	SM - 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	1.2	mg/L	C	18-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	[redacted]
	CODIGO: F-PS 094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: El carmen de viboral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: La Cimarrona ESP
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud El carmen de viboral

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Artículo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0012
1.2	DIRECCION	Las Manguitas
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	2-07-2025
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	10:50
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 1,1 pH (Unidades): 7,01 Temp.(°C): _____ Otra:
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): _____ pH (Unidades): _____ Temp.(°C): _____ Otra:
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 2 del mes de Julio del año 2025 en el municipio de El carmen de Viboral

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Alberto Antonio Cardona
CEDULA: 71175716
FIRMA: [signature]

DE LA ESP DE ACUEDUCTO
NOMBRE: Felipe Gustavo
CEDULA: 1040037493
FIRMA: [signature]

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-02072512 **Consecutivo: 25-2974**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	02-07-2025 / 10:50	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	02-07-2025 / 10:50
Fecha de Recepción/ Hora:	02-07-2025 / 17:00	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Cimarronas	**Punto de muestreo:**	Punto 0012 Manquitas

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	03-07-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	03-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.0	Unidad pH	C	02-07-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	2.0	U. P. C	C	03-07-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	0.51	UNT	C	03-07-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	1.1	mg/L	C	02-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP CÓDIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	[redacted]

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: El carmen de Viboral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: La Cimarrona ESP
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud el carmen de Viboral

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Articulo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0071
1.2	DIRECCION	Quintas de la Florida
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	15/07/2025
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	9:30
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 1.1 pH (Unidades): 7 Temp.(°C): _____ Otra: _____
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): _____ pH (Unidades): _____ Temp.(°C): _____ Otra: _____
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 15 del mes de Julio del año 2025 en el municipio de El carmen de Viboral

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Albeiro Antonio Cardona
CEDULA: 71 775 716
FIRMA: [signature]

DE LA ESP DE ACUEDUCTO.
NOMBRE: Felipe Jostano
CEDULA: 1040035895
FIRMA: [signature]

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-16072510 **Consecutivo: 25-3232**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	15-07-2025 / 09:30	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	15-07-2025 / 09:30
Fecha de Recepción/ Hora:	16-07-2025 / 15:40	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Cimarrona	**Punto de muestreo:**	Punto 0011 Quinta de la Florida

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	16-07-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	16-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.0	Unidad pH	C	15-07-2025
***Cloro libre**	SM - 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	1.1	mg/L	C	15-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	[redacted]
	CÓDIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: El Carmen de Viboral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: La Clarivona ESP
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec Salud El Carmen de Viboral

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Articulo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0013
1.2	DIRECCION	Barrio Tahamies
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	17-07-25
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	10:10
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 1.1 pH (Unidades): 6,9 Temp.(°C): _____ Otra: _____
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): _____ pH (Unidades): _____ Temp.(°C): _____ Otra: _____
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 17 del mes de Julio del año 2025 en el municipio de El Carmen de Viboral

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Alberto Antonio Cardona A
CEDULA: 71115716
FIRMA: [signature]

DE LA ESP DE ACUEDUCTO
NOMBRE: Felipe Gustavo
CEDULA: 1.040.930.935
FIRMA: [signature]

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto.

Reporte de Análisis No: CT-18072511 **Consecutivo: 25-3261**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	17-07-2025 / 10:10	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	17-07-2025 / 10:10
Fecha de Recepción/ Hora:	18-07-2025 / 17:17	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Cimarrona	**Punto de muestreo:**	Punto 0013 Tahamies

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	19-07-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	19-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	6.9	Unidad pH	C	17-07-2025
***Cloro libre**	SM - 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	1.1	mg/L	C	17-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME

Municipio El Carmen de Viboral	Acta Muestreo Conjunto Autoridad Sanitaria – ESP	
	CÓDIGO: F-PS-094 Versión: 00 Fecha: 21/09/2021	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: el carmen de viboral
NOMBRE DE LA PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO E.S.P: Acueducto Cerro - Samaria
NOMBRE DE LA AUTORIDAD SANITARIA: Sec salud el carmen de viboral

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, y el artículo 8 de la Resolución 0811 de 2008 de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, entre la Autoridad Sanitaria y la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto, se deja constancia que en la fecha, hora y código del punto de muestreo anotado, se procedió a realizar la recolección de la muestra para la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en la red de distribución.

	PUNTO DE MUESTREO (Artículo 4, Resolución 0811 de 2008)	IDENTIFICACION
1.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	0009
1.2	DIRECCION	Vereda Quirama
1.3	FECHA: (dd/mm/aaaa)	2-07-25
1.4	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	11:20
1.5	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): 0,6 pH (Unidades): 7,2 Temp.(°C): _____ Otra:
1.6	OBSERVACIONES:	
2.	CODIGO DEL PUNTO DE MUESTREO	
2.1	DIRECCION	
2.2	FECHA: (dd/mm/aaaa)	
2.3	HORA DE RECOLECION (hh:mm)	
2.4	MEDICIONES DE CAMPO	Cloro Residual Libre (mg/l): _____ pH (Unidades): _____ Temp.(°C): _____ Otra:
2.5	OBSERVACIONES	

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron.

Hoy 2 del mes de Julio del año 2025 en el municipio de el carmen de viboral

DE LA AUTORIDAD SANITARIA
NOMBRE: Albeiro Antonio Cardona H
CEDULA: 1115716
FIRMA:

DE LA ESP DE ACUEDUCTO
NOMBRE: Hana Angelica Valencia V.
CEDULA: 39445204
FIRMA: Hana Angelica Valencia

De la presente acta se deja copia en poder del representante de la Persona Prestadora del Servicio Público de Acueducto

Reporte de Análisis No: CT-02072513 **Consecutivo: 25-2975**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Cliente	SECRETARIA DE SALUD DEL CARMEN DE VIBORAL
Solicitado por	Albeiro Cardona
Dirección	El Carmen de Viboral, Antioquia
Teléfono	(604) 5433333

INFORMACION DE LA MUESTRA			
Tipo de muestra:	Tratada	**Tipo de muestreo:**	Simple
Fecha Inicio de Toma/Hora:	02-07-2025 / 11:20	**Fecha Fin de Toma/Hora:**	02-07-2025 / 11:20
Fecha de Recepción/ Hora:	02-07-2025 / 17:00	**Muestreado por:**	María de los Ángeles Castaño
Lugar de Toma:	Acueducto Cerro Samaria	**Punto de muestreo:**	Punto 0009 Quirama

ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
Coliformes totales	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	03-07-2025
Escherichia coli	SM-9222 J	Filtración por Membrana	0	0	UFC/100 ml	C	03-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

ANÁLISIS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO

Parámetro	Método	Técnica	Valor Norma	Resultado	Unidad	Conformidad	Fecha
***pH**	SM – 4500 H^+ B	Electrometría	6.5-9.0	7.2	Unidad pH	C	02-07-2025
Color Aparente	SM – 2120 C	Fotometría	15	5.0	U. P. C	C	03-07-2025
Turbiedad	SM – 2130 B	Nefelometría	2	0.71	UNT	C	03-07-2025
***Cloro libre**	SM – 4500-Cl G	Fotometría	0.3 – 2.0	0.6	mg/L	C	02-07-2025

C: Conforme **NC: No Conforme** **NA: No Aplica**

Declaración de Conformidad:

- Los resultados emitidos por el laboratorio en el presente informe son comparados con los límites establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Ministerio de Protección Social para darle conformidad o no conformidad.

Observaciones Técnicas:

- El SM: Standard Methods for Examination Water and Wastewater Edition 23 del 2017.
- El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.
- La muestra recibida cumple con los requisitos de análisis.
- Cuando el cliente proporciona el material, realiza la toma de muestras y los análisis in situ, OMNIAMBIENTE SAS no se hace responsable de la información suministrada y/o desviaciones que se puedan presentar durante la realización de los análisis de laboratorio.

Observaciones:

- Resultados validos solo para la muestra analizada y son de propiedad exclusiva del cliente.
- El resultado no se puede reproducir sin la autorización escrita del laboratorio.
- OMNIAMBIENTE SAS se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.
- Los análisis con (*) son realizados por el cliente.

Deiner Mestra Argel
Director Técnico
Químico PQ-06979

FIN DEL INFORME