

Sitio / Lugar	Intor sección Somafoleca	Fecha de Inicio	12-12-25	Fecha de cierre:	17-12-25	SE - GRUPO:	167	
Descripción general del trabajo a realizar	Mantenimiento Correctivo y Preventivo Eléctrico de semáforos y cámaras de video detección del sistema semaforico	Responsable del trabajo	Lester Corrales					
1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS- ASPECTOS, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES								
DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS			
		ALTO	MEDIO	BAJO				
INICIO TURNO (BODEGA)	Riesgo Psicosocial: Condiciones de la tarea	X			* Charlas de seguridad * Uso de EPPs * Visita de obra			
	Riesgo Biomecánico: Manipulación manual de cargas por manipulación de material y herramienta.		X		* Autocuidado * Levantamiento de cargas superiores a 25 kg entre dos personas o con uso de ayudas mecánicas. * Pausas activas. * Dar cumplimiento a las instrucciones en manejo adecuado de cargas.			
	Riesgo Biomecánico: Postura (prolongada mantenida) - Movimiento repetitivo por uso de herramientas manuales y eléctricas.		X		* Autocuidado * Pausas activas.			
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: Accidentes de tránsito, intervenciones viales de socos o tercetos, exposición en vías principales.			X		* Charla de seguridad sobre seguridad vial. * Autocuidado. * Conductores con curso de manejo defensivo, licencia de conducción vigente y examen psicosenométrico para conducción de vehículos. * Mantenimiento preventivo a los vehículos. * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Medevac actualizado en cada vehículo. * Inspección diaria preoperacional de vehículos. * Cumplir las normas de tránsito. * Seguimiento mediante SATRACK. * Evitar distracciones al conducir (uso de celulares)		
	Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: Caldas a mismo Nivel, Golpes, Choques con o contra, tropezones, resbalones, instalaciones en mal estado, escaleras y barandas inadecuadas, superficies irregulares.			X		* Charla de seguridad sobre riesgo Localivo. * Autocuidado * Inspecciones áreas localivas. * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Verificar que la bodega del parque empresarial se encuentre libre de obstáculos.		
	Riesgo Natural: Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.			X		* Charla de seguridad sobre riesgo natural. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.		
INICIO ACTIVIDADES	Riesgo Biológico: (Picaduras de insectos o mordeduras de animales, Virus, Bacterias) Infecciones, Irritaciones, Lesiones en la piel, alergias por exceso de material particulado (polvo) en las áreas de trabajo, Áreas de trabajo con residuos fisiológicos.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo biológico * Autocuidado * Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar animales que puedan atacar y herir de gravedad. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar residuos fisiológicos en el controlador. * Charlas de seguridad de como mitigar contacto con animales. * Protocolos de seguridad, * Hacer uso del insecticida con los elementos de protección requeridos (lapabocas)			
	Riesgo Físico: Ruido intermitente por vehículos, música, maquinaria y obras aledañas.	X				* Charla de seguridad sobre el riesgo físico. * Uso de tapa oídos de inserción o de copa		
	Riesgo Físico: Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	X				* Charla de seguridad sobre el riesgo físico. * Uso de gafas con lente oscuro * Uso de linternas o luminarias para trabajos con poca luz.		
	Riesgo Biomecánico: Manipulación manual de cargas (Levantar y trasladar señales para la instalación del PMT.)			X		* Autocuidado * Levantamiento de cargas inferiores a 25 kg. * Pausas activas. * Dar cumplimiento a las instrucciones en manejo adecuado de cargas. * SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento.		
	Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: (superficies de trabajo irregulares, con diferencia de nivel, huecos).			X		* Charla de seguridad sobre riesgo Localivo. * Autocuidado * Inspección visual del área de trabajo antes de iniciar labores. * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Verificar que el área de trabajo se encuentre libre de obstáculos para los desplazamientos.		
	Condiciones de seguridad - Seguridad Vial: (Intervenciones viales por ubicación del PMT, exposición en vías principales, Choque de vehículo en movimiento, Choque de vehículos)				X	* Capacitación sobre la implementación de los PMT * Autocuidado. * Inspección de las señales (valles, conos) * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Documentación vigente y actualizada en carpetas. * Cumplir las normas de tránsito. * Uso de señalización para trabajos nocturnos (luminarias)		

DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de las áreas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELÉCTRICO: 1. Ubicación y estabilización de la grúa 2. Instalación del PMT 3. Inspección y uso del Sistema de Protección Contra Caídas - SPCC. 4. Asegurar escalera a poste. 5. Movimiento y estabilización de canasta en punto a intervenir. 6. Ascenso del personal en canasta o en escalera tipo A. 7. Limpieza semáforo (con agua, power Green y un paño). 8. Revisión de voltaje de la acometida con pinza en la AUC. 9. Si es necesario se ajustan terminales con destornillador. 10. Se repiten los pasos 1, 2, 4, 5, 6 y 7 en todos los flujos de la intersección.	Condiciones de seguridad - Riesgo Público: Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo público. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * Verificación de las condiciones de la zona antes de descender del vehículo * Atención permanente a las condiciones de la zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo público a diario.
	Riesgo Natural: Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.		X		* Charla de seguridad sobre el Riesgo Natural. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. Suspender actividades. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.
	Riesgo Biológico: (Picaduras de insectos o mordeduras de animales, Virus, Bacterias) Infecciones, Irritaciones, Lesiones en la piel, alergias por exceso de material particulado (polvo) en las áreas de trabajo, Áreas de trabajo con residuos biológicos.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo biológico * Autocuidado * Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar animales que puedan atacar y herir de gravedad. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar residuos biológicos en el controlador. * Charlas de seguridad de como mitigar contacto con animales. * Protocolos de seguridad, * hacer uso del insecticida con los elementos de protección requeridos (tapabocas)
	Riesgo Físico: (Iluminación, Vibración, Ruido, Temperatura, Presión, Radiaciones) Cansancio Visual y auditivo, deshidratación, golpes de calor, agotamiento físico.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo y la protección de la piel. * Autocuidado * Cambio de luminarias de acuerdo con la necesidad. * Uso de linternas en jornada nocturna o sitios con poca luz o visibilidad. * Uso de elementos de protección personal de acuerdo con la necesidad en horario nocturno * Uso de gafas de protección, un horario diurno lentes oscuras. * Uso adecuado de EPP'S de acuerdo con la tarea. * Uso de dotación camisa manga larga, gorra, overol o pantalón. * Uso de chaquetas reflectivas en horas de la tarde noche para protegerse del frío * Adecuada hidratación y uso de protector solar en horas del día y en días calurosos. * Dotación de sombrillas en cada vehículo
	Riesgo Químico: Sustancias químicas utilizadas para el mantenimiento preventivo, material particulado, vapores generados por sustancias químicas.	X			* Charla de seguridad sobre el riesgo por exposición a gases y vapores * Uso de tapabocas N95 8210 o respirador de media cara con filtro * Aplicar los deberes de autocuidado y autoprotección. * Matriz de compatibilidad de sustancias químicas en los vehículos. * Socialización hojas de seguridad de productos químicos. * Productos químicos rotulados y etiquetados.
	Riesgo Psicosocial: Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, definición de roles, monotonía)	X			* Charlas sobre el riesgo psicosocial * Actividades enfocadas en el estrés * Acompañamiento psicológico * Aplicación batería riesgo psicosocial
	Riesgo Biomecánico: Postura prolongada o mantenida, Movimiento repetitivo. Espasmos musculares, Lesiones musculares, dolor lumbar.		X		* Autocuidado * Pausas activas. * SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento. * Esquema de postura correcta y ubicación de puesto de trabajo
	Riesgo Mecánico: (Proyección de elementos o partes de máquinas, herramientas). Aplastamiento, Corte, Enganche, perforación o punzonamiento, golpes, machucones.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo mecánico. * Autocuidado. * Uso de herramienta adecuada para la actividad a realizar, * Uso de los Elementos de protección requeridos, procedimientos seguros de trabajo. * Inspección preoperacional de la herramienta u equipo a utilizar
	Trabajo en Alturas: Caídas en alturas por trabajos en canasta grúa o escalera.		X		* Personal entrenado y capacitado para realizar trabajos en alturas. * Realizar preoperacional del SPCC. * Uso de sistema de protección contra caídas dieléctricos (arnés, eslinga de posicionamiento) * Anclaje permanente a puntos certificados de la grúa. * Para trabajos en escalera tipo tijera, realizar anclaje con eslinga de posicionamiento al poste.
	Riesgo Eléctrico: Intervención en el controlador - AUCE y verificación de tensión (Baja tensión). Electrocutaciones, Shock fibrilaciones, quemaduras, cortos eléctricos.		X		* Realizar inspecciones al controlador y verificar que no este energizado. * No manipular las instalaciones eléctricas si no esta formado y autorizado para ello. * Solo personal capacitado y competente, realizará maniobras de riesgo eléctrico. * Uso de dotación Dieléctrica (guantes dieléctricos) * Desconectar y verificar la ausencia de tensión del controlador o sección a trabajar, para ello haga uso las herramientas calibradas con las que dispone. * Uso adecuadamente sus elementos de protección personal. * Suspender actividades en caso de tormentas eléctricas o fuertes lluvias. * Restricción de accesos a personas no autorizadas. (señalización del área de trabajo). * No está permitido el uso de anillo, cadenas, aretes, o cualquier otro elemento conductor. * Diligenciar el respectivo ATS y permiso de trabajo. * Es obligatorio el uso de herramientas aisladas y equipos para medición de tensión.
	Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: Caídas a mismo Nivel, Golpes, Choques con o contra, tropezones, resbalones, cortaduras, superficies irregulares, condiciones inadecuadas de orden y aseo.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo localivo. * Autocuidado * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Precaución en los desplazamientos dentro de la zona de trabajo. * Señalización de las áreas de trabajo. * Uso de los EPP's * Verificar que el área de trabajo donde se realiza el mantenimiento se encuentre libre de obstáculos para los desplazamientos.
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: (Intervenciones viales por ubicación del PMT, exposición en vías principales, Choque de vehículo en movimiento, Choque de vehículos)		X		* Capacitación sobre la implementación de los PMT * Autocuidado. * Inspección de las señales (vallas, conos) * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Documentación vigente y actualizada en carpetas. * Cumplir las normas de tránsito. * Evitar distracciones en la ejecución de los trabajos como uso de celulares o audífonos.
	Condiciones de seguridad - Riesgo Público: Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público, reclamos o ataques de las comunidades			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo público. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * Atención permanente a las condiciones de la zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo público a diario.
	Riesgo Natural: Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. Suspender actividades. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.

DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de la tarea)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
CORRECTIVO EN ACOMETIDA 1. Ubicación de la acometida (Transformador o cámara de paso ENEL COLOMBIA). 2. Ubicación y uso del SPCC (si aplica). 3. Instalación del PMT. 4. Inspección y uso del SPCC (si aplica). 5. Ascenso del personal en canasta (si aplica). 6. Estabilización de canasta en punto a intervenir (solo en los puntos autorizados para la verificación y toma de voltajes) si aplica. 7. Realizar ubicación y cambio de la fase (solo en los puntos autorizados loncheras). Si la acometida esta en cámara de paso ENEL COLOMBIA se debe solicitar ingreso a central y se notifica a ENEL COLOMBIA (Levantamiento de tapas). 8. Uso de los EPP's para trabajos eléctricos y cambio de fase. 9. Revisar voltaje con pinza voltiamperimétrica debidamente calibrada. 10. Se mide tensión en punto y en el controlador. 11. Se procede a restablecer la intersección.	Riesgo Biológico: (Picaduras de insectos o mordeduras de animales, Virus, Bacterias) Infecciones, Irritaciones, Lesiones en la piel, alergias por exceso de material particulado (polvo) en las áreas de trabajo. Áreas de trabajo con residuos biológicos.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo biológico * Autocuidado * Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar animales que puedan atacar y herir de gravedad. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar residuos biológicos en el controlador. * Charlas de seguridad de como minimizar contacto con animales. * Vacuna contra la rabia según aplique * Protocolos de seguridad, * hacer uso del insecticida con los elementos de protección requeridos (tapabocas)
	Riesgo Físico: (Iluminación, Vibración, Ruido, Temperatura, Presión, Radiaciones) Cansancio Visual y auditivo, deshidratación, golpes de calor, agotamiento físico.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo y la protección de la piel. * Autocuidado * Cambio de luminarias de acuerdo con la necesidad. * Uso de linternas en jornada nocturna o sitios con poca luz o visibilidad. * Uso de elementos de protección personal de acuerdo con la necesidad en horario nocturno lentes transparentes, en horario diurno lentes oscuros. * Uso adecuado de EPP's de acuerdo con la tarea. * Uso de dotación camisa manga larga, gorra, overol o pantalón. * Uso de chaquetas reflectivas en horas de la tarde noche para protegerse del frío * Adecuada hidratación y uso de protector solar en horas del día y en días calurosos. * Dotación de sombrillas en cada vehículo
	Riesgo Químico: Sustancias químicas, material particulado, vapores generados por sustancias químicas.	X			* Charla de seguridad sobre el riesgo por exposición a gases y vapores * Uso de tapabocas N95 8210 o respirador de media cara con filtro * Aplicar los deberes de autocuidado y autoprotección. * Uso de EPP's
	Riesgo Psicosocial: Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, definición de roles, monotonía)	X			* Charlas sobre el riesgo psicosocial * Actividades enfocadas en el estrés * Acompañamiento psicológico * Aplicación batería riesgo psicosocial
	Riesgo Biomecánico: Postura prolongada o mantenida, Movimiento repetitivo. Espasmos musculares, Lesiones musculares, dolor lumbar por levantamiento de cargas (tapas de ENEL COLOMBIA).			X	* Autocuidado * Pausas activas. * SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento.
	Riesgo Mecánico: (Proyección de elementos o partes de máquinas, herramientas). Aplastamiento, Corte, Enganche, perforación o punzonamiento, fricción o Abrasión. Materiales proyectados sólidos			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo mecánico. * Autocuidado. * Uso de herramienta adecuada para la actividad a realizar, * Uso de los Elementos de protección requeridos, procedimientos seguros de trabajo.
	Trabajo en Alturas: Caidas en alturas por trabajos en canasta grúa o escalera.		X		* Personal entrenado y capacitado para realizar trabajos en alturas. * Realizar preoperacional del SPCC. * Uso de sistema de protección contra caídas eléctricos (arnés, eslinga de posicionamiento) * Anclaje permanente a puntos certificados de la grúa. * Para trabajos en escalera tipo tijera, realizar anclaje con eslinga de posicionamiento al poste.
	Riesgo Eléctrico: Intervención en el controlador - AUCE y verificación de tensión (Baja tensión). Electroshocks, Shock fibrilación, quemaduras, cortes eléctricos.			X	* Realizar inspecciones al controlador y verificar que no este energizado. * No manipular las instalaciones eléctricas si no esta formado y autorizado para ello. * Solo personal capacitado y competente, realizará maniobras de riesgo eléctrico. * Uso de dotación Dieléctrica (guantes dieléctricos) * Desconectar y verificar la ausencia de tensión del controlador o sección a trabajar, para ello haga uso las herramientas calibradas con las que dispone. * Uso adecuadamente sus elementos de protección personal, * Suspender actividades en caso de tormentas eléctricas o fuertes lluvias. * Restricción de accesos a personas no autorizadas. (señalización del área de trabajo). * No está permitido el uso de anillo, cadenas, aretes, o cualquier otro elemento conductor. * Diligenciar el respectivo ATS y permiso de trabajo. * Es obligatorio el uso de herramientas aisladas y equipos para medición de tensión.
	Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: Caidas a mismo Nivel, Golpes, Choques con o contra, tropezones, resbalones, cortaduras, superficies irregulares, condiciones inadecuadas de orden y aseo.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo localivo. * Autocuidado * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Precaución en los desplazamientos dentro de la zona de trabajo. * Señalización de las áreas de trabajo. * Uso de los EPP's
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: (Intervenciones viales por ubicación del PMT, exposición en vías principales, Choque de vehículo en movimiento, Choque de vehículos)			X	* Capacitación sobre la implementación de los PMT * Autocuidado. * Inspección de las señales (vallas, conos) * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Documentación vigente y actualizada en carpetas. * Cumplir las normas de tránsito.
CORRECTIVO POR FALLA EN MODULO O CABLE, SINIESTRO O HURTO 1. Ubicación de grúa o izaje de escalera tipo I sobre poste semafórico (T1, T1X o T2). Instalación de PMT. 2. Amarrar escalera a poste con manilla. 3. Inspección y uso del SPCC. 4. Ascenso del personal por canasta grúa o escalera al modulo a cambiar. 5. Destapar modulo con ayuda del destornillador de pala. 6. Se revisa consumo eléctrico con la pinza voltiamperimétrica (se usa el megger para identificar la resistencia del cable, si el consumo es bajo se cambia cable) de lo contrario se cambia el modulo. 7. Se revisa alto o bajo aislamiento y se procede al cambio, uso de herramienta manual (destornillador, perillero, alicate, corta frío) 8. Si el cambio es por falla o daño en el cable, se procede a identificar el recorrido hasta el controlador (apertura cajas de paso semaforización y ENEL CODENSA) y se realiza cambio del cable. 9. Se restablece intersección, si la falla es corregida se procede al cierre de las cajas de paso. 10. Se sueldan tapas y se procede a levantamiento de la señalización.	Condiciones de seguridad - Riesgo Pábllico: Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público, reclamos o ataques de las comunidades			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo público. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * Atención permanente a las condiciones de las zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo público a diario.
	Riesgo Natural: Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. Suspender actividades. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.
	Riesgo Localivo: Caidas a mismo Nivel, Golpes, Choques con o contra, tropezones, resbalones, cortaduras, caída de objetos desde niveles superiores, instalaciones en mal estado, escaleras y barandas inadecuadas superficies irregulares.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo. + Autocuidado * Inspección visual del área de trabajo antes de iniciar labores. * Implementación de PMT, ubicación de señalización y demarcación de áreas de trabajo. * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Verificar que el área de trabajo donde se realizar el mantenimiento se encuentre libre de obstáculos para los desplazamientos. * Señalización de las áreas de trabajo.

DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecuci3n de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
Finalizaci3n de Actividades 1. Recoger y trasladar al veh3culo los elementos usados para la actividad (herramienta, material, señalizaci3n). 2. Cierre de controlador. 3. Verificaci3n de orden y aseo en zona de trabajo. 4. Levantamiento PMT. 5. Traslado a nuevo punto de trabajo o a la bodega parque empresarial PDS.	Riesgo Biomecánico: Espasmos musculares, Lesiones musculoesqueléticas, dolor lumbar, caídas por posiciones anti gravitacionales, mareos.			X	* ATS Socializado con el grupo de trabajo, Autocuidado * Levantamiento de cargas superiores a 25 kg entre dos personas o con uso de ayudas mecánicas. * Inspecci3n del área de trabajo. * Pausas activas. * Planificaci3n y coordinaci3n adecuada de la tarea con el compaño de grupo. * Dar cumplimiento a las instrucciones en manejo adecuado de cargas. * SVE de Desórdenes Musculo Esqueléticos * Capacitaci3n de higiene postural, realizaci3n de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento * Esquema de postura correcta y ubicaci3n de puesto de trabajo. * Exámenes ocupacionales.
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: Accidentes de tránsito, intervenciones viales de socos o terceros, exposici3n en vías principales.			X	* Charla de seguridad sobre seguridad vial. * Autocuidado. * Conductores con curso de manejo defensivo, licencia de conducci3n vigente y examen psicosensométrico para conducci3n de veh3culos. * Mantenimiento preventivo a los veh3culos. * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los veh3culos. * Medevac actualizado en cada veh3culo. * Inspecci3n diaria preoperacional de veh3culos. * Cumplir las normas de tránsito. * Seguimiento mediante SATRACK. * Evitar distracciones al conducir (uso de celulares)
	CONDICIONES DE SEGURIDAD - Pùblico Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * En horario nocturno se debe contar con escolta motorizado. * Verificaci3n de las condiciones de la zona antes de descender del veh3culo * Atenci3n permanente a las condiciones de la zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicaci3n permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicaci3n cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo público a diario.
PASOS Y CONTROLES ADICIONALES					
PASO DE LA TAREA	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL	BAJO	MEDIO	ALTO	CONTROLES IMPLEMENTADOS
CRITERIOS PARA LA VALORACI3N RIESGO / IMPACTO					
BAJO • Lesiones leves • Puede impactar al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos, pero sin ocasionar daños relevantes o considerables, ni molestias a partes interesadas.		MEDIO • Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT) • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos, causando daños considerables pero reversibles al ambiente.		ALTO • Lesiones graves irreparables (incapacidad permanente parcial o invalidez), Muerte • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos causando daños de manera irreversible.	
Divulgado A					
NOMBRE	CÉDULA	CARGO		FIRMA	
Isaíer Carroles	1013578933	S.T			
Alexandra Moya V.	1124020362	MUX			
Edwin Daniel Gonzàlez Roldàn	79816117	DRIVER			
Observaciones:					

Sitio / Lugar	Inter. Semfora - Bodega		Fecha de inicio	12/05/25	Fecha de cierre:	16/05/25	SE - GRUPO:	164
Descripción general del trabajo a realizar	Mantenimiento Correctivo y Preventivo Eléctrico de semáforos y cámaras de video detección del sistema semafórico				Responsable del trabajo			
Christian D Vela								
1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS- ASPECTOS, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES								
DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS			
		BAJO	MEDIO	ALTO				
INICIO TURNO (BODEGA) 1. Inspección preoperacional del vehículo (grúas, H1, Saveiro, otros). 2. Alistamiento e inspección preoperacional de la herramienta y maquinaria a utilizar. 3. Verificación de los EPP's (elementos de protección personal a utilizar) 4. Movilización a sitio inicial de trabajo (Desplazamiento desde el parque empresarial PDS a los puntos de trabajo).	Riesgo Psicosocial: Condiciones de la tarea	X			* Charlas de seguridad * Uso de EPPs * Visita de obra			
	Riesgo Biomecánico: Manipulación manual de cargas por manipulación de material y herramienta.		X		* Autocuidado * Levantamiento de cargas superiores a 25 kg entre dos personas o con uso de ayudas mecánicas. * Pausas activas. * Dar cumplimiento a las instrucciones en manejo adecuado de cargas.			
	Riesgo Biomecánico: Postura (prolongada mantenida) - Movimiento repetitivo por uso de herramientas manuales y eléctricas.		X		* Autocuidado * Pausas activas.			
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: Accidentes de tránsito, intervenciones viales de socos o terceros, exposición en vías principales.			X	* Charla de seguridad sobre seguridad vial. * Autocuidado. * Conducidores con curso de manejo defensivo, licencia de conducción vigente y examen psicosenométrico para conducción de vehículos. * Mantenimiento preventivo a los vehículos. * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Medevac actualizado en cada vehículo. * Inspección diaria preoperacional de vehículos. * Cumplir las normas de tránsito. * Seguimiento mediante SATRACK. * Evitar distracciones al conducir (uso de celulares)			
	Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: Caídas a mismo Nivel, Golpes, Choques con o contra, tropezones, resbalones, instalaciones en mal estado, escaleras y barandas inadecuadas, superficies irregulares.		X		* Charla de seguridad sobre riesgo Localivo. * Autocuidado * Inspecciones áreas localivas. * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Verificar que la bodega del parque empresarial se encuentre libre de obstáculos.			
	Riesgo Natural: Presencia de lluvias torrenciales, lorrentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.		X		* Charla de seguridad sobre riesgo natural. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de lorrentas eléctricas o lluvias fuertes. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.			
INICIO ACTIVIDADES 1. Instalación del PMT de acuerdo con los esquemas autorizados. 2. Levantamiento documental (diligenciamiento y firmas de ATS, permisos de trabajo eléctrico, alturas y en caliente). 3. Señalización de áreas de trabajo con conos y cinta (cajas de paso, postes, controladores).	Riesgo Biológico: (Picaduras de insectos o mordeduras de animales, Virus, Bacterias) Infecciones, Irritaciones, Lesiones en la piel, alergias por exceso de material particulado (polvo) en las áreas de trabajo. Áreas de trabajo con residuos fisiológicos.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo biológico * Autocuidado * Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar animales que puedan atacar y herir de gravedad. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar residuos fisiológicos en el controlador. * Charlas de seguridad de como mitigar contacto con animales. * Protocolos de seguridad. * Hacer uso del insecticida con los elementos de protección requeridos (tapabocas)			
	Riesgo Físico: Ruido intermitente por vehículos, música, maquinaria y obras aledañas.	X			* Charla de seguridad sobre el riesgo físico. * Uso de tapa oídos de inserción o de copa			
	Riesgo Físico: Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	X			* Charla de seguridad sobre el riesgo físico. * Uso de gafas con lente oscuro * Uso de linternas o luminarias para trabajos con poca luz.			
	Riesgo Biomecánico: Manipulación manual de cargas (Levantar y trasladar señales para la instalación del PMT.)		X		* Autocuidado * Levantamiento de cargas inferiores a 25 kg. * Pausas activas. * Dar cumplimiento a las instrucciones en manejo adecuado de cargas. * SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento.			
	Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: (superficies de trabajo irregulares, con diferencia de nivel, huecos).		X		* Charla de seguridad sobre riesgo Localivo. * Autocuidado * Inspección visual del área de trabajo antes de iniciar labores. * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Verificar que el área de trabajo se encuentre libre de obstáculos para los desplazamientos.			
	Condiciones de seguridad - Seguridad Vial: (Intervenciones viales por ubicación del PMT, exposición en vías principales, Choque de vehículo en movimiento, Choque de vehículos)			X	* Capacitación sobre la implementación de los PMT * Autocuidado. * Inspección de las señales (vallas, conos) * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Documentación vigente y actualizada en carpetas. * Cumplir las normas de tránsito. * Uso de señalización para trabajos nocturnos (luminarias)			

DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
	Condiciones de seguridad - Riesgo Público: Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo público. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * Verificación de las condiciones de la zona antes de descender del vehículo * Atención permanente a las condiciones de la zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo público a diario.
	Riesgo Natural: Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.		X		* Charla de seguridad sobre el Riesgo Natural. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. Suspender actividades. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELÉCTRICO: 1. Ubicación y estabilización de la grúa 2. Instalación del PMT 3. Inspección y uso del Sistema de Protección Contra Caídas - SPCC. 4. Asegurar escalera a poste. 5. Movimiento y estabilización de canasta en punto a intervenir. 6. Ascenso del personal en canasta o en escalera tipo A. 7. Limpieza semáforo (con agua, power Green y un paño). 8. Revisión de voltaje de la acometida con pinza en la AUC. 9. Si es necesario se ajustan terminales con destornillador. 10. Se repiten los pasos 1, 2, 4, 5, 6 y 7 en todos los flujos de la intersección.	Riesgo Biológico: (Picaduras de insectos o mordeduras de animales, Virus, Bacterias) Infecciones, irritaciones, Lesiones en la piel, alergias por exceso de material particulado (polvo) en las áreas de trabajo, Áreas de trabajo con residuos biológicos.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo biológico * Autocuidado * Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar animales que puedan atacar y herir de gravedad. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar residuos biológicos en el controlador. * Charlas de seguridad de como mitigar contacto con animales. * Protocolos de seguridad, * hacer uso del insecticida con los elementos de protección requeridos (tapabocas)
	Riesgo Físico: (Iluminación, Vibración, Ruido, Temperatura, Presión Radiaciones), Cansancio Visual y auditivo, deshidratación, golpes de calor, agotamiento físico.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo y la protección de la piel. * Autocuidado * Cambio de luminarias de acuerdo con la necesidad. * Uso de linternas en jornada nocturna o sitios con poca luz o visibilidad. * Uso de elementos de protección personal de acuerdo con la necesidad en horario nocturno * Lentes transparentes, en horario diurno lentes oscuros. * Uso adecuado de EPP'S de acuerdo con la tarea. * Uso de dotación camisa manga larga, gorra, overol o pantalón. * Uso de chaquetas reflectivas en horas de la tarde noche para protegerse del frío * Adecuada hidratación y uso de protector solar en horas del día y en días calurosos. * Dotación de sombrillas en cada vehículo
	Riesgo Químico: Sustancias químicas utilizadas para el mantenimiento preventivo, material particulado, vapores generados por sustancias químicas.	X			* Charla de seguridad sobre el riesgo por exposición a gases y vapores * Uso de tapabocas N95 8210 o respirador de media cara con filtro * Aplicar los deberes de autocuidado y autoprotección. * Matriz de compatibilidad de sustancias químicas en los vehículos. * Socialización hojas de seguridad de productos químicos. * Productos químicos rotulados y etiquetados.
	Riesgo Psicosocial: Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, definición de roles, monotonía)	X			* Charlas sobre el riesgo psicosocial * Actividades enfocadas en el estrés * Acompañamiento psicológico * Aplicación batería riesgo psicosocial
	Riesgo Biomecánico: Postura prolongada o mantenida, Movimiento repetitivo, Espasmos musculares, Lesiones músculo esqueléticas, dolor lumbar.			X	* Autocuidado * Pausas activas. * SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento. * Esquema de postura correcta y ubicación de puesto de trabajo
	Riesgo Mecánico: (Proyección de elementos o partes de máquinas, herramientas). Aplasamiento, Corte, Enganche, perforación o punzonamiento, golpes, machucones.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo mecánico. * Autocuidado. * Uso de herramienta adecuada para la actividad a realizar, * Uso de los Elementos de protección requeridos, procedimientos seguros de trabajo. * Inspección preoperacional de la herramienta u equipo a utilizar
	Trabajo en Alturas: Caídas en alturas por trabajos en canasta grúa o escalera.			X	* Personal entrenado y capacitado para realizar trabajos en alturas. * Realizar preoperacional del SPCC. * Uso de sistema de protección contra caídas eléctricos (arnés, eslinga de posicionamiento) * Anclaje permanente a puntos certificados de la grúa. * Para trabajos en escalera tipo tijera, realizar anclaje con eslinga de posicionamiento al poste.
	Riesgo Eléctrico: Intervención en el controlador - AUCE y verificación de tensión (Baja tensión). Electrocutaciones, Shock fibrilaciones, quemaduras, cortos eléctricos.			X	* Realizar inspecciones al controlador y verificar que no este energizado. * No manipular las instalaciones eléctricas si no esta formado y autorizado para ello. * Solo personal capacitado y competente, realizará maniobras de riesgo eléctrico. * Uso de dotación Dieléctrica (guantes dieléctricos) * Desconectar y verificar la ausencia de tensión del controlador o sección a trabajar, para ello haga uso las herramientas calibradas con las que dispone. * Uso adecuadamente sus elementos de protección personal, * Suspender actividades en caso de tormentas eléctricas o fuertes lluvias. * Restricción de accesos a personas no autorizadas. (señalización del área de trabajo). * No está permitido el uso de anillo, cadenas, aretes, o cualquier otro elemento conductor. * Diligenciar el respectivo ATS y permiso de trabajo. * Es obligatorio el uso de herramientas aisladas y equipos para medición de tensión.
	Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: Caídas a mismo Nivel, Golpes, Choques con o contra, tropezones, resbalones, cortaduras, superficies irregulares, condiciones inadecuadas de orden y aseo.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo localivo. * Autocuidado * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Precaución en los desplazamientos dentro de la zona de trabajo. * Señalización de los área de trabajo. * Uso de los EPP's * Verificar que el área de trabajo donde se realizar el mantenimiento se encuentre libre de obstáculos para los desplazamientos.
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: (Intervenciones viales por ubicación del PMT, exposición en vías principales, Choque de vehículo en movimiento, Choque de vehículos)			X	* Capacitación sobre la implementación de los PMT * Autocuidado. * Inspección de las señales (vallas, conos) * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Documentación vigente y actualizada en carpetas. * Cumplir las normas de tránsito. * Evitar distracciones en la ejecución de los trabajos como uso de celulares o audífonos.
	Condiciones de seguridad - Riesgo Público: Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público, reclamos o ataques de las comunidades			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo público. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * Atención permanente a las condiciones de la zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo público a diario.
	Riesgo Natural: Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. Suspender actividades. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.

DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO		CONTROLES IMPLEMENTADOS
		GRADO	MEDIO	
<p>CORRECTIVO EN ACOMETIDA</p> <p>1. Ubicación de la acometida (Transformador o cámara de paso ENEL COLOMBIA).</p> <p>2. Ubicación y estabilización de la grúa (si aplica).</p> <p>3. Instalación del PMT.</p> <p>4. Inspección y uso del SPCC (si aplica).</p> <p>5. Ascenso del personal en canasta (si aplica).</p> <p>6. Estabilización de canasta en punto a intervenir (solo en los puntos autorizados para la verificación y toma de voltajes) si aplica.</p> <p>7. Realizar ubicación y cambio de la fase (solo en los puntos autorizados loncheras). Si la acometida esta en cámara de paso ENEL COLOMBIA se debe solicitar ingreso a central y se notifica a ENEL COLOMBIA (Levantamiento de tapas).</p> <p>8. Uso de los EPP's para trabajos eléctricos y cambio de fase.</p> <p>9. Revisar voltaje con pinza voltíamperimétrica debidamente calibrada.</p> <p>10. Se mide tensión en punto y en el controlador.</p> <p>11. Se procede a restablecer la intersección.</p> <p>CORRECTIVO POR FALLA EN MODULO O CABLE, SINIESTRO O HURTO</p> <p>1. Ubicación de grúa o taje de escalera tipo I sobre poste semafórico (T1, T1X o T2), instalación de PMT.</p> <p>2. Amarrar escalera a poste con manila.</p> <p>3. Inspección y uso del SPCC.</p> <p>4. Ascenso del personal por canasta grúa o escalera al modulo a cambiar.</p> <p>5. Destapar modulo con ayuda del destornillador de pala.</p> <p>6. Se revisa consumo eléctrico con la pinza voltíamperimétrica (se usa el megger para identificar la resistencia del cable, si el consumo es bajo se cambia cable) de lo contrario se cambia el modulo.</p> <p>7. Se revisa alto o bajo aislamiento y se procede al cambio, uso de herramienta manual (destornillador, perillero, alicata, corta frío)</p> <p>8. Si el cambio es por falla o daño en el cable, se procede a identificar el recorrido hasta el controlador (apertura cajas de paso semaforización y ENEL CODENSA) y se realiza cambio del cable.</p> <p>9. Se restablece intersección, si la falla es corregida se procede al cierre de las cajas de paso.</p> <p>10. Se sueldan tapas y se procede a levantamiento de la señalización.</p>	<p>Riesgo Biológico: (Picaduras de insectos o mordeduras de animales, Virus, Bacterias) Infecciones, Irritaciones, Lesiones en la piel, alergias por exceso de material particulado (polvo) en las áreas de trabajo. Áreas de trabajo con residuos biológicos.</p>		X	<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo biológico * Autocuidado * Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar animales que puedan alacar y herir de gravedad. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar residuos biológicos en el controlador. * Charlas de seguridad de como mitigar contacto con animales. * Vacuna contra la rabia según aplique * Protocolos de seguridad, * hacer uso del insecticida con los elementos de protección requeridos (tapabocas)
	<p>Riesgo Físico: (Iluminación, Vibración, Ruido, Temperatura, Presión Radiaciones) Cansancio Visual y auditivo, deshidratación, golpes de calor, agotamiento físico.</p>		X	<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo y la protección de la piel. * Autocuidado * Cambio de luminarias de acuerdo con la necesidad. * Uso de linternas en jornada nocturna o sitios con poca luz o visibilidad. * Uso de elementos de protección personal de acuerdo con la necesidad en horario nocturno lentes transparentes, en horario diurno lentes oscuros. * Uso adecuado de EPP'S de acuerdo con la tarea. * Uso de dotación camisa manga larga, gorra, overol o pantalón. * Uso de chaquetas reflectivas en horas de la tarde noche para protegerse del frío * Adecuada hidratación y uso de protector solar en horas del día y en días calurosos. * Dotación de sombrillas en cada vehículo
	<p>Riesgo Químico: Sustancias químicas, material particulado, vapores generados por sustancias químicas.</p>	X		<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo por exposición a gases y vapores * Uso de tapabocas N95 0210 o respirador de media cara con filtro * Aplicar los deberes de autocuidado y autoprotección. * Uso de EPP's
	<p>Riesgo Psicosocial: Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, definición de roles, monotonía)</p>	X		<ul style="list-style-type: none"> * Charlas sobre el riesgo psicosocial * Actividades enfocadas en el estrés * Acompañamiento psicológico * Aplicación batería riesgo psicosocial
	<p>Riesgo Biomecánico: Postura prolongada o mantenida, Movimiento repetitivo, Espasmos musculares, Lesiones músculo esqueléticas, dolor lumbar por levantamiento de cargas (tapas de ENEL COLOMBIA).</p>		X	<ul style="list-style-type: none"> * Autocuidado * Pausas activas. * GVE de Desórdenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento.
	<p>Riesgo Mecánico: (Proyección de elementos o partes de máquinas, herramientas), Aplasamiento, Corte, Enganche, perforación o punzonamiento, fricción o Abrasión, Materiales proyectados sólidos</p>		X	<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo mecánico. * Autocuidado. * Uso de herramienta adecuada para la actividad a realizar, * Uso de los Elementos de protección requeridos, procedimientos seguros de trabajo.
	<p>Trabajo en Alturas: Caídas en alturas por trabajos en canasta grúa o escalera.</p>		X	<ul style="list-style-type: none"> * Personal entrenado y capacitado para realizar trabajos en alturas. * Realizar preoperacional del SPCC. * Uso de sistema de protección contra caídas dieléctricos (arnés, eslinga de posicionamiento) * Anclaje permanente a puntos certificados de la grúa. * Para trabajos en escalera tipo Ijera, realizar anclaje con eslinga de posicionamiento al poste.
	<p>Riesgo Eléctrico: Intervención en el controlador - AUCE y verificación de tensión (Baja tensión). Electrocuiones, Shock fibrilaciones, quemaduras, cortos eléctricos.</p>		X	<ul style="list-style-type: none"> * Realizar inspecciones el controlador y verificar que no este energizado. * No manipular las instalaciones eléctricas si no esta formado y autorizado para ello. * Solo personal capacitado y competente, realizará maniobras de riesgo eléctrico. * Uso de dotación Dieléctrica (guantes dieléctricos) * Desconectar y verificar la ausencia de tensión del controlador o sección a trabajar, para ello haga uso las herramientas calibradas con las que dispone. * Uso adecuadamente sus elementos de protección personal. * Suspender actividades en caso de tormentas eléctricas o fuertes lluvias. * Restricción de accesos a personas no autorizadas. (señalización del área de trabajo). * No está permitido el uso de anillo, cadenas, aretes, o cualquier otro elemento conductor. * Diligenciar el respectivo ATS y permiso de trabajo. * Es obligatorio el uso de herramientas aisladas y equipos para medición de tensión.
	<p>Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: Caídas a mismo Nivel, Golpes, Choques con o contra, tropezones, resbalones, cortaduras, superficies irregulares, condiciones inadecuadas de orden y aseo.</p>		X	<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo localivo. * Autocuidado * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Precaución en los desplazamientos dentro de la zona de trabajo. * Señalización de las áreas de trabajo. * Uso de los EPP's
	<p>Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: (Intervenciones viales por ubicación del PMT, exposición en vías principales, Choque de vehículo en movimiento, Choque de vehículos)</p>		X	<ul style="list-style-type: none"> * Capacitación sobre la implementación de los PMT * Autocuidado. * Inspección de las señales (vallas, conos) * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Documentación vigente y actualizada en carpelas. * Cumplir las normas de tránsito.
	<p>Condiciones de seguridad - Riesgo Público: Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público, reclamos o ataques de las comunidades</p>		X	<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo público. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * Atención permanente a las condiciones de las zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo público a diario.
	<p>Riesgo Natural. Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.</p>		X	<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. Suspender actividades. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.
	<p>Riesgo Localivo Caídas a mismo Nivel, Golpes, Choques con o contra, tropezones, resbalones, cortaduras, caída de objetos desde niveles superiores, instalaciones en mal estado, escaleras y barandas inadecuadas superficies irregulares.</p>		X	<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo. + Autocuidado * Inspección visual del área de trabajo antes de iniciar labores. * Implementación de PMT, ubicación de señalización y demarcación de áreas de trabajo. * Orden y aseo en los sitios de trabajo. + Verificar que el área de trabajo donde se realizar el mantenimiento se encuentre libre de obstáculos para los desplazamientos. * Señalización de las áreas de trabajo.

DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
Finalización de Actividades 1. Recoger y trasladar al vehículo los elementos usados para la actividad (herramienta, material, señalización). 2. Cierre de controlador. 3. Verificación de orden y aseo en zona de trabajo. 4. Levantamiento PMT. 5. Traslado a nuevo punto de trabajo o a la bodega parque empresarial PDS.	Riesgo Biomecánico: Espasmos musculares, Lesiones músculo esqueléticas, dolor lumbar, caídas por posiciones anti gravitacionales, mareos.			X	* ATS Socializado con el grupo de trabajo, Autocuidado * Levantamiento de cargas superiores a 25 kg entre dos personas o con uso de ayudas mecánicas. * Inspección del área de trabajo. * Pausas activas. * Planificación y coordinación adecuada de la tarea con el compañero de grupo. * Dar cumplimiento a las instrucciones en manejo adecuado de cargas. * SVE de Desórdenes Músculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento * Esquema de postura correcta y ubicación de puesto de trabajo. * Exámenes ocupacionales.
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: Accidentes de tránsito, intervenciones viales de socos o terceros, exposición en vías principales.			X	* Charla de seguridad sobre seguridad vial. * Autocuidado. * Conductores con curso de manejo defensivo, licencia de conducción vigente y examen psicosenométrico para conducción de vehículos. * Mantenimiento preventivo a los vehículos. * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Medevac actualizado en cada vehículo. * Inspección diaria preoperacional de vehículos. * Cumplir las normas de tránsito. * Seguimiento mediante SATRACK. * Evitar distracciones al conducir (uso de celulares)
	CONDICIONES DE SEGURIDAD - Público Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * En horario nocturno se debe contar con escolta motorizado. * Verificación de las condiciones de la zona antes de descender del vehículo * Atención permanente a las condiciones de la zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo público a diario.
PASOS Y CONTROLES ADICIONALES					
PASO DE LA TAREA	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN RIESGO / IMPACTO					
BAJO * Lesiones leves * Puede impactar al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos, pero sin ocasionar daños relevantes o considerables, ni molestias a partes interesadas.		MEDIO * Lesiones con incapacidad laboral temporal (LT) * Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos, causando daños considerables pero reversibles al ambiente.		ALTO * Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez), Muerte * Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos causando daños de manera irreversible.	
Divulgado A					
NOMBRE	CÉDULA	CARGO		FIRMA	
John Vicente Burragatin	80187294	Auxiliar			
Amstien Daniel Vela	1020729442	Tee Plantadora			
Iseng dia Salomancq	1013514725	Conductor			
Oscar Torres M	1013633665	TECNICO			
Guillermo Gonzalez	107772279	Tee Plantadora			
Observaciones:					

Sitio / Lugar	INTERSECCION		Fecha de inicio	12-5-25	Fecha de cierre:	13-05-25	SE - GRUPO:	132
Descripción general del trabajo a realizar	Mantenimiento Correctivo y Preventivo Eléctrico de semáforos y cámaras de video detección del sistema semafórico				Responsable del trabajo		Javier Camillo	
1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS- ASPECTOS, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES								
DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS			
		BAJO	MEDIO	ALTO				
INICIO TURNO (BODEGA) 1. Inspección preoperacional del vehículo (grúas, H1, Saveiro, otros). 2. Alistamiento e inspección preoperacional de la herramienta y maquinaria a utilizar. 3. Verificación de los EPP's (elementos de protección personal a utilizar) 4. Movilización a sitio inicial de trabajo (Desplazamiento desde el parque empresarial PDS a los puntos de trabajo).	Riesgo Psicosocial: Condiciones de la tarea	X			* Charlas de seguridad * Uso de EPPs * Visita de obra			
	Riesgo Biomecánico: Manipulación manual de cargas por manipulación de material y herramienta.		X		* Autocuidado * Levantamiento de cargas superiores a 25 kg entre dos personas o con uso de ayudas mecánicas. * Pausas activas. * Dar cumplimiento a las instrucciones en manejo adecuado de cargas.			
	Riesgo Biomecánico: Postura (prolongada mantenida) - Movimiento repetitivo por uso de herramientas manuales y eléctricas.		X		* Autocuidado * Pausas activas.			
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: Accidentes de tránsito, intervenciones viales de socios o terceros, exposición en vías principales.			X	* Charla de seguridad sobre seguridad vial. * Autocuidado. * Conductores con curso de manejo defensivo, licencia de conducción vigente y examen psicosenométrico para conducción de vehículos. * Mantenimiento preventivo a los vehículos. * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Medevac actualizado en cada vehículo. * Inspección diaria preoperacional de vehículos. * Cumplir las normas de tránsito. * Seguimiento mediante SATRACK. * Evitar distracciones al conducir (uso de celulares)			
	Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: Caídas a mismo Nivel, Golpes, Choques con o contra, tropezones, resbalones, instalaciones en mal estado, escaleras y barandas inadecuadas, superficies irregulares.		X		* Charla de seguridad sobre riesgo Localivo. * Autocuidado * Inspecciones áreas localivas. * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Verificar que la bodega del parque empresarial se encuentre libre de obstáculos.			
	Riesgo Natural: Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.		X		* Charla de seguridad sobre riesgo natural. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.			
INICIO ACTIVIDADES 1. Instalación del PMT de acuerdo con los esquemas autorizados. 2. Levantamiento documental (diligenciamiento y firmas de ATS, permisos de trabajo eléctrico, alturas y en caliente). 3. Señalización de áreas de trabajo con conos y cinta (cajas de paso, postes, controladores).	Riesgo Biológico: (Picaduras de insectos o mordeduras de animales, Virus, Bacterias) Infecciones, irritaciones, Lesiones en la piel, alergias por exceso de material particulado (polvo) en las áreas de trabajo. Áreas de trabajo con residuos fisiológicos.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo biológico * Autocuidado * Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar animales que puedan atacar y herir de gravedad. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar residuos fisiológicos en el controlador. * Charlas de seguridad de como mitigar contacto con animales. * Protocolos de seguridad, * Hacer uso del insecticida con los elementos de protección requeridos (tapabocas)			
	Riesgo Físico: Ruido intermitente por vehículos, música, maquinaria y obras aledañas.	X			* Charla de seguridad sobre el riesgo físico. * Uso de lapa oídos de inserción o de copa			
	Riesgo Físico: Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	X			* Charla de seguridad sobre el riesgo físico. * Uso de gafas con lente oscuro * Uso de linternas o luminarias para trabajos con poca luz.			
	Riesgo Biomecánico: Manipulación manual de cargas (Levantar y trasladar señales para la instalación del PMT.)		X		* Autocuidado * Levantamiento de cargas inferiores a 25 kg. * Pausas activas. * Dar cumplimiento a las instrucciones en manejo adecuado de cargas. * SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento.			
	Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: (superficies de trabajo irregulares, con diferencia de nivel, huecos).		X		* Charla de seguridad sobre riesgo Localivo. * Autocuidado * Inspección visual del área de trabajo antes de iniciar labores. * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Verificar que el área de trabajo se encuentre libre de obstáculos para los desplazamientos.			
	Condiciones de seguridad - Seguridad Vial: (Intervenciones viales por ubicación del PMT, exposición en vías principales, Choque de vehículo en movimiento, Choque de vehículos)			X	* Capacitación sobre la implementación de los PMT * Autocuidado, * Inspección de las señales (vallas, conos) * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Documentación vigente y actualizada en carpetas. * Cumplir las normas de tránsito. * Uso de señalización para trabajos nocturnos (luminarias)			

DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
Finalización de Actividades 1. Recoger y trasladar al vehículo los elementos usados para la actividad (herramienta, material, señalización). 2. Cierre de controlador. 3. Verificación de orden y aseo en zona de trabajo. 4. Levantamiento PMT. 5. Traslado a nuevo punto de trabajo o a la bodega parque empresarial PDS.	Riesgo Biomecánico: Espasmos musculares, Lesiones músculo esqueléticas, dolor lumbar, caídas por posiciones anti gravitacionales, mareos.			X	* ATS Socializado con el grupo de trabajo, Autocuidado * Levantamiento de cargas superiores a 25 kg entre dos personas o con uso de ayudas mecánicas. * Inspección del área de trabajo. * Pausas activas. * Planificación y coordinación adecuada de la tarea con el compañero de grupo. * Dar cumplimiento a las Instrucciones en manejo adecuado de cargas. * SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento * Esquema de postura correcta y ubicación de puesto de trabajo. * Exámenes ocupacionales.
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: Accidentes de tránsito, Intervenciones viales de socos o terceros, exposición en vías principales.			X	* Charla de seguridad sobre seguridad vial. * Autocuidado. * Conductores con curso de manejo defensivo, licencia de conducción vigente y examen psicofisiométrico para conducción de vehículos. * Mantenimiento preventivo a los vehículos. * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Medevac actualizado en cada vehículo. * Inspección diaria preoperacional de vehículos. * Cumplir las normas de tránsito. * Seguimiento mediante SATRACK. * Evitar distracciones al conducir (uso de celulares)
	CONDICIONES DE SEGURIDAD - Público Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * En horario nocturno se debe contar con escolta motorizado. * Verificación de las condiciones de la zona antes de descender del vehículo * Atención permanente a las condiciones de la zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo público a diario.
PASOS Y CONTROLES ADICIONALES					
PASO DE LA TAREA	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
Correctivos de		X			
equipos y videodetectores					
CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN RIESGO / IMPACTO					
BAJO	• Lesiones leves • Puede impactar al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos, pero sin ocasionar daños relevantes o considerables, ni molestias a partes interesadas.	MEDIO	• Lesiones con incapacidad laboral temporal (LT) • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos, causando daños considerables pero reversibles al ambiente.	ALTO	• Lesiones graves irreparables (incapacidad permanente parcial o invalidez), Muerte • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos causando daños de manera irreversible.
Divulgado A					
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA		
Javier Carrillo	88.215.370	Técnico			
Carlos Cubillos	80061960-	Técnico			
Juan Gonzalez	79470097	Operador			
Edixon Castro Melo	80814611	S.T.			
Jonathan Salas	1023585987	S.T.			
Observaciones:					

Sitio / Lugar	Bodega	Fecha de Inicio	12/05/25	Fecha de cierre:	18/05/25	SE - GRUPO:	156
Descripción general del trabajo a realizar	Mantenimiento Correctivo y Preventivo Eléctrico de semáforos y cámaras de video detección del sistema semafórico			Responsable del trabajo		Rodrigo ch	
1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS- ASPECTOS, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES							
DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO		CONTROLES IMPLEMENTADOS			
		BAJO	MEDIO	ALTO			
INICIO TURNO (BODEGA) 1. Inspección preoperacional del vehículo (grúas, H1, Saveliro, otros). 2. Alistamiento e inspección preoperacional de la herramienta y maquinaria a utilizar. 3. Verificación de los EPP's (elementos de protección personal a utilizar) 4. Movilización a sitio inicial de trabajo (Desplazamiento desde el parque empresarial PDS a los puntos de trabajo).	Riesgo Psicosocial: Condiciones de la tarea	X			<ul style="list-style-type: none"> * Charlas de seguridad * Uso de EPPs * Visita de obra 		
	Riesgo Biomecánico: Manipulación manual de cargas por manipulación de material y herramienta.		X		<ul style="list-style-type: none"> * Autocuidado * Levantamiento de cargas superiores a 25 kg entre dos personas o con uso de ayudas mecánicas. * Pausas activas. * Dar cumplimiento a las instrucciones en manejo adecuado de cargas. 		
	Riesgo Biomecánico: Postura (prolongada mantenida) - Movimiento repetitivo por uso de herramientas manuales y eléctricas.		X		<ul style="list-style-type: none"> * Autocuidado * Pausas activas. 		
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: Accidentes de tránsito, intervenciones viales de socios o terceros, exposición en vías principales.			X	<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre seguridad vial. * Autocuidado. * Conductores con curso de manejo defensivo, licencia de conducción vigente y examen psicosenométrico para conducción de vehículos. * Mantenimiento preventivo a los vehículos. * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Medevac actualizado en cada vehículo. * Inspección diaria preoperacional de vehículos. * Cumplir las normas de tránsito. * Seguimiento mediante SATRACK. * Evitar distracciones al conducir (uso de celulares) 		
	Condiciones de seguridad - Riesgo Locativo: Caídas a mismo nivel, Golpes, Choques con o contra, tropiezos, resbalones, instalaciones en mal estado, escaleras y barandas inadecuadas, superficies irregulares.		X		<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre riesgo Locativo. * Autocuidado * Inspecciones áreas localivas. * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Verificar que la bodega del parque empresarial se encuentre libre de obstáculos. 		
	Riesgo Natural: Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.			X	<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre riesgo natural. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia. 		
INICIO ACTIVIDADES 1. Instalación del PMT de acuerdo con los esquemas autorizados. 2. Levantamiento documental (diligenciamiento y firmas de ATS, permisos de trabajo eléctrico, alturas y en caliente). 3. Señalización de áreas de trabajo con conos y cinta (cajas de paso, postes, controladores).	Riesgo Biológico: (Picaduras de insectos o mordeduras de animales, Virus, Bacterias) Infecciones, Irritaciones, Lesiones en la piel, alergias por exceso de material particulado (polvo) en las áreas de trabajo. Áreas de trabajo con residuos fisiológicos.			X	<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo biológico * Autocuidado * Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar animales que puedan atacar y herir de gravedad. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar residuos fisiológicos en el controlador. * Charlas de seguridad de como mitigar contacto con animales. * Protocolos de seguridad. * Hacer uso del insecticida con los elementos de protección requeridos (tapabocas) 		
	Riesgo Físico: Ruido Intermitente por vehículos, música, maquinaria y obras aledañas.	X			<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo físico. * Uso de tapa oídos de Inserción o de copa 		
	Riesgo Físico: Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	X			<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo físico. * Uso de gafas con lente oscuro * Uso de linternas o luminarias para trabajos con poca luz. 		
	Riesgo Biomecánico: Manipulación manual de cargas (Levantar y trasladar señales para la Instalación del PMT.)			X	<ul style="list-style-type: none"> * Autocuidado * Levantamiento de cargas inferiores a 25 kg. * Pausas activas. * Dar cumplimiento a las instrucciones en manejo adecuado de cargas. * SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento. 		
	Condiciones de seguridad - Riesgo Locativo: (superficies de trabajo irregulares, con diferencia de nivel, huecos).			X	<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre riesgo Locativo. * Autocuidado * Inspección visual del área de trabajo antes de iniciar labores. * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Verificar que el área de trabajo se encuentre libre de obstáculos para los desplazamientos. 		
	Condiciones de seguridad - Seguridad Vial: (Intervenciones viales por ubicación del PMT, exposición en vías principales, Choque de vehículo en movimiento, Choque de vehículos)			X	<ul style="list-style-type: none"> * Capacitación sobre la implementación de los PMT * Autocuidado. * Inspección de las señales (vallas, conos) * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Documentación vigente y actualizada en carpetas. * Cumplir las normas de tránsito. * Uso de señalización para trabajos nocturnos (luminarias) 		

DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO BIO MEDIO SOCIO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BIO	MEDIO	SOCIO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELÉCTRICO: 1. Ubicación y estabilización de la grúa 2. Instalación del PMT 3. Inspección y uso del Sistema de Protección Contra Caídas - SPCC. 4. Asegurar escalera a poste. 5. Movimiento y estabilización de canasta en punto a intervenir. 6. Ascenso del personal en canasta o en escalera tipo A. 7. Limpieza semáforo (con agua, power Green y un paño). 8. Revisión de voltaje de la acometida con pinza en la AUC. 9. Si es necesario se ajustan terminales con destornillador. 10. Se repiten los pasos 1, 2, 4, 5, 6 y 7 en todos los flujos de la intersección.	Condiciones de seguridad - Riesgo Público: Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público.			X	<ul style="list-style-type: none"> Charla de seguridad sobre el riesgo público. Autocuidado. Trabajo en grupo de mínimo dos personas Verificación de las condiciones de la zona antes de descender del vehículo Atención permanente a las condiciones de la zona donde se desarrolla la tarea. Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. Radios de comunicación cargados y en buen estado. Implementar tipos de riesgo público a diario.
	Riesgo Natural: Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.		X		<ul style="list-style-type: none"> Charla de seguridad sobre el Riesgo Natural. Autocuidado. Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. Suspender actividades. En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.
	Riesgo Biológico: (Picaduras de insectos o mordeduras de animales, Virus, Bacterias) Infecciones, Irritaciones, Lesiones en la piel, alergias por exceso de material particulado (polvo) en las áreas de trabajo. Áreas de trabajo con residuos fisiológicos.		X		<ul style="list-style-type: none"> Charla de seguridad sobre el riesgo biológico Autocuidado Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar. Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar animales que puedan atacar y herir de gravedad. Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar residuos biológicos en el controlador. Charlas de seguridad de como mitigar contacto con animales. Protocolos de seguridad, hacer uso del insecticida con los elementos de protección requeridos (tapabocas)
	Riesgo Físico: (Iluminación, Vibración, Ruido, Temperatura, Presión Radiaciones) Cansancio Visual y auditivo, deshidratación, golpes de calor, agotamiento Físico.		X		<ul style="list-style-type: none"> Charla de seguridad sobre el riesgo y la protección de la piel. Autocuidado Cambio de luminarias de acuerdo con la necesidad. Uso de linternas en jornada nocturna o sitios con poca luz o visibilidad. Uso de elementos de protección personal de acuerdo con la necesidad en horario nocturno lentes transparentes, en horario diurno lentes oscuros. Uso adecuado de EPP'S de acuerdo con la tarea. Uso de dotación camisa manga larga, gorra, overol o pantalón. Uso de chaquetas reflectivas en horas de la tarde noche para protegerse del frío Adecuada hidratación y uso de protector solar en horas del día y en días calurosos. Dotación de sombrillas en cada vehículo
	Riesgo Químico: Sustancias químicas utilizadas para el mantenimiento preventivo, material particulado, vapores generados por sustancias químicas.	X			<ul style="list-style-type: none"> Charla de seguridad sobre el riesgo por exposición a gases y vapores Uso de tapabocas N95 8210 o respirador de media cara con filtro Aplicar los deberes de autocuidado y autoprotección. Matriz de compatibilidad de sustancias químicas en los vehículos. Socialización hojas de seguridad de productos químicos. Productos químicos rotulados y etiquetados.
	Riesgo Psicosocial: Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, definición de roles, monotonía)	X			<ul style="list-style-type: none"> Charlas sobre el riesgo psicosocial Actividades enfocadas en el estrés Acompañamiento psicológico Aplicación batería riesgo psicosocial
	Riesgo Biomecánico: Postura prolongada o mantenida, Movimiento repetitivo. Espasmos musculares, Lesiones músculo esqueléticas, dolor lumbar.		X		<ul style="list-style-type: none"> Autocuidado Pausas activas. SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento. Esquema de postura correcta y ubicación de puesto de trabajo
	Riesgo Mecánico: (Proyección de elementos o partes de máquinas, herramientas). Aplastamiento, Corte, Enganche, perforación o punzonamiento, golpes, machucones.			X	<ul style="list-style-type: none"> Charla de seguridad sobre el riesgo mecánico. Autocuidado. Uso de herramienta adecuada para la actividad a realizar, Uso de los Elementos de protección requeridos, procedimientos seguros de trabajo. Inspección preoperacional de la herramienta u equipo a utilizar
	Trabajo en Alturas: Caidas en alturas por trabajos en canasta grúa o escalera.			X	<ul style="list-style-type: none"> Personal entrenado y capacitado para realizar trabajos en alturas. Realizar preoperacional del SPCC. Uso de sistema de protección contra caídas dieléctricos (arnés, eslinga de posicionamiento) Anclaje permanente a puntos certificados de la grúa. Para trabajos en escalera tipo tijera, realizar anclaje con eslinga de posicionamiento al poste.
	Riesgo Eléctrico: Intervención en el controlador - AUCE y verificación de tensión (Baja tensión). Electrocutaciones, Shock fibrilaciones, quemaduras, cortos eléctricos.		X		<ul style="list-style-type: none"> Realizar inspecciones al controlador y verificar que no este energizado. No manipular las instalaciones eléctricas si no esta formado y autorizado para ello. Solo personal capacitado y competente, realizará maniobras de riesgo eléctrico. Uso de dotación Dieléctrica (guantes dieléctricos) Desconectar y verificar la ausencia de tensión del controlador o sección a trabajar, para ello haga uso las herramientas calibradas con las que dispone. Uso adecuadamente sus elementos de protección personal, Suspender actividades en caso de tormentas eléctricas o fuertes lluvias. Restricción de accesos a personas no autorizadas. (señalización del área de trabajo). No está permitido el uso de anillo, cadenas, aretes, o cualquier otro elemento conductor. Diligenciar el respectivo ATS y permiso de trabajo. Es obligatorio el uso de herramientas aisladas y equipos para medición de tensión.
	Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: Caidas a mismo Nivel, Golpes, Choque con o contra, tropezones, resbalones, cortaduras, superficies irregulares, condiciones inadecuadas de orden y aseo.		X		<ul style="list-style-type: none"> Charla de seguridad sobre el riesgo localivo. Autocuidado Orden y aseo en los sitios de trabajo. Precaución en los desplazamientos dentro de la zona de trabajo. Señalización de las áreas de trabajo. Uso de los EPP's Verificar que el área de trabajo donde se realizar el mantenimiento se encuentre libre de obstáculos para los desplazamientos.
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: (Intervenciones viales por ubicación del PMT, exposición en vías principales, Choque de vehículo en movimiento, Choque de vehículos)			X	<ul style="list-style-type: none"> Capacitación sobre la implementación de los PMT Autocuidado. Inspección de las señales (vallas, conos) Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. Documentación vigente y actualizada en carpetas. Cumplir las normas de tránsito. Evitar distracciones en la ejecución de los trabajos como uso de celulares o audífonos.
	Condiciones de seguridad - Riesgo Público: Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público, reclamos o ataques de las comunidades			X	<ul style="list-style-type: none"> Charla de seguridad sobre el riesgo público. Autocuidado. Trabajo en grupo de mínimo dos personas Atención permanente a las condiciones de la zona donde se desarrolla la tarea. Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. Radios de comunicación cargados y en buen estado. Implementar tipos de riesgo público a diario.
	Riesgo Natural. Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.		X		<ul style="list-style-type: none"> Charla de seguridad sobre el riesgo. Autocuidado. Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. Suspender actividades. En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.

DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
CORRECTIVO EN ACOMETIDA 1. Ubicación de la acometida (Transformador o cámara de paso ENEL COLOMBIA). 2. Ubicación y estabilización de la grúa (si aplica). 3. Instalación del PMT. 4. Inspección y uso del SPCC (si aplica). 5. Ascenso del personal en canasta (si aplica). 6. Estabilización de canasta en punto a intervenir (solo en los puntos autorizados para la verificación y toma de voltajes) si aplica. 7. Realizar ubicación y cambio de la fase (solo en los puntos autorizados loncheras). Si la acometida esta en cámara de paso ENEL COLOMBIA se debe solicitar ingreso a central y se notifica a ENEL COLOMBIA (Levantamiento de tapas). 8. Uso de los EPP's para trabajos eléctricos y cambio de fase. 9. Revisar voltaje con pinza voltiamperimétrica debidamente calibrada. 10. Se mide tensión en punto y en el controlador. 11. Se procede a restablecer la intersección.	Riesgo Biológico: (Picaduras de insectos o mordeduras de animales, Virus, Bacterias) Infecciones, Irritaciones, Lesiones en la piel, alergias por exceso de material particulado (polvo) en las áreas de trabajo. Áreas de trabajo con residuos fisiológicos.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo biológico * Autocuidado * Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar animales que puedan atacar y herir de gravedad. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar residuos fisiológicos en el controlador. * Charlas de seguridad de como mitigar contacto con animales. * Vacuna contra la rabia según aplique * Protocolos de seguridad, * hacer uso del insecticida con los elementos de protección requeridos (tapabocas)
	Riesgo Físico: (Iluminación, Vibración, Ruido, Temperatura, Presión Radiaciones) Cansancio Visual y auditivo, deshidratación, golpes de calor, agotamiento Físico.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo y la protección de la piel. * Autocuidado * Cambio de luminarias de acuerdo con la necesidad. * Uso de linternas en jornada nocturna o sitios con poca luz o visibilidad. * Uso de elementos de protección personal de acuerdo con la necesidad en horario nocturno lentes transparentes, en horario diurno lentes oscuras. * Uso adecuado de EPP'S de acuerdo con la tarea. * Uso de dotación camisa manga larga, gorra, overol o pantalón. * Uso de chaquetas reflectivas en horas de la tarde noche para protegerse del frío * Adecuada hidratación y uso de protector solar en horas del día y en días calurosos. * Dotación de sombrillas en cada vehículo
	Riesgo Químico: Sustancias químicas, material particulado, vapores generados por sustancias químicas.	X			* Charla de seguridad sobre el riesgo por exposición a gases y vapores * Uso de tapabocas N95 8210 o respirador de media cara con filtro * Aplicar los deberes de autocuidado y autoprotección. * Uso de EPP's
	Riesgo Psicosocial: Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, definición de roles, monotonía)	X			* Charlas sobre el riesgo psicosocial * Actividades enfocadas en el estrés * Acompañamiento psicológico * Aplicación batería riesgo psicosocial
	Riesgo Biomecánico: Postura prolongada o mantenida, Movimiento repetitivo, Espasmos musculares, Lesiones músculo esqueléticas, dolor lumbar por levantamiento de cargas (tapas de ENEL COLOMBIA).			X	* Autocuidado * Pausas activas. * SVE de Desórdenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento.
CORRECTIVO POR FALLA EN MODULO O CABLE, SINIESTRO O HURTO 1. Ubicación de grúa o izaje de escalera tipo I sobre poste semafórico (T1, T1X o T2), Instalación de PMT. 2. Amarrar escalera a poste con manilla. 3. Inspección y uso del SPCC. 4. Ascenso del personal por canasta grúa o escalera al modulo a cambiar. 5. Destapar modulo con ayuda del destornillador de pala. 6. Se revisa consumo eléctrico con la pinza voltiamperimétrica (se usa el megger para identificar la resistencia del cable, si el consumo es bajo se cambia cable) de lo contrario se cambia el modulo. 7. Se revisa alto o bajo aislamiento y se procede al cambio, uso de herramienta manual (destornillador, perillero, alicata, corta frío) 8. Si el cambio es por falla o daño en el cable, se procede a identificar el recorrido hasta el controlador (apertura cajas de paso semaforización y ENEL CODENSA) y se realiza cambio del cable. 9. Se restablece intersección, si la falla es corregida se procede al cierre de las cajas de paso. 10. Se sueldan tapas y se procede a levantamiento de la señalización.	Riesgo Mecánico: (Proyección de elementos o partes de máquinas, herramientas). Aplastamiento, Corte, Enganche, perforación o punzonamiento, fricción o Abrasión. Materiales proyectados sólidos			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo mecánico. * Autocuidado. * Uso de herramienta adecuada para la actividad a realizar, * Uso de los Elementos de protección requeridos, procedimientos seguros de trabajo.
	Trabajo en Alturas: Caídas en alturas por trabajos en canasta grúa o escalera.			X	* Personal entrenado y capacitado para realizar trabajos en alturas. * Realizar preoperacional del SPCC. * Uso de sistema de protección contra caídas dieléctricos (arnés, eslinga de posicionamiento) * Anclaje permanente a puntos certificados de la grúa. * Para trabajos en escalera tipo lijera, realizar anclaje con eslinga de posicionamiento al poste.
	Riesgo Eléctrico: Intervención en el controlador - AUCE y verificación de tensión (Baja tensión). Electrocuaciones, Shock fibrilaciones, quemaduras, cortos eléctricos.			X	* Realizar inspecciones al controlador y verificar que no este energizado. * No manipular las instalaciones eléctricas si no esta formado y autorizado para ello. * Solo personal capacitado y competente, realizará maniobras de riesgo eléctrico. * Uso de dotación Dieléctrica (guantes dieléctricos) * Desconectar y verificar la ausencia de tensión del controlador o sección a trabajar, para ello haga uso las herramientas calibradas con las que dispone. * Uso adecuadamente sus elementos de protección personal, * Suspender actividades en caso de tormentas eléctricas o fuertes lluvias. * Restricción de acceso a personas no autorizadas. (señalización del área de trabajo). * No está permitido el uso de anillo, cadenas, aretes, o cualquier otro elemento conductor. * Diligenciar el respectivo ATS y permiso de trabajo. * Es obligatorio el uso de herramientas aisladas y equipos para medición de tensión.
	Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: Caídas a mismo Nivel, Golpes, Choques con o contra, tropezones, resbalones, cortaduras, superficies irregulares, condiciones inadecuadas de orden y aseo.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo localivo. * Autocuidado * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Precaución en los desplazamientos dentro de la zona de trabajo. * Señalización de las áreas de trabajo. * Uso de los EPP's
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: (Intervenciones viales por ubicación del PMT, exposición en vías principales, Choque de vehículo en movimiento, Choque de vehículos)			X	* Capacitación sobre la implementación de los PMT * Autocuidado. * Inspección de las señales (vallas, conos) * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Documentación vigente y actualizada en carpetas. * Cumplir las normas de tránsito.
	Condiciones de seguridad - Riesgo Público: Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público, reclamos o ataques de las comunidades			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo público. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * Atención permanente a las condiciones de las zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo público a diario.
	Riesgo Natural. Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. Suspender actividades. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.
	Riesgo Localivo Caídas a mismo Nivel, Golpes, Choques con o contra, tropezones, resbalones, cortaduras, caída de objetos desde niveles superiores, instalaciones en mal estado, escaleras y barandas inadecuadas superficies irregulares.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo. + Autocuidado * Inspección visual del área de trabajo antes de iniciar labores. * Implementación de PMT, ubicación de señalización y demarcación de áreas de trabajo. * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Verificar que el área de trabajo donde se realizar el mantenimiento se encuentre libre de obstáculos para los desplazamientos. * Señalización de las áreas de trabajo.

DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
Finalización de Actividades 1. Recoger y trasladar al vehículo los elementos usados para la actividad (herramienta, material, señalización). 2. Cierre de controlador. 3. Verificación de orden y aseo en zona de trabajo. 4. Levantamiento PMT. 5. Traslado a nuevo punto de trabajo o a la bodega parque empresarial PDS.	Riesgo Biomecánico: Espasmos musculares, Lesiones músculo esqueléticas, dolor lumbar, caídas por posiciones anti gravitacionales, mareos.			X	* ATS Socializado con el grupo de trabajo, Autocuidado * Levantamiento de cargas superiores a 25 kg entre dos personas o con uso de ayudas mecánicas. * Inspección del área de trabajo. * Pausas activas. * Planificación y coordinación adecuada de la tarea con el compañero de grupo. * Dar cumplimiento a las instrucciones en manejo adecuado de cargas. * SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento * Esquema de postura correcta y ubicación de puesto de trabajo. * Exámenes ocupacionales.
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: Accidentes de tránsito, intervenciones viales de socios o terceros, exposición en vías principales.			X	* Charla de seguridad sobre seguridad vial. * Autocuidado. * Conductores con curso de manejo defensivo, licencia de conducción vigente y examen psico-sensométrico para conducción de vehículos. * Mantenimiento preventivo a los vehículos. * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Medevac actualizado en cada vehículo. * Inspección diaria preoperacional de vehículos. * Cumplir las normas de tránsito. * Seguimiento mediante SATRACK. * Evitar distracciones al conducir (uso de celulares)
	CONDICIONES DE SEGURIDAD - Público Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * En horario nocturno se debe contar con escolta motorizado. * Verificación de las condiciones de la zona antes de descender del vehículo * Atención permanente a las condiciones de la zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo público a diario.
PASOS Y CONTROLES ADICIONALES					
PASO DE LA TAREA	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL	BAJO	MEDIO	ALTO	CONTROLES IMPLEMENTADOS
CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN RIESGO / IMPACTO					
BAJO • Lesiones leves • Puede impactar al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos, pero sin ocasionar daños relevantes o considerables, ni molestias a partes interesadas.		MEDIO • Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT) • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos, causando daños considerables pero reversibles al ambiente.		ALTO • Lesiones graves irreparables (incapacidad permanente parcial o invalidez), Muerte • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos causando daños de manera irreversible	
Divulgado A					
NOMBRE		CÉDULA		CARGO	FIRMA
JOSÉ GUSTAVO GARCÍA CORTÉS		9950878		CONDUCTOR GP	
RODRIGO CHAPARRO		1098060057		TECNICO	
GIOVANA GIANDA		102302251		AUXILIAR	
Observaciones:					

Sitio / Lugar	Intersección Semáforo	Fecha de Inicio	12/05/2027	Fecha de cierre:	18/05/2027	SE - GRUPO:	SE 757
Descripción general del trabajo a realizar	Mantenimiento Correctivo y Preventivo Eléctrico de semáforos y cámaras de video detección del sistema semafórico	Responsable del trabajo	Fredy Guevara				
1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS- ASPECTOS, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES							
DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS		
		BAJO	MEDIO	ALTO			
INICIO TURNO (BODEGA) 1. Inspección preoperacional del vehículo (grúas, H1, Saveiro, otros). 2. Alistamiento e inspección preoperacional de la herramienta y maquinaria a utilizar. 3. Verificación de los EPP's (elementos de protección personal a utilizar) 4. Movilización a sitio inicial de trabajo (Desplazamiento desde el parque empresarial PDS a los puntos de trabajo).	Riesgo Psicosocial: Condiciones de la tarea	X			* Charlas de seguridad * Uso de EPPs * Visita de obra		
	Riesgo Biomecánico: Manipulación manual de cargas por manipulación de material y herramienta.		X		* Autocuidado * Levantamiento de cargas superiores a 25 kg entre dos personas o con uso de ayudas mecánicas. * Pausas activas. * Dar cumplimiento a las instrucciones en manejo adecuado de cargas.		
	Riesgo Biomecánico: Postura (prolongada mantenida) - Movimiento repetitivo por uso de herramientas manuales y eléctricas.		X		* Autocuidado * Pausas activas.		
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: Accidentes de tránsito, intervenciones viales de socos o terceros, exposición en vías principales.			X		* Charla de seguridad sobre seguridad vial. * Autocuidado. * Conducir con curso de manejo defensivo, licencia de conducción vigente y examen psicosensométrico para conducción de vehículos. * Mantenimiento preventivo a los vehículos. * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Medevac actualizado en cada vehículo. * Inspección diaria preoperacional de vehículos. * Cumplir las normas de tránsito. * Seguimiento mediante SATRACK. * Evitar distracciones al conducir (uso de celulares)	
	Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: Caídas a mismo Nivel, Golpes, Choques con o contra, tropiezos, resbalones, instalaciones en mal estado, escaleras y barandas inadecuadas, superficies irregulares.			X		* Charla de seguridad sobre riesgo Localivo. * Autocuidado * Inspecciones áreas localivas. * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Verificar que la bodega del parque empresarial se encuentre libre de obstáculos.	
	Riesgo Natural: Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.			X		* Charla de seguridad sobre riesgo natural. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.	
INICIO ACTIVIDADES 1. Instalación del PMT de acuerdo con los esquemas autorizados. 2. Levantamiento documental (diligenciamiento y firmas de ATS, permisos de trabajo eléctrico, alturas y en caliente). 3. Señalización de áreas de trabajo con conos y cinta (cajas de paso, postes, controladores).	Riesgo Biológico: (Picaduras de insectos o mordeduras de animales, Virus, Bacterias) Infecciones, Irritaciones, Lesiones en la piel, alergias por exceso de material particulado (polvo) en las áreas de trabajo. Áreas de trabajo con residuos biológicos.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo biológico * Autocuidado * Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar animales que puedan atacar y herir de gravedad. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar residuos biológicos en el controlador. * Charlas de seguridad de como mitigar contacto con animales. * Protocolos de seguridad. * Hacer uso del insecticida con los elementos de protección requeridos (tapabocas)		
	Riesgo Físico: Ruido intermitente por vehículos, música, maquinaria y obras aledañas.	X				* Charla de seguridad sobre el riesgo físico. * Uso de tapa oídos de inserción o de copa	
	Riesgo Físico: Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	X				* Charla de seguridad sobre el riesgo físico. * Uso de gafas con lente oscuro * Uso de linternas o luminarias para trabajos con poca luz.	
	Riesgo Biomecánico: Manipulación manual de cargas (Levantar y trasladar señales para la instalación del PMT.)			X		* Autocuidado * Levantamiento de cargas inferiores a 25 kg. * Pausas activas. * Dar cumplimiento a las instrucciones en manejo adecuado de cargas. * SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento.	
	Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: (superficies de trabajo irregulares, con diferencia de nivel, huecos).			X		* Charla de seguridad sobre riesgo Localivo. * Autocuidado * Inspección visual del área de trabajo antes de iniciar labores. * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Verificar que el área de trabajo se encuentre libre de obstáculos para los desplazamientos.	
	Condiciones de seguridad - Seguridad Vial: (Intervenciones viales por ubicación del PMT, exposición en vías principales, Choque de vehículo en movimiento, Choque de vehículos)				X	* Capacitación sobre la implementación de los PMT * Autocuidado. * Inspección de las señales (vallas, conos) * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Documentación vigente y actualizada en carpetas. * Cumplir las normas de tránsito. * Uso de señalización para trabajos nocturnos (luminarias)	

DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
	Condiciones de seguridad - Riesgo Público: Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo público. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * Verificación de las condiciones de la zona antes de descender del vehículo * Atención permanente a las condiciones de la zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo público a diario.
	Riesgo Natural: Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.		X		* Charla de seguridad sobre el Riesgo Natural. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. Suspender actividades. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELÉCTRICO: 1. Ubicación y estabilización de la grúa 2. Instalación del PMT 3. Inspección y uso del Sistema de Protección Contra Caídas - SPCC. 4. Asegurar escalera a poste. 5. Movimiento y estabilización de canasta en punto a intervenir. 6. Ascenso del personal en canasta o en escalera tipo A. 7. Limpieza semáforo (con agua, power Green y un paño). 8. Revisión de voltaje de la acometida con pinza en la AUC. 9. Si es necesario se ajustan terminales con destornillador. 10. Se repiten los pasos 1, 2, 4, 5, 6 y 7 en todos los flujos de la intersección.	Riesgo Biológico: (Picaduras de insectos o mordeduras de animales, Virus, Bacterias) Infecciones, irritaciones, Lesiones en la piel, alergias por exceso de material particulado (polvo) en las áreas de trabajo. Áreas de trabajo con residuos biológicos.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo biológico * Autocuidado * Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar animales que puedan atacar y herir de gravedad. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar residuos biológicos en el controlador. * Charlas de seguridad de como mitigar contacto con animales. * Protocolos de seguridad, * hacer uso del insecticida con los elementos de protección requeridos (tapabocas)
	Riesgo Físico: (Iluminación, Vibración, Ruido, Temperatura, Presión Radiaciones) Cansancio Visual y auditivo, deshidratación, golpes de calor, agotamiento Físico.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo y la protección de la piel. * Autocuidado * Cambio de luminarias de acuerdo con la necesidad. * Uso de linternas en jornada nocturna o sitios con poca luz o visibilidad. * Uso de elementos de protección personal de acuerdo con la necesidad en horario nocturno * Uso adecuado de EPP'S de acuerdo con la tarea. * Uso de dotación camisa manga larga, gorra, overol o pantalón. * Uso de chaquetas reflectivas en horas de la tarde noche para protegerse del frío * Adecuada hidratación y uso de protector solar en horas del día y en días calurosos. * Dotación de sombrillas en cada vehículo
	Riesgo Químico: Sustancias químicas utilizadas para el mantenimiento preventivo, material particulado, vapores generados por sustancias químicas.	X			* Charla de seguridad sobre el riesgo por exposición a gases y vapores * Uso de tapabocas N95 8210 o respirador de media cara con filtro * Aplicar los deberes de autocuidado y autoprotección. * Matriz de compatibilidad de sustancias químicas en los vehículos. * Socialización hojas de seguridad de productos químicos. * Productos químicos rotulados y etiquetados.
	Riesgo Psicosocial: Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, definición de roles, monotonía)	X			* Charlas sobre el riesgo psicosocial * Actividades enfocadas en el estrés * Acompañamiento psicológico * Aplicación batería riesgo psicosocial
	Riesgo Biomecánico: Postura prolongada o mantenida, Movimiento repetitivo, Espasmos musculares, Lesiones músculo esqueléticas, dolor lumbar.			X	* Autocuidado * Pausas activas. * SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento. * Esquema de postura correcta y ubicación de puesto de trabajo
	Riesgo Mecánico: (Proyección de elementos o partes de máquinas, herramientas). Aplastamiento, Corte, Enganche, perforación o punzonamiento, golpes, machucones.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo mecánico. * Autocuidado. * Uso de herramienta adecuada para la actividad a realizar, * Uso de los Elementos de protección requeridos, procedimientos seguros de trabajo. * Inspección preoperacional de la herramienta u equipo a utilizar
	Trabajo en Alturas: Caídas en alturas por trabajos en canasta grúa o escalera.			X	* Personal entrenado y capacitado para realizar trabajos en alturas. * Realizar preoperacional del SPCC. * Uso de sistema de protección contra caídas dieléctricos (arnés, eslinga de posicionamiento) * Anclaje permanente a puntos certificados de la grúa. * Para trabajos en escalera tipo tijera, realizar anclaje con eslinga de posicionamiento al poste.
	Riesgo Eléctrico: Intervención en el controlador - AUCE y verificación de tensión (Baja tensión). Electrocutaciones, Shock fibrilaciones, quemaduras, cortos eléctricos.			X	* Realizar inspecciones al controlador y verificar que no este energizado. * No manipular las instalaciones eléctricas si no esta formado y autorizado para ello. * Solo personal capacitado y competente, realizará maniobras de riesgo eléctrico. * Uso de dotación Dieléctrica (guantes dieléctricos) * Desconectar y verificar la ausencia de tensión del controlador o sección a trabajar, para ello haga uso las herramientas calibradas con las que dispone. * Uso adecuadamente sus elementos de protección personal. * Suspender actividades en caso de tormentas eléctricas o fuertes lluvias. * Restricción de accesos a personas no autorizadas. (señalización del área de trabajo). * No está permitido el uso de anillo, cadenas, aretas, o cualquier otro elemento conductor. * Diligenciar el respectivo ATS y permiso de trabajo. * Es obligatorio el uso de herramientas aisladas y equipos para medición de tensión.
	Condiciones de seguridad - Riesgo Locativo: Caídas a mismo Nivel / Golpes, Chocues con o contra, tropezones, resbalones, cortaduras, superficies irregulares, condiciones inadecuadas de orden y aseo.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo locativo. * Autocuidado * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Precaución en los desplazamientos dentro de la zona de trabajo. * Señalización de las áreas de trabajo. * Uso de los EPP's * Verificar que el área de trabajo donde se realizar el mantenimiento se encuentre libre de obstáculos para los desplazamientos.
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: (Intervenciones viales por ubicación del PMT, exposición en vías principales, Choque de vehículo en movimiento, Choque de vehículos)			X	* Capacitación sobre la implementación de los PMT * Autocuidado. * Inspección de las señales (vallas, conos) * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Documentación vigente y actualizada en carpelas. * Cumplir las normas de tránsito. * Evitar distracciones en la ejecución de los trabajos como uso de celulares o audífonos.
	Condiciones de seguridad - Riesgo Público: Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público, reclamos o ataques de las comunidades			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo público. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * Atención permanente a las condiciones de la zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo público a diario.
	Riesgo Natural: Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. Suspender actividades. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.

DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
<p>CORRECTIVO EN ACOMETIDA</p> <p>1. Ubicación de la acometida (Transformador o cámara de paso ENEL COLOMBIA).</p> <p>2. Ubicación y estabilización de la grúa (si aplica).</p> <p>3. Instalación del PMT</p> <p>4. Inspección y uso del SPCC (si aplica).</p> <p>5. Ascenso del personal en canasta (si aplica).</p> <p>6. Estabilización de canasta en punto a intervenir (solo en los puntos autorizados para la verificación y toma de voltajes) si aplica.</p> <p>7. Realizar ubicación y cambio de la fase (solo en los puntos autorizados loncheras). Si la acometida esta en cámara de paso ENEL COLOMBIA se debe solicitar ingreso a central y se notifica a ENEL COLOMBIA (Levantamiento de tapas).</p> <p>8. Uso de los EPP's para trabajos eléctricos y cambio de fase.</p> <p>9. Revisar voltaje con pinza voltiamperimétrica debidamente calibrada.</p> <p>10. Se mide tensión en punto y en el controlador.</p> <p>11. Se procede a restablecer la Intersección.</p> <p>CORRECTIVO POR FALLA EN MODULO O CABLE, SINIESTRO O HURTO</p> <p>1. Ubicación de grúa o izaje de escalera tipo I sobre poste semafórico (T1, T1X o T2), instalación de PMT.</p> <p>2. Amarrar escalera a poste con manilla.</p> <p>3. Inspección y uso del SPCC.</p> <p>4. Ascenso del personal por canasta grúa o escalera al modulo a cambiar.</p> <p>5. Destapar modulo con ayuda del destornillador de pala.</p> <p>6. Se revisa consumo eléctrico con la pinza voltiamperimétrica (se usa el megger para identificar la resistencia del cable, si el consumo es bajo se cambia cable) de lo contrario se cambia el modulo.</p> <p>7. Se revisa alto o bajo aislamiento y se procede al cambio, uso de herramienta manual (destornillador, perillero, alicate, corta frio)</p> <p>8. Si el cambio es por falla o daño en el cable, se procede a identificar el recorrido hasta el controlador (apertura cajas de paso semaforización y ENEL CODENSA) y se realiza cambio del cable.</p> <p>9. Se restablece intersección, si la falla es corregida se procede al cierre de las cajas de paso.</p> <p>10. Se sueldan tapas y se procede a levantamiento de la señalización.</p>	<p>Riesgo Biológico: (Picaduras de insectos o mordeduras de animales, Virus, Bacterias) Infecciones, Irritaciones, Lesiones en la piel, alergias por exceso de material particulado (polvo) en las áreas de trabajo. Áreas de trabajo con residuos biológicos.</p>		X		<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo biológico * Autocuidado * Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar animales que puedan atacar y herir de gravedad. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar residuos biológicos en el controlador. * Charlas de seguridad de como mitigar contacto con animales. * Vacuna contra la rabia según aplique * Protocolos de seguridad, * hacer uso del insecticida con los elementos de protección requeridos (tapabocas)
	<p>Riesgo Físico: (Iluminación, Vibración, Ruido, Temperatura, Presión Radiaciones) Cansancio Visual y auditivo, deshidratación, golpes de calor, agolamiento Físico.</p>		X		<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo y la protección de la piel. * Autocuidado * Cambio de luminarias de acuerdo con la necesidad. * Uso de linternas en Jornada nocturna o sitios con poca luz o visibilidad. * Uso de elementos de protección personal de acuerdo con la necesidad en horario nocturno lentes transparentes, en horario diurno lentes oscuros. * Uso adecuado de EPP'S de acuerdo con la tarea. * Uso de dotación camisa manga larga, gorra, overol o pantalón. * Uso de chaquetas reflectivas en horas de la tarde noche para protegerse del frío * Adecuada hidratación y uso de protector solar en horas del día y en días calurosos. * Dotación de sombrillas en cada vehículo
	<p>Riesgo Químico: Sustancias químicas, material particulado, vapores generados por sustancias químicas.</p>	X			<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo por exposición a gases y vapores * Uso de tapabocas N95 8210 o respirador de media cara con filtro * Aplicar los deberes de autocuidado y autoprotección. * Uso de EPP's
	<p>Riesgo Psicosocial: Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, definición de roles, monotonía)</p>	X			<ul style="list-style-type: none"> * Charlas sobre el riesgo psicosocial * Actividades enfocadas en el estrés * Acompañamiento psicológico * Aplicación batería riesgo psicosocial
	<p>Riesgo Biomecánico: Postura prolongada o mantenida, Movimiento repetitivo, Espasmos musculares, Lesiones músculo esqueléticas, dolor lumbar por levantamiento de cargas (tapas de ENEL COLOMBIA).</p>			X	<ul style="list-style-type: none"> * Autocuidado * Pausas activas. * SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento.
	<p>Riesgo Mecánico: (Proyección de elementos o partes de máquinas, herramientas). Aplastamiento, Corte, Enganche, perforación o punzonamiento, fricción o Abrasión. Materiales proyectados sólidos</p>			X	<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo mecánico. * Autocuidado. * Uso de herramienta adecuada para la actividad a realizar, * Uso de los Elementos de protección requeridos, procedimientos seguros de trabajo.
	<p>Trabajo en Alturas: Caídas en alturas por trabajos en canasta grúa o escalera.</p>			X	<ul style="list-style-type: none"> * Personal entrenado y capacitado para realizar trabajos en alturas. * Realizar preoperacional del SPCC. * Uso de sistema de protección contra caídas dieléctricos (arnés, eslinga de posicionamiento) * Anclaje permanente a puntos certificados de la grúa. * Para trabajos en escalera tipo lijera, realizar anclaje con eslinga de posicionamiento al poste.
	<p>Riesgo Eléctrico: Intervención en el controlador - AUCE y verificación de tensión (Baja tensión). Electrocuaciones, Shock fibrilaciones, quemaduras, cortes eléctricos.</p>			X	<ul style="list-style-type: none"> * Realizar inspecciones al controlador y verificar que no este energizado. * No manipular las instalaciones eléctricas si no esta formado y autorizado para ello. * Solo personal capacitado y competente, realizará manobras de riesgo eléctrico. * Uso de dotación Dieléctrica (guantes dieléctricos) * Desconectar y verificar la ausencia de tensión del controlador o sección a trabajar, para ello haga uso las herramientas calibradas con las que dispone. * Uso adecuadamente sus elementos de protección personal. * Suspender actividades en caso de tormentas eléctricas o fuertes lluvias. * Restricción de accesos a personas no autorizadas. (señalización del área de trabajo). * No está permitido el uso de anillo, cadenas, aretes, o cualquier otro elemento conductor. * Diligenciar el respectivo ATS y permiso de trabajo. * Es obligatorio el uso de herramientas aisladas y equipos para medición de tensión.
	<p>Condiciones de seguridad - Riesgo Locativo: Caídas a mismo Nivel , Golpes, Choques con o contra, tropezones, resbalones, cortaduras, superficies irregulares, condiciones inadecuadas de orden y aseo.</p>		X		<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo locativo. * Autocuidado * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Precaución en los desplazamientos dentro de la zona de trabajo. * Señalización de las áreas de trabajo. * Uso de los EPP's
	<p>Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: (Intervenciones viales por ubicación del PMT, exposición en vías principales, Choque de vehículo en movimiento, Choque de vehículos)</p>			X	<ul style="list-style-type: none"> * Capacitación sobre la implementación de los PMT * Autocuidado. * Inspección de las señales (vallas, conos) * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Documentación vigente y actualizada en carpetas. * Cumplir las normas de tránsito.
	<p>Condiciones de seguridad - Riesgo Público: Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público, reclamos o ataques de las comunidades</p>			X	<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo público. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * Atención permanente a las condiciones de las zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar lps de riesgo público a diario.
	<p>Riesgo Natural. Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.</p>			X	<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. Suspender actividades. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.
	<p>Riesgo Locativo Caídas a mismo Nivel , Golpes, Choques con o contra, tropezones, resbalones, cortaduras, caída de objetos desde niveles superiores, instalaciones en mal estado, escaleras y barandas inadecuadas superficies irregulares.</p>			X	<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo. + Autocuidado * Inspección visual del área de trabajo antes de iniciar labores. * Implementación de PMT, ubicación de señalización y demarcación de áreas de trabajo. * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Verificar que el área de trabajo donde se realizar el mantenimiento se encuentre libre de obstáculos para los desplazamientos. * Señalización de las áreas de trabajo.

DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
Finalización de Actividades 1. Recoger y trasladar al vehículo los elementos usados para la actividad (herramienta, material, señalización). 2. Cierre de controlador. 3. Verificación de orden y aseo en zona de trabajo. 4. Levantamiento PMT. 5. Traslado a nuevo punto de trabajo o a la bodega parque empresarial PDS.	Riesgo Biomecánico: Espasmos musculares, Lesiones músculo esqueléticas, dolor lumbar, caídas por posiciones anti gravitacionales, mareos.			X	* ATS Socializado con el grupo de trabajo. Autocuidado * Levantamiento de cargas superiores a 25 kg entre dos personas o con uso de ayudas mecánicas. * Inspección del área de trabajo. * Pausas activas. * Planificación y coordinación adecuada de la tarea con el compañero de grupo. * Dar cumplimiento a las instrucciones en manejo adecuado de cargas. * SVE de Desordenes Músculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento * Esquema de postura correcta y ubicación de puesto de trabajo. * Exámenes ocupacionales.
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: Accidentes de tránsito, intervenciones viales de socios o terceros, exposición en vías principales.			X	* Charla de seguridad sobre seguridad vial. * Autocuidado. * Conductores con curso de manejo defensivo, licencia de conducción vigente y examen psicosenométrico para conducción de vehículos. * Mantenimiento preventivo a los vehículos. * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Medevac actualizado en cada vehículo. * Inspección diaria preoperacional de vehículos. * Cumplir las normas de tránsito. * Seguimiento mediante SATRACK. * Evitar distracciones al conducir (uso de celulares)
	CONDICIONES DE SEGURIDAD - Público Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * En horario nocturno se debe contar con escolta motorizado. * Verificación de las condiciones de la zona antes de descender del vehículo * Atención permanente a las condiciones de la zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar lips de riesgo público a diario.
PASOS Y CONTROLES ADICIONALES					
PASO DE LA TAREA	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN RIESGO / IMPACTO					
BAJO • Lesiones leves • Puede impactar al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos, pero sin ocasionar daños relevantes o considerables, ni molestias a partes interesadas.		MEDIO • Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT) • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos, causando daños considerables pero reversibles al ambiente.		ALTO • Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez). Muerte • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos causando daños de manera irreversible.	
Divulgado A					
NOMBRE		CÉDULA		CARGO	
Freddy Guevara Mena		1123785406		Técnico	
Luis Portilla		79244030		Operador Grúa	
Jairo RIPP		103054459		Técnico	
Robin Charono Zea		74185231		Operador de grúa	
[Firma]		1033771277		Freddy	
[Firma]		80653170		Operador grúa	
Observaciones:					

Sitio / Lugar	Intersección Santa Fe / Calle		Fecha de Inicio	7/5/25	Fecha de cierre:	7/5/25	SE - GRUPO:	163
Descripción general del trabajo a realizar	Mantenimiento Correctivo y Preventivo Eléctrico de semáforos y cámaras de video detección del sistema semafórico				Responsable del trabajo			
Freddy Rincon G								
1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS- ASPECTOS; EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES								
DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS			
		BAJO	MEDIO	ALTO				
INICIO TURNO (BODEGA)	Riesgo Psicosocial: Condiciones de la tarea	X			<ul style="list-style-type: none"> * Charlas de seguridad * Uso de EPPs * Visita de obra 			
	Riesgo Biomecánico: Manipulación manual de cargas por manipulación de material y herramienta.		X		<ul style="list-style-type: none"> * Autocuidado * Levantamiento de cargas superiores a 25 kg entre dos personas o con uso de ayudas mecánicas. * Pausas activas. * Dar cumplimiento a las Instrucciones en manejo adecuado de cargas. 			
	Riesgo Biomecánico: Postura (prolongada mantenida) - Movimiento repetitivo por uso de herramientas manuales y eléctricas.		X		<ul style="list-style-type: none"> * Autocuidado * Pausas activas. 			
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: Accidentes de tránsito, intervenciones viales de socos o terceros, exposición en vías principales.			X	<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre seguridad vial. * Autocuidado. * Conducidores con curso de manejo defensivo, licencia de conducción vigente y examen psicosenométrico para conducción de vehículos. * Mantenimiento preventivo a los vehículos. * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Medevac actualizado en cada vehículo. * Inspección diaria preoperacional de vehículos. * Cumplir las normas de tránsito. * Seguimiento mediante SATRACK. * Evitar distracciones al conducir (uso de celulares) 			
	Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: Caidas a mismo Nivel, Golpes, Choques con o contra, tropezones, resbalones, instalaciones en mal estado, escaleras y barandas inadecuadas, superficies irregulares.		X		<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre riesgo Localivo. * Autocuidado * Inspecciones áreas localivas. * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Verificar que la bodega del parque empresarial se encuentre libre de obstáculos. 			
	Riesgo Natural: Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.		X		<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre riesgo natural. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia. 			
INICIO ACTIVIDADES	Riesgo Biotológico: (Picaduras de insectos o mordeduras de animales, Virus, Bacterias) Infecciones, Irritaciones, Lesiones en la piel, alergias por exceso de material particulado (polvo) en las áreas de trabajo, Áreas de trabajo con residuos fisiológicos.		X		<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo biológico * Autocuidado * Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar animales que puedan atacar y herir de gravedad. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar residuos fisiológicos en el controlador. * Charlas de seguridad de como mitigar contacto con animales. * Protocolos de seguridad, * Hacer uso del insecticida con los elementos de protección requeridos (tapabocas) 			
	Riesgo Físico: Ruido intermitente por vehículos, música, maquinaria y obras aledañas.	X			<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo físico. * Uso de tapa oídos de inserción o de copa 			
	Riesgo Físico: Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	X			<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo físico. * Uso de gafas con lente oscuro * Uso de linternas o luminarias para trabajos con poca luz. 			
	Riesgo Biomecánico: Manipulación manual de cargas (Levantar y trasladar señales para la instalación del PMT.)		X		<ul style="list-style-type: none"> * Autocuidado * Levantamiento de cargas inferiores a 25 kg. * Pausas activas. * Dar cumplimiento a las Instrucciones en manejo adecuado de cargas. * SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento. 			
	Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: (superficies de trabajo irregulares, con diferencia de nivel, huecos).		X		<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre riesgo Localivo. * Autocuidado * Inspección visual del área de trabajo antes de iniciar labores. * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Verificar que el área de trabajo se encuentre libre de obstáculos para los desplazamientos. 			
	Condiciones de seguridad - Seguridad Vial: (intervenciones viales por ubicación del PMT, exposición en vías principales, Choque de vehículo en movimiento, Choque de vehículos)			X	<ul style="list-style-type: none"> * Capacitación sobre la implementación de los PMT * Autocuidado. * Inspección de las señales (vallas, conos) * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Documentación vigente y actualizada en carpetas. * Cumplir las normas de tránsito. * Uso de señalización para trabajos nocturnos (luminarias) 			

DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELÉCTRICO: 1. Ubicación y estabilización de la grúa 2. Instalación del PMT 3. Inspección y uso del Sistema de Protección Contra Caídas - SPCC. 4. Asegurar escalera a poste. 5. Movimiento y estabilización de canasta en punto a intervenir. 6. Ascenso del personal en canasta o en escalera tipo A. 7. Limpieza semáforo (con agua, power Green y un paño). 8. Revisión de voltaje de la acometida con pinza en la AUC. 9. Si es necesario se ajustan terminales con destornillador. 10. Se repiten los pasos 1, 2, 4, 5, 6 y 7 en todos los flujos de la intersección.	Condiciones de seguridad - Riesgo Público: Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo público. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * Verificación de las condiciones de la zona antes de descender del vehículo * Atención permanente a las condiciones de la zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo público a diario.
	Riesgo Natural: Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.		X		* Charla de seguridad sobre el Riesgo Natural. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. Suspender actividades. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.
	Riesgo Biológico: (Picaduras de insectos o mordeduras de animales, Virus, Bacterias) infecciones, irritaciones, Lesiones en la piel, alergias por exceso de material particulado (polvo) en las áreas de trabajo. Áreas de trabajo con residuos fisiológicos.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo biológico * Autocuidado * Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar animales que puedan atacar y herir de gravedad. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar residuos fisiológicos en el controlador. * Charlas de seguridad de como mitigar contacto con animales. * Protocolos de seguridad. * hacer uso del insecticida con los elementos de protección requeridos (tapabocas)
	Riesgo Físico: (Iluminación, Vibración, Ruido, Temperatura, Presión Radiaciones) Cansancio Visual y auditivo, deshidratación, golpes de calor, agotamiento físico.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo y la protección de la piel. * Autocuidado * Cambio de luminarias de acuerdo con la necesidad. * Uso de linternas en jornada nocturna o sitios con poca luz o visibilidad. * Uso de elementos de protección personal de acuerdo con la necesidad en horario nocturno lentes transparentes, en horario diurno lentes oscuros. * Uso adecuado de EPP'S de acuerdo con la tarea. * Uso de dotación camisa manga larga, gorra, overol o pantalón. * Uso de chaquetas reflectivas en horas de la tarde noche para protegerse del frío * Adecuada hidratación y uso de protector solar en horas del día y en días calurosos. * Dotación de sombrillas en cada vehículo
	Riesgo Químico: Sustancias químicas utilizadas para el mantenimiento preventivo, material particulado, vapores generados por sustancias químicas.	X			* Charla de seguridad sobre el riesgo por exposición a gases y vapores * Uso de tapabocas N95 8210 o respirador de media cara con filtro * Aplicar los deberes de autocuidado y autoprotección. * Matriz de compatibilidad de sustancias químicas en los vehículos. * Socialización hojas de seguridad de productos químicos. * Productos químicos rotulados y etiquetados.
	Riesgo Psicosocial: Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, definición de roles, monotonía)	X			* Charlas sobre el riesgo psicosocial * Actividades enfocadas en el estrés * Acompañamiento psicológico * Aplicación batería riesgo psicosocial
	Riesgo Biomecánico: Postura prolongada o mantenida, Movimiento repetitivo. Espasmos musculares, Lesiones músculo esqueléticas, dolor lumbar.			X	* Autocuidado * Pausas activas. * SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento. * Esquema de postura correcta y ubicación de puesto de trabajo
	Riesgo Mecánico: (Proyección de elementos o partes de máquinas, herramientas). Aplastamiento, Corte, Enganche, perforación o punzonamiento, golpes, machucones.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo mecánico. * Autocuidado. * Uso de herramienta adecuada para la actividad a realizar, * Uso de los Elementos de protección requeridos, procedimientos seguros de trabajo. * Inspección preoperacional de la herramienta u equipo a utilizar
	Trabajo en Alturas: Caídas en alturas por trabajos en canasta grúa o escalera.			X	* Personal entrenado y capacitado para realizar trabajos en alturas. * Realizar preoperacional del SPCC. * Uso de sistema de protección contra caídas dieléctricos (arnés, eslinga de posicionamiento) * Anclaje permanente a puntos certificados de la grúa. * Para trabajos en escalera tipo tijera, realizar anclaje con eslinga de posicionamiento al poste.
	Riesgo Eléctrico: Intervención en el controlador - AUCE y verificación de tensión (Baja tensión). Electrocutaciones, Shock fibrilaciones, quemaduras, cortos eléctricos.			X	* Realizar inspecciones al controlador y verificar que no este energizado. * No manipular las instalaciones eléctricas si no esta formado y autorizado para ello. * Solo personal capacitado y competente, realizará maniobras de riesgo eléctrico. * Uso de dotación Dieléctrica (guantes dieléctricos) * Desconectar y verificar la ausencia de tensión del controlador o sección a trabajar, para ello haga uso las herramientas calibradas con las que dispone. * Uso adecuadamente sus elementos de protección personal, * Suspender actividades en caso de tormentas eléctricas o fuertes lluvias. * Restricción de accesos a personas no autorizadas. (señalización del área de trabajo). * No está permitido el uso de anillo, cadenas, aretes, o cualquier otro elemento conductor. * Diligenciar el respectivo ATS y permiso de trabajo. * Es obligatorio el uso de herramientas aisladas y equipos para medición de tensión.
	Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: Caídas a mismo Nivel, Golpes, Choque con o contra, tropezones, resbalones, cortaduras, superficies irregulares, condiciones inadecuadas de orden y aseo.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo localivo. * Autocuidado * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Precaución en los desplazamientos dentro de la zona de trabajo. * Señalización de las áreas de trabajo. * Uso de los EPP's * Verificar que el área de trabajo donde se realizará el mantenimiento se encuentre libre de obstáculos para los desplazamientos.
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: (Intervenciones viales por ubicación del PMT, exposición en vías principales, Choque de vehículo en movimiento, Choque de vehículos)			X	* Capacitación sobre la implementación de los PMT * Autocuidado. * Inspección de las señales (vallas, conos) * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Documentación vigente y actualizada en carpetas. * Cumplir las normas de tránsito. * Evitar distracciones en la ejecución de los trabajos como uso de celulares o audífonos.
	Condiciones de seguridad - Riesgo Público: Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público, reclamos o ataques de las comunidades			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo público. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * Atención permanente a las condiciones de la zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo público a diario.
	Riesgo Natural: Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. Suspender actividades. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.

DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
CORRECTIVO EN ACOMETIDA 1. Ubicación de la acometida (Transformador o cámara de paso ENEL COLOMBIA). 2. Ubicación y estabilización de la grúa (si aplica). 3. Instalación del PMT. 4. Inspección y uso del SPCC (si aplica). 5. Ascenso del personal en canasta (si aplica). 6. Estabilización de canasta en punto a intervenir (solo en los puntos autorizados para la verificación y toma de voltajes) si aplica. 7. Realizar ubicación y cambio de la fase (solo en los puntos autorizados loncheras). Si la acometida esta en cámara de paso ENEL COLOMBIA se debe solicitar ingreso a central y se notifica a ENEL COLOMBIA (Levantamiento de tapas). 8. Uso de los EPP's para trabajos eléctricos y cambio de fase. 9. Revisar voltaje con pinza voltiamperimétrica debidamente calibrada. 10. Se mide tensión en punto y en el controlador. 11. Se procede a restablecer la intersección.	Riesgo Biológico: (Picaduras de insectos o mordeduras de animales, Virus, Bacterias) Infecciones, Irritaciones, Lesiones en la piel, alergias por exceso de material particulado (polvo) en las áreas de trabajo. Áreas de trabajo con residuos biológicos.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo biológico * Autocuidado * Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar animales que puedan atacar y herir de gravedad. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar residuos biológicos en el controlador. * Charlas de seguridad de como mitigar contacto con animales. * Vacuna contra la rabia según aplique * Protocolos de seguridad, * hacer uso del insecticida con los elementos de protección requeridos (tapabocas)
	Riesgo Físico: (Iluminación, Vibración, Ruido, Temperatura, Presión Radiaciones) Cansancio Visual y auditivo, deshidratación, golpes de calor, agotamiento Físico.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo y la protección de la piel. * Autocuidado * Cambio de luminarias de acuerdo con la necesidad. * Uso de linternas en jornada nocturna o sitios con poca luz o visibilidad. * Uso de elementos de protección personal de acuerdo con la necesidad en horario nocturno lentes transparentes, en horario diurno lentes oscuros. * Uso adecuado de EPP'S de acuerdo con la tarea. * Uso de dotación camisa manga larga, gorra, overol o pantalón. * Uso de chaquetas reflectivas en horas de la tarde noche para protegerse del frío * Adecuada hidratación y uso de protector solar en horas del día y en días calurosos. * Dotación de sombrillas en cada vehículo
	Riesgo Químico: Sustancias químicas, material particulado, vapores generados por sustancias químicas.	X			* Charla de seguridad sobre el riesgo por exposición a gases y vapores * Uso de tapabocas N95 6210 o respirador de media cara con filtro * Aplicar los deberes de autocuidado y autoprotección. * Uso de EPP's
	Riesgo Psicosocial: Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, definición de roles, monotonía)	X			* Charlas sobre el riesgo psicosocial * Actividades enfocadas en el estrés * Acompañamiento psicológico * Aplicación batería riesgo psicosocial
	Riesgo Biomecánico: Postura prolongada o mantenida, Movimiento repetitivo. Espasmos musculares, Lesiones músculo esqueléticas, dolor lumbar por levantamiento de cargas (tapas de ENEL COLOMBIA).		X		* Autocuidado * Pausas activas. * SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento.
	Riesgo Mecánico: (Proyección de elementos o partes de máquinas, herramientas). Aplastamiento, Coria, Enganche, perforación o punzonamiento, fricción o Abrasión. Materiales proyectados sólidos			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo mecánico. * Autocuidado. * Uso de herramienta adecuada para la actividad a realizar, * Uso de los Elementos de protección requeridos, procedimientos seguros de trabajo.
	Trabajo en Alturas: Caídas en alturas por trabajos en canasta grúa o escalera.		X		* Personal entrenado y capacitado para realizar trabajos en alturas. * Realizar preoperacional del SPCC. * Uso de sistema de protección contra caídas dieléctricos (arnés, eslinga de posicionamiento) * Anclaje permanente a puntos certificados de la grúa. * Para trabajos en escalera tipo tijera, realizar anclaje con eslinga de posicionamiento al poste.
	Riesgo Eléctrico: Intervención en el controlador - AUCE y verificación de tensión (Baja tensión). Electrocuaciones, Shock fibrilaciones, quemaduras, cortos eléctricos.		X		* Realizar inspecciones al controlador y verificar que no este energizado. * No manipular las instalaciones eléctricas si no esta formado y autorizado para ello. * Solo personal capacitado y competente, realizará maniobras de riesgo eléctrico. * Uso de dotación Dieléctrica (guantes dieléctricos) * Desconectar y verificar la ausencia de tensión del controlador o sección a trabajar, para ello haga uso las herramientas calibradas con las que dispone. * Uso adecuadamente sus elementos de protección personal. * Suspender actividades en caso de tormentas eléctricas o fuertes lluvias. * Restricción de accesos a personas no autorizadas. (señalización del área de trabajo). * No está permitido el uso de anillo, cadenas, arates, o cualquier otro elemento conductor. * Diligenciar el respectivo ATS y permiso de trabajo. * Es obligatorio el uso de herramientas aisladas y equipos para medición de tensión.
	Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: Caídas a mismo Nivel, Golpes, Choques con o contra, tropezones, resbalones, cortaduras, superficies irregulares, condiciones inadecuadas de orden y aseo.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo localivo. * Autocuidado * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Precaución en los desplazamientos dentro de la zona de trabajo. * Señalización de las áreas de trabajo. * Uso de los EPP's
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: (Intervenciones viales por ubicación del PMT, exposición en vías principales, Choque de vehículo en movimiento, Choque de vehículos)			X	* Capacitación sobre la implementación de los PMT * Autocuidado. * Inspección de las señales (vallas, conos) * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Documentación vigente y actualizada en carpetas. * Cumplir las normas de tránsito.
	Condiciones de seguridad - Riesgo Público: Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público, reclamos o ataques de las comunidades			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo público. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * Atención permanente a las condiciones de las zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo público a diario.
	Riesgo Natural. Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. Suspender actividades. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.
	Riesgo Localivo Caídas a mismo Nivel, Golpes, Choques con o contra, tropezones, resbalones, cortaduras, caída de objetos desde niveles superiores, instalaciones en mal estado, escaleras y barandas inadecuadas superficies irregulares.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo. + Autocuidado * Inspección visual del área de trabajo antes de iniciar labores. * Implementación de PMT, ubicación de señalización y demarcación de áreas de trabajo. * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Verificar que el área de trabajo donde se realiza el mantenimiento se encuentre libre de obstáculos para los desplazamientos. * Señalización de las áreas de trabajo.

DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
Finalización de Actividades 1. Recoger y trasladar al vehículo los elementos usados para la actividad (herramienta, material, señalización). 2. Cierre de controlador. 3. Verificación de orden y aseo en zona de trabajo. 4. Levantamiento PMT. 5. Traslado a nuevo punto de trabajo o a la bodega parque empresarial PDS.	Riesgo Biomecánico; Espasmos musculares, Lesiones músculo esqueléticas, dolor lumbar, caldas por posiciones anti gravitacionales, mareos.		X		* ATS Socializado con el grupo de trabajo, Autocuidado * Levantamiento de cargas superiores a 25 kg entre dos personas o con uso de ayudas mecánicas. * Inspección del área de trabajo. * Pausas activas. * Planificación y coordinación adecuada de la tarea con el compañero de grupo. * Dar cumplimiento a las instrucciones en manejo adecuado de cargas. * SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento * Esquema de postura correcta y ubicación de puesto de trabajo. * Exámenes ocupacionales.
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: Accidentes de tránsito, intervenciones viales de socios o terceros, exposición en vías principales.		X		* Charla de seguridad sobre seguridad vial. * Autocuidado. * Conductores con curso de manejo defensivo, licencia de conducción vigente y examen psicofisiométrico para conducción de vehículos. * Mantenimiento preventivo a los vehículos. * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Medevac actualizado en cada vehículo. * Inspección diaria preoperacional de vehículos. * Cumplir las normas de tránsito. * Seguimiento mediante SATRACK. * Evitar distracciones al conducir (uso de celulares)
	CONDICIONES DE SEGURIDAD - Público Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * En horario nocturno se debe contar con escolta motorizado. * Verificación de las condiciones de la zona antes de descender del vehículo * Atención permanente a las condiciones de la zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo público a diario.
PASOS Y CONTROLES ADICIONALES					
PASO DE LA TAREA	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN RIESGO / IMPACTO					
BAJO • Lesiones leves • Puede impactar al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos, pero sin ocasionar daños relevantes o considerables, ni molestias a partes interesadas.		MEDIO • Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT) • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos, causando daños considerables pero reversibles al ambiente.		ALTO • Lesiones graves (irreparables (incapacidad permanente parcial o invalidez), Muerte • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos causando daños de manera irreversible.	
Divulgado A					
NOMBRE	CÉDULA	CARGO		FIRMA	
Freddy Ruan Gonzalez	1030662805	Tecnico		Freddy Ruan	
William Nino	80206661	conductor		William Nino	
Jesón Galindo	000033462	ALX.T		Jesón Galindo	
Observaciones:					

Sitio / Lugar	<i>Intersección Semafórica</i>		Fecha de Inicio	<i>12/5/25</i>	Fecha de cierre:	<i>16-5-25</i>	SE - GRUPO:	<i>158</i>
Descripción general del trabajo a realizar	Mantenimiento Correctivo y Preventivo Eléctrico de semáforos y cámaras de video detección del sistema semafórico				Responsable del trabajo	<i>Rosario Comaigo</i>		
1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS- ASPECTOS, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES								
DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS			
		BAJO	ALTO	CRÍTICO				
INICIO TURNO (BODEGA) 1. Inspección preoperacional del vehículo (grúas, H1, Saveiro, otros). 2. Alistamiento e inspección preoperacional de la herramienta y maquinaria a utilizar. 3. Verificación de los EPP's (elementos de protección personal a utilizar) 4. Movilización a sitio inicial de trabajo (Desplazamiento desde el parque empresarial PDS a los puntos de trabajo).	Riesgo Psicosocial: Condiciones de la tarea	X			* Charlas de seguridad * Uso de EPPs * Visita de obra			
	Riesgo Biomecánico: Manipulación manual de cargas por manipulación de material y herramienta.		X		* Autocuidado * Levantamiento de cargas superiores a 25 kg entre dos personas o con uso de ayudas mecánicas. * Pausas activas. * Dar cumplimiento a las instrucciones en manejo adecuado de cargas.			
	Riesgo Biomecánico: Postura (prolongada mantenida) - Movimiento repetitivo por uso de herramientas manuales y eléctricas.		X		* Autocuidado * Pausas activas.			
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: Accidentes de tránsito, intervenciones viales de socos o tercetos, exposición en vías principales.			X	* Charla de seguridad sobre seguridad vial. * Autocuidado. * Conducidores con curso de manejo defensivo, licencia de conducción vigente y examen psicosenométrico para conducción de vehículos. * Mantenimiento preventivo a los vehículos. * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Medevac actualizado en cada vehículo. * Inspección diaria preoperacional de vehículos. * Cumplir las normas de tránsito. * Seguimiento mediante SATRACK. * Evitar distracciones al conducir (uso de celulares)			
	Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: Caldas a mismo Nivel, Golpes, Choques con o contra, tropezones, resbalones, instalaciones en mal estado, escaleras y barandas inadecuadas, superficies irregulares.		X		* Charla de seguridad sobre riesgo Localivo. * Autocuidado * Inspecciones áreas localivas. * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Verificar que la bodega del parque empresarial se encuentre libre de obstáculos.			
	Riesgo Natural: Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.		X		* Charla de seguridad sobre riesgo natural. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.			
INICIO ACTIVIDADES 1. Instalación del PMT de acuerdo con los esquemas autorizados. 2. Levantamiento documental (diligenciamiento y firmas de ATS, permisos de trabajo eléctrico, alturas y en caliente). 3. Señalización de áreas de trabajo con conos y cinta (cajas de paso, postes, controladores).	Riesgo Biológico: (Picaduras de insectos o mordeduras de animales, Virus, Bacterias) Infecciones, irritaciones, Lesiones en la piel, alergias por exceso de material particulado (polvo) en las áreas de trabajo. Áreas de trabajo con residuos fisiológicos.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo biológico * Autocuidado * Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar animales que puedan atacar y herir de gravedad. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar residuos fisiológicos en el controlador. * Charlas de seguridad de como mitigar contacto con animales. * Protocolos de seguridad, * Hacer uso del insecticida con los elementos de protección requeridos (tapabocas)			
	Riesgo Físico: Ruido intermitente por vehículos, música, maquinaria y obras aledañas.	X			* Charla de seguridad sobre el riesgo físico. * Uso de tapa oídos de inserción o de copa			
	Riesgo Físico: Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	X			* Charla de seguridad sobre el riesgo físico. * Uso de gafas con lente oscuro * Uso de linternas o luminarias para trabajos con poca luz.			
	Riesgo Biomecánico: Manipulación manual de cargas (Levantar y trasladar señales para la instalación del PMT.)		X		* Autocuidado * Levantamiento de cargas inferiores a 25 kg. * Pausas activas. * Dar cumplimiento a las instrucciones en manejo adecuado de cargas. * SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento.			
	Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: (superficies de trabajo irregulares, con diferencia de nivel, huecos).		X		* Charla de seguridad sobre riesgo Localivo. * Autocuidado * Inspección visual del área de trabajo antes de iniciar labores. * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Verificar que el área de trabajo se encuentre libre de obstáculos para los desplazamientos.			
	Condiciones de seguridad - Seguridad Vial: (Intervenciones viales por ubicación del PMT, exposición en vías principales, Choque de vehículo en movimiento, Choque de vehículos)			X	* Capacitación sobre la implementación de los PMT * Autocuidado. * Inspección de las señales (vallas, conos) * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Documentación vigente y actualizada en carpetas. * Cumplir las normas de tránsito. * Uso de señalización para trabajos nocturnos (luminarias)			

DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
	Condiciones de seguridad - Riesgo Público: Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo público. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas. * Verificación de las condiciones de la zona antes de descender del vehículo. * Atención permanente a las condiciones de la zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo público a diario.
	Riesgo Natural: Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.		X		* Charla de seguridad sobre el Riesgo Natural. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. Suspender actividades. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELÉCTRICO: 1. Ubicación y estabilización de la grúa 2. Instalación del PMT 3. Inspección y uso del Sistema de Protección Contra Caídas - SPCC. 4. Asegurar escalera a poste. 5. Movimiento y estabilización de canasta en punto a intervenir. 6. Ascenso del personal en canasta o en escalera tipo A. 7. Limpieza semáforo (con agua, power Green y un paño). 8. Revisión de voltaje de la acometida con pinza en la AUC. 9. Si es necesario se ajustan terminales con destornillador. 10. Se repiten los pasos 1, 2, 4, 5, 6 y 7 en todos los flujos de la Intersección.	Riesgo Biológico: (Picaduras de insectos o mordeduras de animales, Virus, Bacterias) Infecciones, Irritaciones, Lesiones en la piel, alergias por exceso de material particulado (polvo) en las áreas de trabajo. Áreas de trabajo con residuos fisiológicos.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo biológico * Autocuidado * Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar animales que puedan atacar y herir de gravedad. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar residuos fisiológicos en el controlador. * Charlas de seguridad de como mitigar contacto con animales. * Protocolos de seguridad, * hacer uso del insecticida con los elementos de protección requeridos (tapabocas)
	Riesgo Físico: (Iluminación, Vibración, Ruido, Temperatura, Presión Radiaciones) Cansancio Visual y auditivo, deshidratación, golpes de calor, agotamiento Físico.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo y la protección de la piel. * Autocuidado * Cambio de luminarias de acuerdo con la necesidad. * Uso de linternas en jornada nocturna o sitios con poca luz o visibilidad. * Uso de elementos de protección personal de acuerdo con la necesidad en horario nocturno lentes transparentes, en horario diurno lentes oscuros. * Uso adecuado de EPP'S de acuerdo con la tarea. * Uso de dotación camisa manga larga, gorra, overol o pantalón. * Uso de chaquetas reflectivas en horas de la tarde noche para protegerse del frío * Adecuada hidratación y uso de protector solar en horas del día y en días calurosos. * Dotación de sombrillas en cada vehículo
	Riesgo Químico: Sustancias químicas utilizadas para el mantenimiento preventivo, material particulado, vapores generados por sustancias químicas.	X			* Charla de seguridad sobre el riesgo por exposición a gases y vapores * Uso de tapabocas N95 8210 o respirador de media cara con filtro * Aplicar los deberes de autocuidado y autoprotección. * Matriz de compatibilidad de sustancias químicas en los vehículos. * Socialización hojas de seguridad de productos químicos. * Productos químicos rotulados y etiquetados.
	Riesgo Psicosocial: Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, definición de roles, monotonía)	X			* Charlas sobre el riesgo psicosocial * Actividades enfocadas en el estrés * Acompañamiento psicológico * Aplicación batería riesgo psicosocial
	Riesgo Biomecánico: Postura prolongada o mantenida, Movimiento repetitivo. Espasmos musculares, Lesiones músculo esqueléticas, dolor lumbar.		X		* Autocuidado * Pausas activas. * SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento. * Esquema de postura correcta y ubicación de puesto de trabajo
	Riesgo Mecánico: (Proyección de elementos o partes de máquinas, herramientas). Aplastamiento, Corte, Enganche, perforación o punzonamiento, golpes, machucones.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo mecánico. * Autocuidado. * Uso de herramienta adecuada para la actividad a realizar, * Uso de los Elementos de protección requeridos, procedimientos seguros de trabajo. * Inspección preoperacional de la herramienta u equipo a utilizar
	Trabajo en Alturas: Caidas en alturas por trabajos en canasta grúa o escalera.			X	* Personal entrenado y capacitado para realizar trabajos en alturas. * Realizar preoperacional del SPCC. * Uso de sistema de protección contra caídas dieléctricos (arnés, eslinga de posicionamiento) * Anclaje permanente a puntos certificados de la grúa. * Para trabajos en escalera tipo tijera, realizar anclaje con eslinga de posicionamiento al poste.
	Riesgo Eléctrico: Intervención en el controlador - AUCE y verificación de tensión (Baja tensión). Electrocuiones, Shock fibrilaciones, quemaduras, cortos eléctricos.			X	* Realizar inspecciones al controlador y verificar que no este energizado. * No manipular las instalaciones eléctricas si no esta formado y autorizado para ello. * Solo personal capacitado y competente, realizará maniobras de riesgo eléctrico. * Uso de dotación Dieléctrica (guantes dieléctricos) * Desconectar y verificar la ausencia de tensión del controlador o sección a trabajar, para ello haga uso las herramientas calibradas con las que dispone. * Uso adecuadamente sus elementos de protección personal, * Suspender actividades en caso de tormentas eléctricas o fuertes lluvias. * Restricción de accesos a personas no autorizadas. (señalización del área de trabajo). * No está permitido el uso de anillo, cadenas, aretes, o cualquier otro elemento conductor. * Diligenciar el respectivo ATS y permiso de trabajo. * Es obligatorio el uso de herramientas aisladas y equipos para medición de tensión.
	Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: Caidas a mismo Nivel, Golpes, Choques con o contra, tropezones, resbalones, cortaduras, superficies irregulares, condiciones inadecuadas de orden y aseo.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo localivo. * Autocuidado * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Precaución en los desplazamientos dentro de la zona de trabajo. * Señalización de las área de trabajo. * Uso de los EPP's * Verificar que el área de trabajo donde se realizar el mantenimiento se encuentre libre de obstáculos para los desplazamientos.
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: (Intervenciones viales por ubicación del PMT, exposición en vías principales, Choque de vehículo en movimiento, Choque de vehículos)			X	* Capacitación sobre la implementación de los PMT * Autocuidado. * Inspección de las señales (vallas, conos) * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Documentación vigente y actualizada en carpetas. * Cumplir las normas de tránsito. * Evitar distracciones en la ejecución de los trabajos como uso de celulares o audifonos.
	Condiciones de seguridad - Riesgo Público: Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público, reclamos o ataques de las comunidades			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo público. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * Atención permanente a las condiciones de las zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo público a diario.
	Riesgo Natural. Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. Suspender actividades. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.

DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		ALTO	MEDIO	BAJO	
<p>CORRECTIVO EN ACOMETIDA</p> <p>1. Ubicación de la acometida (Transformador o cámara de paso ENEL COLOMBIA).</p> <p>2. Ubicación y estabilización de la grúa (si aplica).</p> <p>3. Instalación del PMT</p> <p>4. Inspección y uso del SPCC (si aplica).</p> <p>5. Ascenso del personal en canasta (si aplica).</p> <p>6. Estabilización de canasta en punto a intervenir (solo en los puntos autorizados para la verificación y toma de voltajes) si aplica.</p> <p>7. Realizar ubicación y cambio de la fase (solo en los puntos autorizados loncheras). Si la acometida esta en cámara de paso ENEL COLOMBIA se debe solicitar ingreso a central y se notifica a ENEL COLOMBIA (Levantamiento de tapas).</p> <p>8. Uso de los EPP's para trabajos eléctricos y cambio de fase.</p> <p>9. Revisar voltaje con pinza voltiamperimétrica debidamente calibrada.</p> <p>10. Se mide tensión en punto y en el controlador.</p> <p>11. Se procede a restablecer la Intersección.</p> <p>CORRECTIVO POR FALLA EN MODULO O CABLE, SINIESTRO O HURTO</p> <p>1. Ubicación de grúa o trazo de escalera tipo I sobre poste semafórico (T1, T1X o T2), instalación de PMT.</p> <p>2. Amarrar escalera a poste con manila.</p> <p>3. Inspección y uso del SPCC.</p> <p>4. Ascenso del personal por canasta grúa o escalera al modulo a cambiar.</p> <p>5. Destapar modulo con ayuda del destornillador de pala.</p> <p>6. Se revisa consumo eléctrico con la pinza voltiamperimétrica (se usa el megger para identificar la resistencia del cable, si el consumo es bajo se cambia cable) de lo contrario se cambia el modulo.</p> <p>7. Se revisa alto o bajo aislamiento y se procede al cambio, uso de herramienta manual (destornillador, perillero, alicate, corta frío)</p> <p>8. Si el cambio es por falla o daño en el cable, se procede a identificar el recorrido hasta el controlador (apertura cajas de paso semaforización y ENEL CODENSA) y se realiza cambio del cable.</p> <p>9. Se restablece intersección, si la falla es corregida se procede al cierre de las cajas de paso.</p> <p>10. Se sueldan tapas y se procede a levantamiento de la señalización.</p>	<p>Riesgo Biológico: (Picaduras de insectos o mordeduras de animales, Virus, Bacterias) infecciones, irritaciones, Lesiones en la piel, alergias por exceso de material particulado (polvo) en las áreas de trabajo. Áreas de trabajo con residuos fisiológicos.</p>		X		<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo biológico * Autocuidado * Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar animales que puedan atacar y herir de gravedad. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar residuos fisiológicos en el controlador. * Charlas de seguridad de como mitigar contacto con animales. * Vacuna contra la rabia según epique * Protocolos de seguridad, * hacer uso del insecticida con los elementos de protección requeridos (lapabocas)
	<p>Riesgo Físico: (Iluminación, Vibración, Ruido, Temperatura, Presión Radiaciones) Cansancio Visual y auditivo, deshidratación, golpes de calor, agotamiento físico.</p>		X		<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo y la protección de la piel. * Autocuidado * Cambio de luminarias de acuerdo con la necesidad. * Uso de linternas en jornada nocturna o sitios con poca luz o visibilidad. * Uso de elementos de protección personal de acuerdo con la necesidad en horario nocturno lentes transparentes, en horario diurno lentes oscuros. * Uso adecuado de EPP'S de acuerdo con la tarea. * Uso de dotación camisa manga larga, gorra, overol o pantalón. * Uso de chaquetas reflectivas en horas de la tarde noche para protegerse del frío * Adecuada hidratación y uso de protector solar en horas del día y en días calurosos. * Dotación de sombrillas en cada vehículo
	<p>Riesgo Químico: Sustancias químicas, material particulado, vapores generados por sustancias químicas.</p>	X			<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo por exposición a gases y vapores * Uso de lapabocas N95 8210 o respirador de media cara con filtro * Aplicar los deberes de autocuidado y autoprotección. * Uso de EPP's
	<p>Riesgo Psicosocial: Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, definición de roles, monotonía)</p>	X			<ul style="list-style-type: none"> * Charlas sobre el riesgo psicosocial * Actividades enfocadas en el estrés * Acompañamiento psicológico * Aplicación batería riesgo psicosocial
	<p>Riesgo Biomecánico: Postura prolongada o mantenida, Movimiento repetitivo. Espasmos musculares, Lesiones musculoesqueléticas, dolor lumbar por levantamiento de cargas (tapas de ENEL COLOMBIA).</p>		X		<ul style="list-style-type: none"> * Autocuidado * Pausas activas. * SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento.
	<p>Riesgo Mecánico: (Proyección de elementos o partes de máquinas, herramientas). Aplastamiento, Corte, Enganche, perforación o punzonamiento, fricción o abrasión. Materiales proyectados sólidos</p>		X		<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo mecánico. * Autocuidado. * Uso de herramienta adecuada para la actividad a realizar, * Uso de los Elementos de protección requeridos, procedimientos seguros de trabajo.
	<p>Trabajo en Alturas: Caídas en alturas por trabajos en canasta grúa o escalera.</p>		X		<ul style="list-style-type: none"> * Personal entrenado y capacitado para realizar trabajos en alturas. * Realizar preoperacional del SPCC. * Uso de sistema de protección contra caídas dieléctricos (arnés, eslinga de posicionamiento) * Anclaje permanente a puntos certificados de la grúa. * Para trabajos en escalera tipo lijera, realizar anclaje con eslinga de posicionamiento al poste.
	<p>Riesgo Eléctrico: Intervención en el controlador - AUCE y verificación de tensión (Baja tensión). Electrocutaciones, Shock fibrilaciones, quemaduras, cortos eléctricos.</p>		X		<ul style="list-style-type: none"> * Realizar inspecciones al controlador y verificar que no este energizado. * No manipular las instalaciones eléctricas si no esta formado y autorizado para ello. * Solo personal capacitado y competente, realizará maniobras de riesgo eléctrico. * Uso de dotación Dieléctrica (guantes dieléctricos) * Desconectar y verificar la ausencia de tensión del controlador o sección a trabajar, para ello haga uso las herramientas calibradas con las que dispone. * Uso adecuadamente sus elementos de protección personal. * Suspendir actividades en caso de tormentas eléctricas o fuertes lluvias. * Restricción de accesos a personas no autorizadas. (señalización del área de trabajo). * No está permitido el uso de anillo, cadenas, aretes, o cualquier otro elemento conductor. * Diligenciar el respectivo ATS y permiso de trabajo. * Es obligatorio el uso de herramientas aisladas y equipos para medición de tensión.
	<p>Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: Caídas a mismo Nivel, Golpes, Choques con o contra, tropezones, resbalones, cortaduras, superficies irregulares, condiciones inadecuadas de orden y aseo.</p>		X		<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo localivo. * Autocuidado * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Precaución en los desplazamientos dentro de la zona de trabajo. * Señalización de las áreas de trabajo. * Uso de los EPP's
	<p>Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: (Intervenciones Viales por ubicación del PMT, exposición en vías principales, Choque de vehículo en movimiento, Choque de vehículos)</p>		X		<ul style="list-style-type: none"> * Capacitación sobre la implementación de los PMT * Autocuidado. * Inspección de las señales (vallas, conos) * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Documentación vigente y actualizada en carpetas. * Cumplir las normas de tránsito.
	<p>Condiciones de seguridad - Riesgo Público: Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público, reclamos o ataques de las comunidades</p>		X		<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo público. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * Atención permanente a las condiciones de las zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo público a diario.
	<p>Riesgo Natural. Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.</p>		X		<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. Suspendir actividades. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.
	<p>Riesgo Localivo Caídas a mismo Nivel, Golpes, Choques con o contra, tropezones, resbalones, cortaduras, caída de objetos desde niveles superiores, instalaciones en mal estado, escaleras y barandas inadecuadas superficies irregulares.</p>		X		<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo. + Autocuidado * Inspección visual del área de trabajo antes de iniciar labores. * Implementación de PMT, ubicación de señalización y demarcación de áreas de trabajo. * Orden y aseo en los sitios de trabajo. + Verificar que el área de trabajo donde se realizar el mantenimiento se encuentre libre de obstáculos para los desplazamientos. * Señalización de las áreas de trabajo.

DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
Finalización de Actividades 1. Recoger y trasladar al vehículo los elementos usados para la actividad (herramienta, material, señalización). 2. Cierre de controlador. 3. Verificación de orden y aseo en zona de trabajo. 4. Levantamiento PMT. 5. Traslado a nuevo punto de trabajo o a la bodega parque empresarial PDS.	Riesgo Biomecánico: Espasmos musculares, Lesiones músculo esqueléticas, dolor lumbar, caídas por posiciones anti gravitacionales, mareos.			X	* ATS Socializado con el grupo de trabajo, Autocuidado * Levantamiento de cargas superiores a 25 kg entre dos personas o con uso de ayudas mecánicas. * Inspección del área de trabajo. * Pausas activas. * Planificación y coordinación adecuada de la tarea con el compañero de grupo. * Dar cumplimiento a las instrucciones en manejo adecuado de cargas. * SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento * Esquema de postura correcta y ubicación de puesto de trabajo. * Exámenes ocupacionales.
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: Accidentes de tránsito, intervenciones viales de socios o terceros, exposición en vías principales.			X	* Charla de seguridad sobre seguridad vial. * Autocuidado. * Conductores con curso de manejo defensivo, licencia de conducción vigente y examen psicosensométrico para conducción de vehículos. * Mantenimiento preventivo a los vehículos. * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Medevac actualizado en cada vehículo. * Inspección diaria preoperacional de vehículos. * Cumplir las normas de tránsito. * Seguimiento mediante SATRACK. * Evitar distracciones al conducir (uso de celulares)
	CONDICIONES DE SEGURIDAD - Público Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * En horario nocturno se debe contar con escolta motorizado. * Verificación de las condiciones de la zona antes de descender del vehículo * Atención permanente a las condiciones de la zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo público a diario.
PASOS Y CONTROLES ADICIONALES					
PASO DE LA TAREA	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN RIESGO / IMPACTO					
BAJO • Lesiones leves • Puede impactar al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos, pero sin ocasionar daños relevantes o considerables, ni molestias a partes interesadas.		MEDIO • Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT) • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos, causando daños considerables pero reversibles al ambiente.		ALTO • Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez), Muerte • Ocasiona un impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos causando daños de manera irreversible.	
Divulgado A					
NOMBRE	CÉDULA	CARGO		FIRMA	
William Fernando Morales	93153471	Operador de Grúa			
Arístides Camargo	1019058389	Técnico			
Juan Contreras Soenz	1193569584	Auxiliar elec			
Observaciones:					

Sitio / Lugar	Intersección Semafórica.		Fecha de Inicio	12-05-25	Fecha de cierre:	17-07-25	SE - GRUPO:	165
Descripción general del trabajo a realizar	Mantenimiento Correctivo y Preventivo Eléctrico de semáforos y cámaras de video detección del sistema semafórico				Responsable del trabajo	Jairo Castro		
1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: ASPECTOS, EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES								
DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS			
		BAJO	MEDIO	ALTO				
INICIO TURNO (BODEGA)	Riesgo Psicosocial: Condiciones de la tarea	X			<ul style="list-style-type: none"> * Charlas de seguridad * Uso de EPPs * Visita de obra 			
	Riesgo Biomecánico: Manipulación manual de cargas por manipulación de material y herramienta.		X		<ul style="list-style-type: none"> * Autocuidado * Levantamiento de cargas superiores a 25 kg entre dos personas o con uso de ayudas mecánicas. * Pausas activas. * Dar cumplimiento a las instrucciones en manejo adecuado de cargas. 			
	Riesgo Biomecánico: Postura (prolongada mantenida) - Movimiento repetitivo por uso de herramientas manuales y eléctricas.		X		<ul style="list-style-type: none"> * Autocuidado * Pausas activas. 			
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: Accidentes de tránsito, intervenciones viales de socios o terceros, exposición en vías principales.			X	<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre seguridad vial. * Autocuidado. * Conducutores con curso de manejo defensivo, licencia de conducción vigente y examen psicosensométrico para conducción de vehículos. * Mantenimiento preventivo a los vehículos. * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Medavac actualizado en cada vehículo. * Inspección clara preoperacional de vehículos. * Cumplir las normas de tránsito. * Seguimiento mediante SATRACK. * Evitar distracciones al conducir (uso de celulares) 			
	Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: Caídas a mismo Nivel, Golpes, Choques con o contra, tropezones, resbalones, instalaciones en mal estado, escaleras y barandas inadecuadas, superficies irregulares.		X		<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre riesgo Localivo. * Autocuidado * Inspecciones áreas localivas. * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Verificar que la bodega del parque empresarial se encuentre libre de obstáculos. 			
	Riesgo Natural: Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.			X	<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre riesgo natural. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medavac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia. 			
INICIO ACTIVIDADES	Riesgo Biológico: (Picaduras de insectos o mordeduras de animales, Virus, Bacterias) Infecciones, Irritaciones, Lesiones en la piel, alergias por exceso de material particulado (polvo) en las áreas de trabajo. Áreas de trabajo con residuos fisiológicos.			X	<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo biológico * Autocuidado * Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar animales que puedan atacar y herir de gravedad. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar residuos fisiológicos en el controlador. * Charlas de seguridad de como mitigar contacto con animales. * Protocolos de seguridad, * Hacer uso del insecticida con los elementos de protección requeridos (lapabocas) 			
	Riesgo Físico: Ruido intermitente por vehículos, música, maquinaria y obras aledañas.	X			<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo físico. * Uso de tapa oídos de inserción o de copa 			
	Riesgo Físico: Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	X			<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre el riesgo físico. * Uso de gafas con lente oscuro * Uso de linternas o luminarias para trabajos con poca luz. 			
	Riesgo Biomecánico: Manipulación manual de cargas (Levantar y trasladar señales para la instalación del PMT.)			X	<ul style="list-style-type: none"> * Autocuidado * Levantamiento de cargas inferiores a 25 kg. * Pausas activas. * Dar cumplimiento a las instrucciones en manejo adecuado de cargas. * SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento. 			
	Condiciones de seguridad - Riesgo Localivo: (superficies de trabajo irregulares, con diferencia de nivel, huecos).		X		<ul style="list-style-type: none"> * Charla de seguridad sobre riesgo Localivo. * Autocuidado * Inspección visual del área de trabajo antes de iniciar labores. * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Verificar que el área de trabajo se encuentre libre de obstáculos para los desplazamientos. 			
	Condiciones de seguridad - Seguridad Vial: (Intervenciones viales por ubicación del PMT, exposición en vías principales, Choque de vehículo en movimiento, Choque de vehículos)			X	<ul style="list-style-type: none"> * Capacitación sobre la implementación de los PMT * Autocuidado. * Inspección de las señales (vallas, conos) * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Documentación vigente y actualizada en carpetas. * Cumplir las normas de tránsito. * Uso de señalización para trabajos nocturnos (luminarias) 			

DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecuci3n de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELÉCTRICO: 1. Ubicaci3n y estabilizaci3n de la grúa 2. Instalaci3n del PMT 3. Inspecci3n y uso del Sistema de Protecci3n Contra Caídas - SPCC. 4. Asegurar escalera a poste. 5. Movimiento y estabilizaci3n de canasta en punto a intervenir. 6. Ascenso del personal en canasta o en escalera tipo A. 7. Limpieza semáforo (con agua, power Green y un paño). 8. Revisi3n de voltaje de la acometida con pinza en la AUC. 9. Si es necesario se ajustan terminales con destornillador. 10. Se repiten los pasos 1, 2, 4, 5, 6 y 7 en todos los flujos de la intersecci3n.	Condiciones de seguridad - Riesgo P3blico: Robos, alracos, asaltos, ateniados de orden p3blico.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo p3blico. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de m3nimo dos personas * Verificaci3n de las condiciones de la zona antes de descender del veh3culo * Atenci3n permanente a las condiciones de las zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicaci3n permanente con la central por medio de radios o tel3fonos celulares. * Radios de comunicaci3n cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo p3blico a diario.
	Riesgo Natural: Presencia de lluvias torrenciales, tormentas el3ctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.		X		* Charla de seguridad sobre el Riesgo Natural. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas el3ctricas o lluvias fuertes. Suspender actividades. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada veh3culo con los tel3fonos de emergencia.
	Riesgo Biol3gico: (Picaduras de insectos o mordeduras de animales, Virus, Bacterias) Infecciones, Irritaciones, Lesiones en la piel, alergias por exceso de material particulado (polvo) en las áreas de trabajo. Áreas de trabajo con residuos biol3gicos.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo biol3gico * Autocuidado * Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar animales que puedan atacar y herir de gravedad. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar residuos biol3gicos en el controlador. * Charlas de seguridad de como mitigar contacto con animales. * Protocolos de seguridad, * hacer uso del insecticida con los elementos de protecci3n requeridos (tapabocas)
	Riesgo F3sico: (Iluminaci3n, Vibraci3n, Ruido, Temperatura, Presi3n Radiaciones) Cansancio Visual y auditivo, deshidrataci3n, golpes de calor, agotamiento f3sico.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo y la protecci3n de la piel. * Autocuidado * Cambio de luminarias de acuerdo con la necesidad. * Uso de linternas en jornada nocturna o sitios con poca luz o visibilidad. * Uso de elementos de protecci3n personal de acuerdo con la necesidad en horario nocturno lentes transparentes, en horario diurno lentes oscuros. * Uso adecuado de EPP's de acuerdo con la tarea. * Uso de dotaci3n camisa manga larga, gorra, overol o pantal3n. * Uso de chaquetas reflectivas en horas de la tarde noche para protegerse del fro * Adecuada hidrataci3n y uso de protector solar en horas del día y en días calurosos. * Dotaci3n de sombrillas en cada veh3culo
	Riesgo Qu3mico: Sustancias qu3micas utilizadas para el mantenimiento preventivo, material particulado, vapores generados por sustancias qu3micas.	X			* Charla de seguridad sobre el riesgo por exposici3n a gases y vapores * Uso de tapabocas N95 8210 o respirador de media cara con filtro * Aplicar los deberes de autocuidado y autoprotecci3n. * Manejo de compatibilidad de sustancias qu3micas en los veh3culos. * Socializaci3n hojas de seguridad de productos qu3micos. * Productos qu3micos rotulados y etiquetados.
	Riesgo Psicosocial: Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, definici3n de roles, monotonía)	X			* Charlas sobre el riesgo psicosocial * Actividades enfocadas en el estrés * Acompañamiento psicol3gico * Aplicaci3n batería riesgo psicosocial
	Riesgo Biomecánico: Postura prolongada o mantenida, Movimiento repetitivo. Espasmos musculares, Lesiones musculo esqueléticas, dolor lumbar.			X	* Autocuidado * Pausas activas. * SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos * Capacitaci3n de Higiene postural, realizaci3n de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento. * Esquema de postura correcta y ubicaci3n de puesto de trabajo
	Riesgo Mecánico: (Proyecci3n de elementos o partes de máquinas, herramientas). Aplasamiento, Corte, Enganche, perforaci3n o punzonamiento, golpes, machucones.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo mecánico. * Autocuidado. * Uso de herramienta adecuada para la actividad a realizar, * Uso de los Elementos de protecci3n requeridos, procedimientos seguros de trabajo. * Inspecci3n preoperacional de la herramienta u equipo a utilizar
	Trabajo en Alturas: Caídas en alturas por trabajos en canasta grúa o escalera.			X	* Personal entrenado y capacitado para realizar trabajos en alturas. * Realizar preoperacional del SPCC. * Uso de sistema de protecci3n contra caídas dieléctricos (arnés, eslinga de posicionamiento) * Anclaje permanente a puntos certificados de la grúa. * Para trabajos en escalera tipo lijera, realizar anclaje con eslinga de posicionamiento al poste.
	Riesgo El3ctrico: Intervenci3n en el controlador - AUCE y verificaci3n de tensi3n (Baja tensi3n). Electrocuci3nes, Shock fibrilaciones, quemaduras, cortos el3ctricos.			X	* Realizar inspecciones al controlador y verificar que no este energizado. * No manipular las instalaciones el3ctricas si no esta formado y autorizado para ello. * Solo personal capacitado y competente, realizará maniobras de riesgo el3ctrico. * Uso de dotaci3n Dieléctrica (guantes dieléctricos) * Desconectar y verificar la ausencia de tensi3n del controlador o secci3n a trabajar, para ello haga uso las herramientas calibradas con las que dispone. * Uso adecuadamente sus elementos de protecci3n personal. * Suspender actividades en caso de tormentas el3ctricas o fuertes lluvias. * Restricci3n de accesos a personas no autorizadas. (señalizaci3n del área de trabajo). * No está permitido el uso de anillo, cadenas, aretes, o cualquier otro elemento conductor. * Diligenciar el respectivo ATS y permiso de trabajo. * Es obligatorio el uso de herramientas aisladas y equipos para medici3n de tensi3n.
	Condiciones de seguridad - Riesgo Locativo: Caídas a mismo Nivel, Golpes, Chocues con o contra, tropezones, resbalones, cortaduras, superficies irregulares, condiciones inadecuadas de orden y aseo.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo locativo. * Autocuidado * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Precauci3n en los desplazamientos dentro de la zona de trabajo. * Señalizaci3n de las áreas de trabajo. * Uso de los EPP's * Verificar que el área de trabajo donde se realizar el mantenimiento se encuentre libre de obstáculos para los desplazamientos.
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: (Intervenciones viales por ubicaci3n del PMT, exposici3n en vias principales, Choque de veh3culo en movimiento, Choque de veh3culos)			X	* Capacitaci3n sobre la implementaci3n de los PMT * Autocuidado. * Inspecci3n de las señales (vallas, conos) * Reporte de condiciones inseguras tanto en la via como en los veh3culos. * Documentaci3n vigente y actualizada en carpetas. * Cumplir las normas de tránsito. * Evitar distracciones en la ejecuci3n de los trabajos como uso de celulares o audifonos.
	Condiciones de seguridad - Riesgo P3blico: Robos, alracos, asaltos, ateniados de orden p3blico, reclamos o ataques de las comunidades			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo p3blico. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de m3nimo dos personas * Atenci3n permanente a las condiciones de las zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicaci3n permanente con la central por medio de radios o tel3fonos celulares. * Radios de comunicaci3n cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo p3blico a diario.
	Riesgo Natural. Presencia de lluvias torrenciales, tormentas el3ctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas el3ctricas o lluvias fuertes. Suspender actividades. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada veh3culo con los tel3fonos de emergencia.

DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
CORRECTIVO EN ACOMETIDA 1. Ubicación de la acometida (Transformador o cámara de paso ENEL COLOMBIA). 2. Ubicación y estabilización de la grúa (si aplica). 3. Instalación del PMT. 4. Inspección y uso del SPCC (si aplica). 5. Ascenso del personal en canasta (si aplica). 6. Estabilización de canasta en punto a intervenir (solo en los puntos autorizados para la verificación y toma de voltajes) si aplica. 7. Realizar ubicación y cambio de la fase (solo en los puntos autorizados loncheras). Si la acometida esta en cámara de paso ENEL COLOMBIA se debe solicitar ingreso a central y se notifica a ENEL COLOMBIA (Levantamiento de tapas). 8. Uso de los EPP's para trabajos eléctricos y cambio de fase. 9. Revisar voltaje con pinza voltiamperimétrica debidamente calibrada. 10. Se mide tensión en punto y en el controlador. 11. Se procede a restablecer la Intersección.	Riesgo Biológico: (Picaduras de insectos o mordeduras de animales, Virus, Bacterias) Infecciones, Irritaciones, Lesiones en la piel, alergias por exceso de material particulado (polvo) en las áreas de trabajo. Áreas de trabajo con residuos fisiológicos.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo biológico * Autocuidado * Inspeccionar las áreas de trabajo antes de iniciar. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar animales que puedan atacar y herir de gravedad. * Retirarse del lugar y dar aviso al jefe de grupo y cliente en caso de encontrar residuos fisiológicos en el controlador. * Charlas de seguridad de como mitigar contacto con animales. * Vacuna contra la rabia según aplique * Protocolos de seguridad, * hacer uso del insecticida con los elementos de protección requeridos (tapabocas)
	Riesgo Físico: (Iluminación, Vibración, Ruido, Temperatura, Presión Radiaciones) Cansancio Visual y auditivo, deshidratación, golpes de calor, agotamiento Físico.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo y la protección de la piel. * Autocuidado * Cambio de luminarias de acuerdo con la necesidad. * Uso de linternas en jornada nocturna o sitios con poca luz o visibilidad. * Uso de elementos de protección personal de acuerdo con la necesidad en horario nocturno lentes transparentes, en horario diurno lentes oscuros. * Uso adecuado de EPP'S de acuerdo con la tarea. * Uso de dotación camisa manga larga, gorra, overol o pantalón. * Uso de chaquetas reflectivas en horas de la tarde noche para protegerse del frío * Adecuada hidratación y uso de protector solar en horas del día y en días calurosos. * Dotación de sombrillas en cada vehículo
	Riesgo Químico: Sustancias químicas, material particulado, vapores generados por sustancias químicas.	X			* Charla de seguridad sobre el riesgo por exposición a gases y vapores * Uso de tapabocas N95 8210 o respirador de media cara con filtro * Aplicar los deberes de autocuidado y autoprotección. * Uso de EPP's
	Riesgo Psicosocial: Condiciones de la tarea (carga mental, demandas emocionales, definición de roles, monotonía)	X			* Charlas sobre el riesgo psicosocial * Actividades enfocadas en el estrés * Acompañamiento psicológico * Aplicación batería riesgo psicosocial
	Riesgo Biomecánico: Postura prolongada o mantenida, Movimiento repetitivo. Espasmos musculares, Lesiones músculo esqueléticas, dolor lumbar por levantamiento de cargas (tapas de ENEL COLOMBIA).		X		* Autocuidado * Pausas activas. * SVE de Desordenes Musculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento.
	Riesgo Mecánico: (Proyección de elementos o partes de máquinas, herramientas). Aplastamiento, Corte, Enganche, perforación o punzonamiento, fricción o Abrasión. Materiales proyectados sólidos		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo mecánico. * Autocuidado. * Uso de herramienta adecuada para la actividad a realizar, * Uso de los Elementos de protección requeridos, procedimientos seguros de trabajo.
	Trabajo en Alturas: Caídas en alturas por trabajos en canasta grúa o escalera.		X		* Personal entrenado y capacitado para realizar trabajos en alturas. * Realizar preoperacional del SPCC. * Uso de sistema de protección contra caídas dieléctricos (arnés, eslinga de posicionamiento) * Anclaje permanente a puntos certificados de la grúa. * Para trabajos en escalera tipo tijera, realizar anclaje con eslinga de posicionamiento al poste.
	Riesgo Eléctrico: Intervención en el controlador - AUCE y verificación de tensión (Baja tensión). Electrocuciones, Shock fibrilaciones, quemaduras, cortos eléctricos.		X		* Realizar inspecciones al controlador y verificar que no este energizado. * No manipular las instalaciones eléctricas si no esta formado y autorizado para ello. * Solo personal capacitado y competente, realizará maniobras de riesgo eléctrico. * Uso de dotación Dieléctrica (guantes dieléctricos) * Desconectar y verificar la ausencia de tensión del controlador o sección a trabajar, para ello haga uso las herramientas calibradas con las que dispone. * Uso adecuadamente sus elementos de protección personal, * Suspender actividades en caso de tormentas eléctricas o fuertes lluvias. * Restricción de accesos a personas no autorizadas. (señalización del área de trabajo). * No está permitido el uso de anillo, cadenas, aretes, o cualquier otro elemento conductor. * Diligenciar el respectivo ATS y permiso de trabajo. * Es obligatorio el uso de herramientas aisladas y equipos para medición de tensión.
	Condiciones de seguridad - Riesgo Locativo: Caídas a mismo Nivel, Golpes, Choques con o contra, tropiezos, resbalones, cortaduras, superficies irregulares, condiciones inadecuadas de orden y aseo.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo locativo. * Autocuidado * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Precaución en los desplazamientos dentro de la zona de trabajo. * Señalización de las áreas de trabajo. * Uso de los EPP's
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: (Intervenciones viales por ubicación del PMT, exposición en vías principales, Choque de vehículo en movimiento, Choque de vehículos)		X		* Capacitación sobre la implementación de los PMT * Autocuidado. * Inspección de las señales (vallas, conos) * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Documentación vigente y actualizada en carpetas. * Cumplir las normas de tránsito.
	Condiciones de seguridad - Riesgo Público: Robos, atracos, asaltos, alenados de orden público, reclamos o ataques de las comunidades		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo público. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * Atención permanente a las condiciones de las zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo público a diario.
	Riesgo Natural: Presencia de lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, sismo, terremoto, vendaval, derrumbes.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo. * Autocuidado. * Protegerse en sitios seguros en caso de tormentas eléctricas o lluvias fuertes. Suspender actividades. * En caso de sismo o terremotos mantener la calma y ubicarse en un sitio seguro. * Medevac actualizado en cada vehículo con los teléfonos de emergencia.
	Riesgo Locativo: Caídas a mismo Nivel, Golpes, Choques con o contra, tropiezos, resbalones, cortaduras, caída de objetos desde niveles superiores, instalaciones en mal estado, escaleras y barandas inadecuadas superficies irregulares.		X		* Charla de seguridad sobre el riesgo. + Autocuidado * Inspección visual del área de trabajo antes de iniciar labores. * Implementación de PMT, ubicación de señalización y demarcación de áreas de trabajo. * Orden y aseo en los sitios de trabajo. * Verificar que el área de trabajo donde se realizar el mantenimiento se encuentre libre de obstáculos para los desplazamientos. * Señalización de las áreas de trabajo.

DESCRIPCIÓN DE CADA PASO (Listar actividades PRINCIPALES que se realizan para la ejecución de tareas)	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL (Listar los Peligros o Aspectos que se identifican, asociados a las actividades)	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
Finalización de Actividades 1. Recoger y trasladar al vehículo los elementos usados para la actividad (herramienta, material, señalización). 2. Cierre de controlador. 3. Verificación de orden y aseo en zona de trabajo. 4. Levantamiento PMT. 5. Traslado a nuevo punto de trabajo o a la bodega parque empresarial PDS.	Riesgo Biomecánico: Espasmos musculares, Lesiones músculo esqueléticas, dolor lumbar, caldas por posiciones anti gravitacionales, mareos.		X		* ATS Socializado con el grupo de trabajo, Autocuidado * Levantamiento de cargas superiores a 25 kg entre dos personas o con uso de ayudas mecánicas. * Inspección del área de trabajo. * Pausas activas. * Planificación y coordinación adecuada de la tarea con el compañero de grupo. * Dar cumplimiento a las instrucciones en manejo adecuado de cargas. * SVE de Desórdenes Músculo Esqueléticos * Capacitación de higiene postural, realización de pausas activas y entrega de folletos de ejercicios de estiramiento * Esquema de postura correcta y ubicación de puesto de trabajo. * Exámenes ocupacionales.
	Condiciones de seguridad - Riesgo de Seguridad Vial: Accidentes de tránsito, Intervenciones viales de socios o terceros, exposición en vías principales.		X		* Charla de seguridad sobre seguridad vial. * Autocuidado. * Conductores con curso de manejo defensivo, licencia de conducción vigente y examen psicosomático para conducción de vehículos. * Mantenimiento preventivo a los vehículos. * Reporte de condiciones inseguras tanto en la vía como en los vehículos. * Medevac actualizado en cada vehículo. * Inspección diaria preoperacional de vehículos. * Cumplir las normas de tránsito. * Seguimiento mediante SATRACK. * Evitar distracciones al conducir (uso de celulares)
	CONDICIONES DE SEGURIDAD - Público Robos, atracos, asaltos, atentados de orden público.			X	* Charla de seguridad sobre el riesgo. * Autocuidado. * Trabajo en grupo de mínimo dos personas * En horario nocturno se debe contar con escolta motorizado. * Verificación de las condiciones de la zona antes de descender del vehículo * Atención permanente a las condiciones de la zona donde se desarrolla la tarea. * Comunicación permanente con la central por medio de radios o teléfonos celulares. * Radios de comunicación cargados y en buen estado. * Implementar tips de riesgo público a diario.
PASOS Y CONTROLES ADICIONALES					
PASO DE LA TAREA	PELIGRO - RIESGO / ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL	RIESGO / IMPACTO			CONTROLES IMPLEMENTADOS
		BAJO	MEDIO	ALTO	
CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN RIESGO / IMPACTO					
BAJO	• Lesiones leves • Puede impactar al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos, pero sin ocasionar daños relevantes o considerables, ni molestias a partes interesadas.	MEDIO	• Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT) • Ocasiona un Impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos, causando daños considerables pero reversibles al ambiente.	ALTO	• Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez), Muerte • Ocasiona un Impacto al medio ambiente en agua, aire, suelo, recursos naturales y/o seres vivos causando daños de manera irreversible.
Divulgado A					
NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA		
Guillermo Motuza Parada	11309275	Conductor			
Jairo Castro	94922733	Técnico	Jairo Castro		
Alejandro Aguille	1000730609	Auxiliar	Alejandro A.		
Observaciones:					