Terminal de Transportes de Manizales S.A
Cra. 43 N° 65-100 Los Cambulos / Tel. 606- 8787858
www.terminaldemanizales.com.co
Manizales - Colombia

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO N°: 37098

CIUDAD:	MANIZALES - CALDAS	**FECHA:**	ago 13/2025	**VALOR** $ 51,987,159
TERCERO:	901110079 - FUTURENERGY S.A.S			
DETALLES:	PAGO FVE 165 ACTA UNO CONTRATO NO. JU-1200-2-2-056-2025, RPP 315_CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PARA EL TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 400KVA CELDAS DE MEDIDA Y SECCIONADOR MECANICO PROPIEDAD DE LA TTM S.A. DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS			

CUENTA	DESCRIPCIÓN	NIT/CC	DÉBITOS	CRÉDITOS
11100507	07000001830 BANCOLOMBIA CTA CTE TASA DE U	800037800	0	51,987,159
24010101	Bienes y Servicios	901110079	51,987,159	0
LA SUMA DE: CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE		**TOTALES**	**51,987,159**	**51,987,159**

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

24072201	Estampillas Pro Universidad	1,006,723.00
24072202	Estampilla adulto mayor	1,006,723.00
24072203	tasa deporte	251,681.00
24072204	Estampilla Procultura	1,006,723.00
24072206	Pro Justicia Familiar	1,006,723.00
24360502	Retencion descontada servicios	2,013,445.00
24362502	Retencion descontada IVA Regimen comun	1,434,580.00
24362702	Retencion de Industria y Comercio descontada	186,244.00

CHEQUE N°	CUENTA BANCARIA	TRANSF. ELECTRONICA
		07000001830

PREPARÓ

APROBÓ

TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A. Empresa Industrial y Comercial del Estado TESORERO

Terminal de Transportes	RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 01	VIGILADO SuperTransporte

Dependencia:	Servicios administrativos y comunicación	Fecha:	lunes, 14 de julio de 2025
Contrato No. :	JU-1200-2-2-056 de 2025		
C.C. o Nit :	901.110.079-1		
Nombre del contratista:	FUTURENERGY S.A.S		
Clase del Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios.		
Objeto del Contrato:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 400KVA, CELDAS DE MEDIDA Y SECCIONADOR MECANICO PROPIEDAD DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES SA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS		

Valor inicial del contrato:	Valor Adición:	Valor final del Contrato:
$ 59.900.000		$ 59.900.000

Duración del Contrato:	Fecha de Iniciación:	22 de mayo del 2025
	Fecha de Terminación:	07 de julio del 2025
	Prórrogas:	

N° RP	Valor
315	$ 59.900.000

BALANCE DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato:	$ 59.900.000
Valor Adición:	
Acta de supervisión no. 1 FE5119	$ 59.900.000
Saldo del Contrato:	$ -

OBSERVACION:

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del articulo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona juridica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social.

Firma		
Nombre:	Bernardo Antonio Ocampo Ramos	Angie Melisa Londoño Bedoya
	Ordenador del Gasto	**Supervisor (a)**

07-15-2025
2:21 pm

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01
Contrato No. **JU-1200-2-2-056 de 2025**
FUTURENERGY S.A.S

INFORME DE SUPERVISIÓN	
Informe de Supervisión No.	01
Fecha del Informe:	14 de julio de 2025
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Clase del Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios.
Contrato No. :	JU-1200-2-2-056 de 2025
Fecha del Contrato:	22 de mayo de 2025
Nombre del contratista:	FUTURENERGY S.A.S
C.C. o Nit:	901.110.079-1
Objeto del Contrato:	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 400KVA, CELDAS DE MEDIDA Y SECCIONADOR MECANICO PROPIEDAD DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES SA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS".
Valor inicial del contrato:	**CINCUENTA Y NUEVE MILONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 59.900.000)**
CDP:	113
RP:	315
Duración inicial del Contrato (Plazo):	Un (1) mes y quince (15) días
Valor final del contrato:	**CINCUENTA Y NUEVE MILONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 59.900.000)**
Fecha de Iniciación:	22 de mayo de 2025
Fecha de Terminación:	07 de julio de 2025
Forma de Pago:	LA TERMINAL realizará pagos parciales equivalentes al servicio de aseo prestado y valor total de los elementos efectivamente entregados al funcionario designado para el efecto, conforme al valor individual establecido para cada bien en la oferta económica, previa solicitud de LA TERMINAL.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01
Contrato No. **JU-1200-2-2-056 de 2025**
FUTURENERGY S.A.S

	De todos modos, el valor del contrato será el realmente ejecutado. Cada uno de los pagos parciales se realizará dentro de los TREINTA (30) DIAS HABILES siguientes al cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos para el pago. Los requisitos exigidos para el pago son: cuenta de cobro y/o factura de venta debidamente firmada, acta de entrega y recibo a satisfacción por parte de la Gerencia de la Entidad y el solicitante de la necesidad, informe por parte del supervisor, certificado de estar a paz y salvo en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales. Parágrafo: Con la aceptación de la forma de pago no habrá lugar a cobro de intereses.
Nombre del Supervisor	Angie Melisa Londoño Bedoya
Apoyo a la supervisión técnica	Lizet Manuela Orozco Laguna

SERVICIO RECIBIDO: Se recibió a entera satisfacción según el objeto del contrato, según, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

CERTIFICACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: De acuerdo con el objeto del contrato contratar el mantenimiento preventivo para el transformador tipo seco de 400kva, celdas de medida y seccionador mecánico propiedad de la terminal de transportes de Manizales SA, de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas.

Se pudo constatar el cumplimiento en la prestación del servicio de acuerdo al objeto del contrato para la Terminal de Transportes de Manizales S.A., de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas, por parte del contratista ***FUTURENERGY S.A.S***, según factura **N° E165.**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01
***Contrato No.* JU-1200-2-2-056 de 2025**
FUTURENERGY S.A.S

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Mantenimiento, inspección, ajuste y limpieza de transformador de potencia con nitrógeno, revisión de estado de conexión de alta y baja de tensión, revisión de puntos de conexión de puesta a tierra.	1
2	Suministro e instalación y puesta en servicio de seccionador SM6-24KV Para Subestaciones, incluido fusibles HH. ***Incluye Seccionador de operación bajo Carga 17,5 kv + Fusibles HH + Celda de remonte de cables + Terminales premoldeados + Accesorios de instalación para el correcto funcionamiento + puesta a punto + puesta en servicio). + Un mantenimiento preventivo a los 6 Meses de funcionamiento para ajustes.***	1
3	Mantenimiento de celda de protección (limpieza general, revisión de puntos de conexión a tierra, revisión de conexión de alta con conexión de control operación manual de apertura y cierre, chequeo de bobinas de cierre y apertura de disparo).	1
4	Termografía antes del mantenimiento incluye afloramiento primario, seccionador, transformador, tableros, subestación número uno (1), tableros subestación tres (3). Nota: para la toma de termografía se debe solicitar acompañamiento del personal de mantenimiento encargado de la apertura y cierre de los tableros.	1
5	suministro e instalación de la malla perimetral y equipotencial de todos los equipos	1
6	Prueba de resistencia de aislamiento	1
7	Prueba de relación de transformación	1
8	Prueba de Resistencia óhmica de devanados	1
9	Prueba de resistencia de tierra incluye revisión de continuidad entre equipos, gabinetes y estructuras metálicas	1
10	Mantenimiento de tableros de baja tensión (incluye limpieza general, revisión y ajuste de conexiones)	1

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01
Contrato No. **JU-1200-2-2-056 de 2025**
FUTURENERGY S.A.S

11	**Limpieza y mantenimiento de subestación uno (1)** • Limpieza de pisos, aspirado de bandejas porta cables, revisión y ajuste de conexiones de puesta a tierra. • Mantenimiento de cajas de paso subterráneas y acometida. • Apertura y cierre de sección primaria.	1
12	**Limpieza Mantenimiento subestación número dos (2) y cuatro (4)** • Limpieza general, revisión, y ajuste de conexiones	1
13	**Limpieza y mantenimiento Subestación número tres (3)** • Mantenimiento de tableros de baja tensión (incluye revisión y ajuste de conexiones). • Limpieza del recinto de subestación número tres (3) (limpieza, aspirado de bandejas).	1

Por consiguiente, es viable pagarle al contratista la suma de: **CINCUENTA Y NUEVE MILONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 59.900.000),** IVA incluido, según facturas electrónicas de venta No. E165, correspondiente a la prestación del servicio, por parte del contratista de acuerdo con el objeto del contrato.

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor inicial del contrato:	$	59.900.000
Valor Adición:		
Acta de supervisión no. 1 FE5119	$	59.900.000
Saldo del Contrato:	$	-

Para constancia se firma en Manizales a los 14 días del mes de julio de 2025

ANGIE MELISA LONDOÑO BEDOYA
SUPERVISORA