CDI MUNDO MÁGICO DEL ARCOIRIS
PLAN MEJORA VISITA CONCEPTO SANITARIO

REQUERIMIENTO	ACCION CORRECTIVA	CUMPLIMIENTO PARA EJECUCIÓN 2024
4.6 Garantizar el almacenamiento seguro de los productos de aseo, rotular a totalidad de los recipientes. Se realizó rotulación y ubicar fichas de seguridad	Realizar proceso de rotulación de los productos de aseo	 
7.8 Realizar mantenimiento a la llave de agua en lavamanos de baño de niños del 1 piso, se encuentra dañada e inhabilitada	Se realiza arreglo de la llave y funcionamiento adecuado	

CDI MUNDO MÁGICO DEL ARCOIRIS
PLAN MEJORA VISITA CONCEPTO SANITARIO

9.1.3-9.1.4-9.2.1 Garantizar procedimiento vigente de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, realizar proceso cada 6 meses.	Último lavado de tanques y fumigación 4 de julio del 2024		