Neiva, julio 03 del 2020

Señores
CONSTRUCTORA MYS S.A.S
HERNANDO GONZALEZ BERNAL
Representante legal.
Ciudad

Referencia: ***Remisión resultados de laboratorio.***

Cordial Saludo.

Con el presente, me permito remitir los resultados obtenidos en los ensayos de compresión simple al concreto, con el fin de hacer el control de calidad a las obras que se construyen en cumplimiento del contrato de obra No. 1129 de 2019

Atentamente,

FABINCON S.A.S.
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
NIT 900456835-5

ISABEL MORENO CHARRY
GERENTE

LABINCON S.A.S.
LABORATORIO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION
NIT: 900456835 - 5

COMPRESION SIMPLE AL CONCRET

Remodelacion y adecuacion institucion educativa Humberto Tafur Charry

Municipio de Neiva Departamento del Huila

GRAVA: PLANTA ARENA: CANTERA CEMENTO ARGOS

CONSTRUCTORA MYS S.A.S.

FECHA: JU
NORMA: Invi
ENSAYO: E-4

TO	FECHA FUNDIDA	EDAD 3	7	14	28	FECHA ROTURA	RESISTENCIA OBTENIDA KN	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm²	% OBTENIDO	RESISTENCIA PROYECTADA	RESISTENCIA ESPECIFICADA	SLUMP cm	OBSI
	01/06/2020	X				04/06/2020	227,6	1868	130,8	62,3	X	3000	5,5	
	01/06/2020		X			08/06/2020	323,5	2655	185,9	88,5	X	3000	5,5	
	01/06/2020			X		15/06/2020	353,4	2901	203,0	96,7	X	3000	5,5	
	01/06/2020				X	29/06/2020	X	X	X	X	X	X	X	
	02/06/2020	X				05/06/2020	225,8	1853	129,7	61,8	X	3000	5,5	
	02/06/2020		X			09/06/2020	314,6	2582	180,7	86,1	X	3000	5,5	
	02/06/2020			X		16/06/2020	344,6	2828	198,0	94,3	X	3000	5,5	
	02/06/2020				X	30/06/2020	X	X	X	X	X	X	X	
	03/06/2020	X				6/06/2020	229,6	1884	131,9	62,8	X	3000	5,5	
	03/06/2020		X			10/06/2020	331,6	2722	190,5	90,7	X	3000	5,5	
	03/06/2020			X		17/06/2020	X	X	X	X	X	X	X	
	03/06/2020				X	01/07/2020	X	X	X	X	X	X	X	

ES:

LABINCON S.A.S.
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
NIT 900456835-5
JEFE DE LABORATORIO

LABINCON
LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS
NIT