**INGENIERIA Y MULTISERVICIOS DE COLOMBIA**
**ANDRES MANJARRES MOLINA**
**Calle 34 No. 26ª-24 Nazareth**
**Teléfono: CEL 3015663829 – 3014648604**

Riohacha, 22/01/2025

Señores: **RAMA JUDICIAL**

**ASUNTO:** INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO

**UBICACIÓN**: SALSA AUDIENCIA 001
**CIUDAD**: RIOHACHA-EDIFICIO CARACOLI

Es muy grato dirigirme a Ud. Con la finalidad de informar el estado de los aires a realizar en las instalaciones de la rama judicial y sus unidades adscritas.

1- **ESPECIFICACIONES**

- Marca: YORK
- Capacidad: 24000 BTU
- Modelo: YSEA24FS-ADA
- Tipo: Mini Split

2- **ANTECEDENTES.**

Se le realizo la respectiva revisión al equipo y se observa que Supero el tiempo de vida útil, equipo en funcionamiento con deterioro por uso

**3- TRABAJOS REALIZADOS.**

Se realizó una revisión completa al equipo

**4- CAMBIOS REALIZADOS.**

No se procede a realizar ningún cambio.

**5- RECOMENDACIONES.**

Después de realizar la revisión técnica se logró determinar lo más conveniente es realizar el cambio del equipo.



**Atentamente.**
SOPORTE TECNICO