INGENIERIA Y MULTISERVICIOS DE COLOMBIA
ANDRES MANJARRES MOLINA
Calle 34 No. 26ª-24 Nazareth
Teléfono: CEL 3015663829 – 3014648604

Riohacha, 20/01/2025

Señores: **RAMA JUDICIAL**

ASUNTO: INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO

UBICACIÓN: JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA

Es muy grato dirigirme a Ud. Con la finalidad de informar el estado de los aires a realizar en las instalaciones de la rama judicial y sus unidades adscritas.

1- **ESPECIFICACIONES**

- Marca: MIRAGE
- Capacidad: 24000 BTU
- Modelo: ELF261Q
- Tipo: Mini Split

2- **ANTECEDENTES.**

Se le realizo la respectiva revisión al equipo y se encuentra que el equipo se encuentra en muy mal funcionamiento y su condensadora esta dañada.

3- TRABAJOS REALIZADOS.

Se realizó una revisión completa al equipo

4- CAMBIOS REALIZADOS.

No se procede a realizar ningún cambio.

5- RECOMENDACIONES.

Después de realizar la revisión técnica se logró determinar lo más conveniente es realizar el cambio del equipo.

Atentamente.
SOPORTE TECNICO