

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección:05/05/2024	Hora:8:00 am	Área/Unidad operativa: EL BOSQUE	Localidad: USME
Inspección realizada por: LEIDY CAROLINA ALFARO		Nombre responsable unidad: LEIDY CAROLINA ALFARO SALGADO	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	COCINA	12	2023	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		x				
2	SALON COMEDOR	12	2023	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		x				
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												



Firma responsable inspección



Firma responsable unidad operativa