COMPROBANTE DE VISITA TECNICA OCULAR DE SEGURIDAD HUMANA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

FECHA DE REVISIÓN	RADICADO Nº	NIT/ CEDULA
28 04 25	2025-0033856D	830122179

RAZÓN SOCIAL	DIRECCION	TELEFONOS
ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SOLUTIONS	CRA 73 D # 69 C 13 Sur.	731 6351

...A DE REVISIÓN

...a ocular y al suministro de la información registrada en la fecha de la visita, es del inspector y de quien atiende la visita

...aprobación para la generación del Concepto Técnico FAVORABLE se ratificará o revocará después de efectuada la verificación y validación de la información por parte de la Subdirección de Gestión del Riesgo

...año, contada a partir de la fecha de realización de la visita, tiempo en que la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos podrá efectuar visita de verificación, y caso tal ratificar o revocar el concepto técnico

...mento en que se incumplan las condiciones mínimas de seguridad y protección contra incendios de acuerdo con la norma vigente

...RES de 1141, la institución emitirá un concepto FAVORABLE o NO FAVORABLE

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES GENERALES / PLAN DE MEJORAMIENTO.

Plan de Emergencias. Actualizar. Iluminación de Emergencias. Se recomienda extintor tipo K en la zona (cocina). Adicional señalización de ubicación zona extintor.

Atendió la Visita Representante Legal / Propietario	Firma Inspector - **UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS**
- Martha Cecilia Velandia Coordinadora Administrativa 5212965	NOMBRE PAOLA A. RODRIGUEZ R. C.C. 1030621055

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Cuerpo Oficial de Bomberos

MAYOR INFORMACIÓN.
Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Ext. 40001 - 40002 - 40003
quejasysoluciones@bomberosbogota.gov.co
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123

Powered by CamScanner