ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: FOR-TH-006
Versión: 0
Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016
Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 20/08/2024	**Hora:** 2:12 pm -	**Área/Unidad operativa: CC EL AMPARO**	**Localidad: KENNEDY**
Inspección realizada por: Natali Vanegas		**Nombre responsable unidad: LEIDY JOHANNA PALACIO RUIZ**	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	SALON COMEDOR	10	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		x				
2	COCINA	9	24	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		x				
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Firma responsable inspección
Apoyo a la supervisión.

Firma responsable unidad operativa

Powered by CamScanner