INSPECCIÓN DE EXTINTORES

EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

FECHA DE APROBACIÓN: 2 de mayo de 2025	VERSIÓN: 01

CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN BOGOTÁ MOVILIDAD

CENTRO DE TRABAJO U OBRA: Bodega

CUDAD: Bogotá

FECHA INSPECCIÓN: 24 de Junio/2025

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Luz Lozada

No.	UBICACIÓN	TIPO						CAPACIDAD	ESTADO DE CARGA		REVISIÓN ESTADO GENERAL													FECHA DE VENCIMIENTO
		PQS									CILINDRO													
		BC	ABC	CO2	SOLKAFLAM 123	AGUA	OTROS		CARGADO	DESCARGADO	PINTURA	GOLPES	AUTOADHESIVO FECHA/TIPO	1. BOQUILLA	2. MANGUERA	3. MANÓMETRO	4. MANIJA DE TRANSPORTE	5. ARO DE SEGURIDAD	6. MANIJA DE DISPARO	SEÑALIZACIÓN	SOPORTE COLGAR O RUEDAS	OTROS	
1	Bodega	–	X	–	–	–	–	10lb	B	–	B	MT	B	B	B	B	B	B	B	B	B		02/26
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								

PARTES DEL EXTINTOR



OBSERVACIONES

Extintor Multipropósito Vacio

PQS	POLVO QUIMICO SECO

B	BUENO
R	REGULAR
M	MALO

NT	NO TIENE
NA	NO APLICA
NR	NO SE PUEDE REVISAR O NO VISIBLE

Escaneado con CamScanner