INSPECCIÓN DE ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS - INSPECTION OF FIREFIGHTING ELEMENTS

swarco
The Better Way. Every Day.

SWARCO ANDINA S.A.S
Carrera 9 # 77-67, Edificio Torre Unika Oficina 503, 110221, Bogotá, Colombia
Registered Office: Bogotá

F-HSE-03_InspecciónElementosContraIncendios
Distribución controlada. SI X - NO

Versión 02
Fecha última actualización. 01.12.2021

Objetivo: Identificar y verificar la disponibilidad y el estado de los elementos contra incendios de la empresa, con el fin de garantizar un mantenimiento periódico, para ser usados en condiciones de emergencia.
Alcance: Swarco Andina SAS

Periodicidad de Inspección: Mensual

Indicaciones: Frente al elemento a verificar marque ✓ o ✗ según corresponda el criterio mencionado a continuación.

☑ Buen Estado / Cumple ☒ Mal estado / No Cumple NA No Aplica

No.	Fecha de Inspección	Clase de Extintor	Capacidad	Ubicación	Fecha de Próxima Recarga	Manómetro	Manguera	Boquilla	Cilindro	Base / soporte	Etiqueta	Señalización	Ficha de seguridad	Libre de Obstáculos	Nombre del Verificador
1	26/06/2025	Gas Carbónico CO2	10 Lb	Oficina SAN	NOV 2025	✓	✓	NA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Katterine Almanza
2	26/06/2025	Multipropósito ABC	20 Lb	Oficina SAN	NOV 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Katterine Almanza
3	26/06/2025	Multipropósito ABC	20 Lb	Vehículo JTS 369	NOV 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	Katterine Almanza
4	26/06/2025	Multipropósito ABC	5 Lb	Vehículo JTS 369	NOV 2025	✓	NA	✓	✓	NA	✓	NA	✓	✓	Katterine Almanza
5	26/06/25	Multipropósito ABC	20 Lb	Vehículo JTS 371	NOV 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	Katterine Almanza
6	26/06/25	Multipropósito ABC	5 Lb	Vehículo JTS 371	NOV 2025	✓	NA	✓	✓	NA	✓	NA	✓	✓	Katterine Almanza
7	26/06/25	Multipropósito ABC	20 Lb	Vehículo JTS 372	NOV 2025	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	Katterine Almanza
8	26/06/25	Multipropósito ABC	5 Lb	Vehículo JTS 372	NOV 2025	✓	NA	✓	✓	NA	✓	NA	✓	✓	Katterine Almanza

Observaciones Los extintores presentan condiciones seguros

Verificación HSE
Recibido. Katterine Almanza
Fecha. 26/06/2025