Cartagena de indias D.T, enero 31 de 2025.

Señores:
AGUAS DE CARTAGENA.

REFERENCIA: CONTRATO No. LP-SID-003-2024 - REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE II.

ASUNTO: SOLICITUD DE REPARACIÓN TUBO ALCANTARILLADO 10" EN LA MACARENA

Cordial saludo,

Debido al desconocimiento de las redes por la no entrega de planos de redes existentes en el sector de Nuevo Bosque, calle La Macarena se presentó una afectación al tubo del 10" del sistema de alcantarillado, el daño fue ocasionado por la maquina durante la ejecución de la obra debido a que la cota clave del tubo se encontraba a 0.47m del nivel de la vía existente y la estructura de vía que se maneja es de 0.65m. Por tal motivo, solicitamos su apoyo para llevar a cabo la reparación correspondiente para así continuar con las actividades de la construcción del pavimento.



Figura No. 1 – Daño en la tubería



Figura No. 2 – Daño en la tubería

Atentamente,

ELKIN LASTRE LASTRE
Director de Obra CONSORCIO PAVICONSTRUJC