incap	Inspección y Mantenimiento de Plantas Eléctricas		Código	FT-154
	Administrativo y Talento Humano		Versión	1
Fecha actualización	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
17/07/2025	Responsable de SST	Vicepresidente administrativa y financiera	CEO	

OBJETIVO: Validar mediante un revisión periódica el funcionamiento de la planta eléctrica, con el fin de garantizar la revisión permanente para atender situaciones que puedan ser previstas con antelación y generar acciones preventivas en caso de ser necesario.

Periodo de revisión Julio - 2025. **Responsable** Jorge Benitez.

PERIODICIDAD	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SEMANAL	Encendido de planta electrica		X						X								X															
MENSUAL	Inspeccion general de planta.								✓																							
	Inspeccionar correa del alternador, ajustar y templazar								✓																							
	inspeccion de refijerante y de tanque aereo del proton								✓																							
	Inspeccion del nivel de combustible								✓																							
	Inspeccion del nivel de aceite								✓																							
TRIMESTRAL	Tanquear ACPM																															
ANUAL	Cambio de Aceite																															
OTRO	No Aplica.																															

OBSERVACIONES O EVENTOS ENCONTRATOS	DESCRIPCION DE EVENTOS

DESCRIPCIÓN FALLAS SERVICIO DE ENERGÍA

Día: 2.	Día: 8	Día: 16
se presentó falla de energía SI NO X.	se presentó falla de energía SI NO X	se presentó falla de energía SI NO X
la planta funcionó correctamente SI ✓ NO	la planta funcionó correctamente SI X NO	la planta funcionó correctamente SI ✓ NO
Acción seguida:	Acción seguida:	Acción seguida:
Día: _____	Día: _____	Día: _____
se presentó falla de energía SI NO	se presentó falla de energía SI NO	se presentó falla de energía SI NO
la planta funcionó correctamente SI NO	la planta funcionó correctamente SI NO	la planta funcionó correctamente SI NO
Acción seguida:	Acción seguida:	Acción seguida:

Persona que realiza la labor:

Nombre: Jorge Benitez **Cargo:** Jefe TI.

Firma:

incap	Inspección y Mantenimiento de Plantas Eléctricas		Código	FT-154
	Administrativo y Talento Humano		Versión	1
Fecha actualización	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
1/07/2025	Responsable de SST	Vicepresidente administrativo y financiera	CEO	

OBJETIVO: Validar mediante un revisión periódica el funcionamiento de la planta eléctrica, con el fin de garantizar la revisión permanente para atender situaciones que puedan ser previstas con antelación y generar acciones preventivas en caso de ser necesario.

Periodo de revisión Junio - 2025 **Responsable** Jorge Benitez

PERIODICIDAD	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SEMANAL	Encendido de planta electrica				X							X							X							X						
MENSUAL	Inspeccion general de planta.											X																				
	Inspeccionar correa del alternador, ajustar y remplazar											X																				
	Inspeccion de refijerante y de tanque aereo del piston											X																				
	Inspeccion del nivel de combustible											X																				
	Inspeccion del nivel de aceite											X																				
TRIMESTRAL	Tanquear ACPM																		X													
ANUAL	Cambio de Aceite																															
OTRO	No Aplica.																															

OBSERVACIONES O EVENTOS ENCONTRATOS	DESCRIPCION DE EVENTOS

DESCRIPCIÓN FALLAS SERVICIO DE ENERGÍA

Día: 4	Día: 11	Día: 18
se presentó falla de energía SI NO X	se presentó falla de energía SI NO X	se presentó falla de energía SI NO X
la planta funcionó correctamente SI X NO	la planta funcionó correctamente SI X NO	la planta funcionó correctamente SI X NO
Acción seguida:	Acción seguida:	Acción seguida:
Día: 25	Día:	Día:
se presentó falla de energía SI NO X	se presentó falla de energía SI NO	se presentó falla de energía SI NO
la planta funcionó correctamente SI X NO	la planta funcionó correctamente SI NO	la planta funcionó correctamente SI NO
Acción seguida:	Acción seguida:	Acción seguida:

Persona que realiza la labor:

Nombre: Jorge Benitez. Cargo: Lider. TJ.

Firma:

incap	Inspección y Mantenimiento de Plantas Eléctricas		Código	FT.154
	Administrativo y Talento Humano		Versión	1
Fecha actualización	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
17/07/2025	Responsable de SST	Vicepresidente administrativa y financiera	CEO	

OBJETIVO: Validar mediante un revisión periódica el funcionamiento de la planta eléctrica, con el fin de garantizar la revisión permanente para atender situaciones que puedan ser previstas con antelación y generar acciones preventivas en caso de ser necesario.

Periodo de revisión Mayo - 2025 **Responsable** Jorge Benitez

PERIODICIDAD	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SEMANAL	Encendido de planta electrica							X							X							X						X			
MENSUAL	Inspeccion general de planta.														X																	
	Inspeccionar correa de alternador, ajustar y remplazar														X																	
	Inspeccion de refrijerante y de tanque deteo del proton														X																	
	Inspeccion del nivel de combustible														X																	
	Inspeccion del nivel de aceite														X																	
TRIMESTRAL	Tanqueor ACPM																															
ANUAL	Cambio de Aceite																															
OTRO	No Aplica.																															

OBSERVACIONES O EVENTOS ENCONTRATOS	DESCRIPCION DE EVENTOS

DESCRIPCIÓN FALLAS SERVICIO DE ENERGÍA

Día: 7	Día: 14	Día: 21.
se presentó falla de energía SI NO X	se presentó falla de energía SI NO X	se presentó falla de energía SI NO X
la planta funcionó correctamente SI X NO	la planta funcionó correctamente SI X NO	la planta funcionó correctamente SI X NO
Acción seguida:	Acción seguida:	Acción seguida:
Día: 28	Día:	Día:
se presentó falla de energía SI NO X	se presentó falla de energía SI NO	se presentó falla de energía SI NO
la planta funcionó correctamente SI X NO	la planta funcionó correctamente SI NO	la planta funcionó correctamente SI NO
Acción seguida:	Acción seguida:	Acción seguida:

Persona que realiza la labor:

Nombre: Jorge Benitez **Cargo:** Lider TI

Firma: