PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
EVALUACION ECONOMICA

Villavicencio
19 de septiembre de 2025

Señor,
Héctor Eduardo Ruiz Mondragón
Subdirector (e) Centro Agroindustrial del Meta


Evaluación financiera dentro del proceso de mínima cuantía **MC-MTA-CAM-0026-2025** cuyo objeto es: Contratar el suministro e instalación a monto agotable de medidores de agua potable en cumplimiento al programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua de la sede Hachón del Centro Agroindustrial del Meta.

Con toda atención me dirijo Ing. Héctor en su calidad de delegatario del gasto, con el propósito de presentar la evaluación de carácter económico en el marco del proceso del asunto, así:

FECHA DE CIERRE: 18/09/2025 4:00:00 PM

Respetuosamente y en atención a la revisión de las ofertas presentadas dentro del proceso del asunto, en mi calidad de evaluadora del componente financiero me permito presentar la evaluación, de los oferentes en estricto orden de elegibilidad.

OFERENTES: TRES (03) - empres presentó oferta económica al proceso, según portal de contratación SECOP II:



MC-MTA-CAM-0026-2025
Mínima cuantía

EN EVALUACIÓN
UC: GRUPO DE CONTRATACION C...
1 2

Fecha de presentación de ofertas 18/09/2025 4:00 PM
Fecha de publicación 15/09/2025 6:43 PM

Detalle

MEDIDORES ÁGUA POTABLE

Crear

APERTURA DE SOBRES (1)

Nombre	Fecha programada de apertura	Fecha de apertura efectiva	Estado
Oferta (es-CO)	18/09/2025 4:05 PM	18/09/2025 4:08 PM	Abierto

OFERTAS (3)

Nombre de la oferta	Proveedor	Fecha de entrega	Valor global
MEDIDORES AGUA HACHON	INTACMA SAS	18/09/2025 3:58 PM	15.000.000 COP
MEDIDORES DE AGUA POTABLE	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MAHECHA	18/09/2025 3:44 PM	15.000.000 COP
Oferta MC-MTA-CAM-0026-2025	Proservicios del llano S.A.S	18/09/2025 3:34 PM	15.000.000 COP

EVALUACIÓN ECONÓMICA (0)

Estricto Orden por precio mas bajo

No. De orden según oferta más baja	NIT O CC.	EMPRESAS OFERENTES	VALOR OFERTADO TOTAL
1	NIT 9 0 1 1 3 1 5 2 3 -0	INTACMA S.A.S.	$ 15.000.000,00
2	CC 8 6 0 7 4 9 8 6- 7	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MAHECHA	$ 15.000.000,00
3	NIT 9 0 1 9 0 2 0 1 4- 2	Proservicios del llano S.A.S	$ 15.000.000,00

Teniendo en cuenta la Invitación Publica **MTA-CAM-025- -2025** y demás anexos, se concluye que: Una vez revisadas las tres ofertas, en razón a que la modalidad del contrato corresponde a monto agotable, los tres oferentes presentaron su propuesta por valor de $15.000.000,00 , no obstante se revisaron los precios unitarios de los bienes solicitados así:

item	**Descripción**
1	Suministro e instalacion de macromedidor de 2 Tipo Woltmann R200 salida del pozo profundo de la PTAP Especificaciones Diametro Nominal DN 50 2 a DN 150 6 Rango R 200 Maxima presion admisible de trabajo 1 6 MPa Grado de proteccion IP 68 Temperatura de trabajo maxima admisible 50 C Transmision magnética Conexion Bridada Material Hierro Macromedidor tipo Woltmann de flujo axial y turbina intercambiable R 200 en posición horizontal diseñado bajo los requerimientos de la norma NTC ISO 4064 de 2016 Cuerpo de fundicion de hierro bridado y pintado interna y externamente con pintura epoxica azul Capsula en plástico de ingeniería sellada al vacio con cubierta de vidrio para evitar la condensación Presión de trabajo máxima admisible PN1 6 MPa Temperatura de trabajo maximo admisible 50 C Instalacin horizontal Equipado con salida a pulsos Incluye Accesorios 16 tornillos en hierro con rosca 2 bridas en PVC 2 empaques de caucho 2 adaptadores macho PVC de 2 2 Uniones Universales en PVC 2 de 2 Pulgadas Presion Lisa 1 tubo de presion 2 RDE 21 200 psi
2	Suministro e instalacion de macromedidor de 3 Tipo Woltmann R200 tuberia de suministro de agua Taladro Escuela Especificaciones Diametro Nominal DN 50 2 a DN 150 6 Rango R 200 Maxima presion admisible de trabajo 16 MPa Grado de proteccion IP68 Temperatura de trabajo maxima admisible 50 C Transmision magnetica Conexion Bridada Material Hierro Macro medidor tipo Woltmann de flujo axial y turbina intercambiable R200 en posición horizontal diseñado bajo los requerimientos de la norma NTC ISO 4064 de 2016 Cuerpo de fundicion de hierro bridado y pintado interna y externamente con pintura epoxica azul Capsula en plástico de ingenieria sellada al vacio con cubierta de vidrio para evitar la condensación Presion de trabajo maxima admisible PN 1 6 MPa Temperatura de trabajo maximo admisible 50 C Instalacion horizontal Equipado con salida a pulsos Incluye Accesorios 16 tornillos en hierro con rosca 2 bridas en PVC 2 empaques de caucho 2 adaptadores macho PVC de 3 2 Uniones Universales en PVC 2 de 3 Pulgadas Presion Lisa 1 tubo de presion 3 RDE 21 200 psi
3	Suministro e instalacion de macromedidor de 3 Tipo Woltmann R200 salida del tanque elevado de agua cruda Especificaciones Diametro Nominal DN 50 2 a DN 150 6 Rango R 200 Maxima presion admisible de trabajo 1 6 MPa Grado de protección IP 68 Temperatura de trabajo maxima admisible 50 C Transmision magnética Conexion Bridada Material Hierro Macromedidor tipo Woltmann de flujo axial y turbina intercambiable R 200 en posicion horizontal diseñado bajo los requerimientos de la norma NTC ISO 4064 de 2016 Cuerpo de fundicion de hierro bridado y pintado interna y externamente con pintura epoxica azul Capsula en plastico de ingenieria sellada al vacio con

	cubierta de vidrio para evitar la condensacion Presion de trabajo maxima admisible PN 1 6 MPa Temperatura de trabajo maximo admisible 50 C Instalacion horizontal Equipado con salida a pulsos Incluye Accesorios 16 tornillos en hierro con rosca 2 bridas en PVC 2 empaques de caucho 2 adaptadores macho PVC de 3 2 Uniones Universales en PVC 2 de 3 Pulgadas Presion Lisa 1 tubo de presion 3 RDE 21 200 psi
4	Suministro e instalacion de macromedidor de 4 Tipo Woltmann R 200 salida del tanque elevado de agua cruda Especificaciones Diametro Nominal DN 50 2 a DN 150 6 Rango R 200 Maxima presion admisible de trabajo 1 6 MPa Grado de protección IP 68 Temperatura de trabajo maxima admisible 50 C Transmision magnética Conexion Bridada Material Hierro Macromedidor tipo Woltmann de flujo axial y turbina intercambiable R 200 en posición horizontal diseñado bajo los requerimientos de la norma NTC ISO 4064 de 2016 Cuerpo de fundicion de hierro bridado y pintado interna y externamente con pintura epoxica azul Capsula en plastico de ingenieria sellada al vacio con cubierta de vidrio para evitar la condensacion Presion de trabajo maxima admisible PN 1 6 MPa Temperatura de trabajo maximo admisible 50 Instalacion horizontal Equipado con salida a pulsos Incluye Accesorios 16 tornillos en hierro con rosca 2 bridas en PVC 2 empaques de caucho 2 adaptadores macho PVC de 4 2 Uniones Universales en PVC 2 de 4 pulgadas Presion Lisa 1 tubo de presion 4 RDE 21 200 psi
5	Suministro e instalacion de macromedidor de 6 Tipo Woltmann R200 salida del tanque elevado de agua cruda Especificaciones Diametro Nominal DN 50 2 a DN 150 6 Rango R200 Maxima presion admisible de trabajo 1 6 MPa Grado de protección IP68 Temperatura de trabajo maxima admisible 50 C Transmision magetica Conexion Bridada Material Hierro Macromedidor tipo Woltmann de flujo axial y turbina intercambiable R200 en posición horizontal diseñado bajo los requerimientos de la norma NTC ISO 4064 de 2016C cuerpo de fundicion de hierro bridado y pintado interna y externamente con pintura epoxica azul Capsula en plástico de ingenieria sellada al vacio con cubierta de vidrio para evitar la condensacion Presion de trabajo maxima admisible PN 16 MPa Temperatura de trabajo maximo admisible 50 C Instalacion horizontal Equipado con salida a pulsos Incluye Accesorios 16 tornillos en hierro con rosca 2 bridas en PVC 2 empaques de caucho 2 adaptadores macho PVC de 6 2 Uniones Universales en PVC 2 de 6 Pulgadas Presion Lisa 1 tubo de presion 6 RDE 21 200 psi

A Continuación, se inserta una tabla donde se visualizan los precios unitarios, en estricto orden, por cada uno de los ítems, los valores estimados en el estudio de mercado y los valores de cada uno de los oferentes

item	Cantidad	Precio unitario estimado	Precio unitario INTACMA SAS	Precio unitario LUIS ALBERTO HERNANDEZ MAHECHA	Precio unitario Proservicios del llano S.A.S
1	1,00	4.635.050,00 COP	4.500.000,00 COP	4.200.000,00 COP	4.635.050,00 COP
2	1,00	5.099.448,00 COP	5.000.000,00 COP	4.650.000,00 COP	5.099.448,00 COP
3	1,00	5.099.150,00 COP	5.000.000,00 COP	4.600.000,00 COP	5.099.150,00 COP
4	1,00	5.806.605,00 COP	5.500.000,00 COP	5.450.000,00 COP	5.806.605,00 COP
5	1,00	7.213.185,00 COP	7.200.000,00 COP	6.500.000,00 COP	7.213.185,00 COP
		27.853.438,00 COP	**27.200.000,00 COP**	25.400.000,00 COP	27.853.438,00 COP

En virtud de lo anterior desde el componente económico; en la siguiente tabla se establece el orden de acuerdo con la oferta más baja.

No. De orden según oferta más baja	NIT O CC.	EMPRESAS OFERENTES	VALOR OFERTADO TOTAL
1	CC 8 6 0 7 4 9 8 6- 7	LUIS ALBERTO HERNANDEZ MAHECHA	$25.400.000,00 COP
2	NIT 9 0 1 1 3 1 5 2 3 -0	INTACMA S.A.S.	**27.200.000,00 COP**
3	NIT 9 0 1 9 0 2 0 1 4- 2	Proservicios del llano S.A.S	27.853.438,00 COP

Los tres (3) oferentes CUMPLEN con los requisitos relacionados con el componente económico. En primer orden de elegibilidad por menor precio ofertado corresponde 1) **CC 8 6 0 7 4 9 8 6- 7 LUIS ALBERTO HERNANDEZ MAHECHA; 2) NIT 9 0 1 1 3 1 5 2 3 -0 INTACMA S.A.S; 3) NIT 9 0 1 9 0 2 0 1 4- 2 Proservicios del llano S.A.S en este orden CUMPLEN** con los requisitos establecidos en la invitación publica número **MTA-CAM-026- -2025.**

FIRMA EVALUADOR ECONOMICONombre: DIOMIRA HERNANDEZ ALVARADO
Cargo: Profesional G06
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.
Regional Meta