ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 17/03/2025	Hora: 11:30 am	Área/Unidad operativa: CCP RESURRECCIÓN	Localidad: RAFAEL URIBE URIBE
Inspección realizada por: ESPERANZA CASALLAS		Nombre responsable unidad: LUZ AMPARO CASTILLO TOVAR	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	AREA PASILLO COMEDOR	11	25	x		x		x		x		x		x		x		X		X		X		X				
2	AREA ZONA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS	11	25	x		x		x		x		x		x		x		X		X		X		X				
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Esperanza Casallas B. - Apoyo Supervisión SDIS -

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa