

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES		Código: FOR-TH-006
			Versión: 0
			Fecha: Memo INT 80858 - 25/11/2016
			Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 20 Diciembre 2024	Hora: 12:53	Área/Unidad operativa: CHIRCALES	Localidad: RAFAEL URIBE
Inspección realizada por: Andres Carolina Lozano Ruiz		Nombre responsable unidad:	

Id	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																AGENTE EXTINTOR				Observaciones				
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización							Ubicación		Visibilidad	
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala		ABC Multiproposito	CO2	Solkafiam	Agua presurizada
1	COCINA	11	25	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				N/A
2	SHUT	2	25	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				N/A
3	PASILLOS	11	25	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				No debe estar en el piso, se requiere el soporte respectivo.
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										

Andres Carolina
Lozano Ruiz

Firma responsable Inspección

Celis R. Ruiz

Firma responsable unidad operativa