ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 13/03/2025	Hora: 2:00 PM	Área/Unidad operativa: SANTA INES	Localidad: SAN CRISTOBAL
Inspección realizada por: Cristian Urrutia		Nombre responsable unidad: SEBASTIAN HERNANDEZ	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento o recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena		ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	SALÓN COMEDOR	11	2025	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
2	OFICINA	11	2025	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3	COCINA	11	2025	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Scanned with CamScanner