ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 17/03/2025	Hora: 2:09 pm	Área/Unidad operativa: CC EL CARMEN	Localidad: TUNJUELITO
Inspección realizada por: Jairo Rojas Rodriguez		Nombre responsable unidad: ALBERTO BAEZ GARCIA	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	SALON	12	2025	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				ESTA NUEVO
2	COCINA	12	2025	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				ESTA NUEVO
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Firma responsable Inspección

Firma responsable unidad operativa

Powered by CamScanner