



---

**RE: Ficha Tecnica Mto UPS**

---

**Desde** Jhon Arbey, Gutierrez Garcia <JAGutierrez@saludcapital.gov.co>

**Fecha** Lun 4/08/2025 1:28 PM

**Para** Estefanía, Alzate Giraldo <E1Alzate@saludcapital.gov.co>

**CC** Sara Alexandra, Rodriguez Morales <SARodriguez@saludcapital.gov.co>; Luisa Fernanda, Vallejo Cruz <LF1Vallejo@saludcapital.gov.co>; Juan Carlos, Gutierrez Cuervo <JC1Gutierrez@saludcapital.gov.co>

Buena tarde,

una vez revisado los documentos no es claro el mantenimiento preventivo, el contrato solo dura un mes? el personal es por disponibilidad de tiempo?.

Con respecto a las baterías solo hay especificaciones para 12V 100Ah y 12 50 Ah y se evidencia en la ficha de cotización 12V 55Ah y 12V 18Ah.

Quedo atento.

Gracias.

JHON ARBEY GUTIERREZ GARCÍA

**Ingeniero Biomedico**

Dirección Administrativa

Subdirección de Bienes y Servicios

Secretaria Distrital de Salud

Teléfono 3649090



---

**De:** Estefanía, Alzate Giraldo <E1Alzate@saludcapital.gov.co>

**Enviado:** viernes, 1 de agosto de 2025 4:19 p. m.

**Para:** Jhon Arbey, Gutierrez Garcia <JAGutierrez@saludcapital.gov.co>

**Cc:** Sara Alexandra, Rodriguez Morales <SARodriguez@saludcapital.gov.co>

**Asunto:** Ficha Tecnica Mto UPS

Buenos días

Envío las fichas técnicas para tu revisión, para enviarlas posteriormente a Sara para salir a cotizar.

*Quedo atenta a cualquier inquietud y/o sugerencia.*

*Cordialmente,*



*Estefanía Alzate Giraldo*

*Ingeniera Electricista*

*Subdirección de Bienes y Servicios - SDS*

*Teléfono: (571) 364 9090 Ext. 9695*

*E-mail: [e1alzate@saludcapital.gov.co](mailto:e1alzate@saludcapital.gov.co)*