UNIPAZ
Instituto Universitario de la Paz

FICHA TÉCNICA

OBJETO: ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No. 01 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No 050-2025 QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUR TECNOLÓGICA COMPRA E INSTALACION DE UPS Y REPOSICION DEL BANCO DE BATERIAS QUE SOPORTA EL SISTEMA REGULADO SEGUNDO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO QUE APOYAN LOS PROCESOS MISIONAL DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ.

Especificaciones técnicas requeridas:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
UPS Línea: ONLINE Modelo: WINNER 2KVA Con botón de encendido/apagado: Sí Con indicador LED: Sí Peso: 16.2kg Dimensiones: 220 x 146 x 397 mm Potencia pico: 2000VA Potencia nominal: 1600W Voltaje de entrada: 120VAC Voltaje de salida: 110/115/120/127VAC Denominación de voltaje: Monofásica	3

Elaboro,

SUGEY SUAREZ VELÁSQUEZ
Directora Centro de Información
Supervisora Contrato 050-2025

atencionalciudadano@unipaz.edu.co
Página Web: www.unipaz.edu.co
Teléfono: PBX (607) 611 8210
Redes: @unipaznoticias

Decreto Ordenanzal 0331 de 1987 Gobernación de Santander
Cod. SNIES 2207 Vigilada Min Educación NIT. 800-024-581-3
Centro de Invest. Santa Lucía, km 14 vía Bucaramanga
Barrancabermeja, Santander, Colombia