ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 11/12/2024	Hora: 2:00pm	Área/Unidad operativa: COMEDOR CUNDINAMARCA	Localidad: Puente Aranda
Inspección realizada por: NATALY VANEGAS		Nombre responsable unidad: VIVIANA LOPEZ MENDEZ	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																				AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor					
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Entrada de cocina	12	25	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		X				NINGUNA
2	Salon Comedor	12	25	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		X				NINGUNA
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Firma responsable inspección
Apoyo a la Supervisión

Firma responsable unidad operativa
Responsable del Servicio

Escaneado con CamScanner