ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES	Código: FOR-TH-006 Versión: 0 Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 13/02/2025	Hora: 2:00pm	Área/Unidad operativa: COMEDOR CUNDINAMARCA	Localidad: Puente Aranda
Inspección realizada por: ESPERANZA CASALLAS BAUTISTA		Nombre responsable unidad: VIVIANA LOPEZ MENDEZ	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	Entrada de cocina	12	25	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		X				NINGUNA
2	Salon Comedor	12	25	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		X				NINGUNA
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Esperanza Casallas Pc Apoyo Supervisión SDIS -

Firma responsable inspección

Apoyo a la Supervisión

Firma responsable unidad operativa

Responsable del Servicio

Powered by CamScanner