ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: FOR-TH-006
Versión: 0
Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016
Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 10 Octubre 2024	Hora: 13:56	Área/Unidad operativa: VEINTE DE JULIO	Localidad: SAN CRISTOBAL
Inspección realizada por: Andrea Carolina Lozano Ruiz		Nombre responsable unidad: SANDRA MILENA RODRIGUEZ GOMEZ	

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor						
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
1	PASILLO BAÑO	11	2024	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				Los extintores se encuentran próximos a vencer, prestar atención al manómetro del extintor del pasillo de la cocina.
2	PASILLO INGRESO COCINA	11	2024	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
3	SALON COMEDOR	11	2024	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												

Andrea Carolina Lozano Ruiz

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Powered by CamScanner