LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTES, ALIMENTOS Y AGUAS

¡ Su salud en buenas manos en un mundo de servicios !

INFORME DE ENSAYO
03045688

Identificación 03045688 **Telefono** 7226409 / 3104061137 **Direccion** PANDIACO

Cliente SERVINARINO EU

Doc./Nit. 900221500-4

Convenio SERVINARIÑO -SENA

Tipo Muestra AGUA TRATADA

Tomada Por VICTOR TENGANAN

LOTE

Fecha Vencimiento

Fecha Ingreso Orden 2025-06-18 10:27:36

Fecha Toma Muestra 2025-06-18 HORA 10:00 AM

Punto Toma Muestra GRIFO

Fecha Recepción Muestra 18/06/2025

Fecha Impresión 2025-07-04 09:54:37.

Observaciones : AREA DE PREPÁRACION DE ALIMENTOS

RESULTADOS

ANALISIS FISICOQUIMICO

COLOR APARENTE.....:	**5**	UPC
METODO: FOTOMETRICO		
SM 2120 C. Ed. 24		
VALORES DE REFERENCIA		
<15 Res. 2115/07 y Res. 12186/91		
ALCALINIDAD.....:	**<20**	mg/L CaCO3
METODO: TITULOMETRICO		
SM 2320B Ed. 24		
VALORES ADMISIBLES		
<200 Res. 2115/07		
CLORUROS.....:	**10.5**	mg/L Cl-
METODO: TITULOMETRICO		
SM 4500CL-B Ed. 24		
VALORES DE REFERENCIA		
<250 Res. 2115/07 y Res. 12186/91		
CLORO RESIDUAL.....:	**1.16**	mg/L Cl2 libre
METODO: 4500-CL G Ed. 2012		
FOTOMETRICO		
VALORES DE REFERENCIA		
0.3 - 2.0 Res. 2115/07		
0.5 - 1.0 Res. 12186/91		

* El resultado es valido unicamente para las muestras analizadas. * ** Para verificar la conformidad del resultado, ver los limites admisibles segun norma. **

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTES, ALIMENTOS Y AGUAS

¡ Su salud en buenas manos en un mundo de servicios !

INFORME DE ENSAYO
03045688

Identificación 03045688 **Telefono** 7226409 / 3104061137 **Direccion** PANDIACO

Cliente SERVINARINO EU

Doc./Nit. 900221500-4

Convenio SERVINARIÑO -SENA

Tipo Muestra AGUA TRATADA

Tomada Por VICTOR TENGANAN

LOTE

Fecha Vencimiento

Fecha Ingreso Orden 2025-06-18 10:27:36

Fecha Toma Muestra 2025-06-18 HORA 10:00 AM

Punto Toma Muestra GRIFO

Fecha Recepción Muestra 18/06/2025

Fecha Impresión 2025-07-04 09:54:37.

Observaciones : AREA DE PREPÁRACION DE ALIMENTOS

RESULTADOS

ANALISIS FISICOQUIMICO

CONDUCTIVIDAD.....:	**71.4**	uSiemens/cm

METODO: ELECTROMETRICO
SM 2510B Ed. 24
VALORES DE REFERENCIA
<1000 Res. 2115/07

HIERRO.....:	**0.04**	mg/L Fe

METODO: FOTOMETRICO
SM 3500-FeB. Ed. 24
VALORES DE REFERENCIA:
<0.3 Res. 2115/07 y Res. 12186/91

NITRITOS.....:	**<0.01**	mg/L NO2-

METODO: FOTOMETRICO
SM 4500-NO2-B. Ed. 24
VALORES DE REFERENCIA
<0.1 Res. 2115 y Res. 12186/91

pH.....:	**6.95**	Unidades de pl

METODO: POTENCIOMETRICO
NTC 3651:2012
VALORES DE REFERENCIA:
6.5 - 9.0 Res. 2115/07 y Res. 12186/91

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTES, ALIMENTOS Y AGUAS

¡ Su salud en buenas manos en un mundo de servicios !

INFORME DE ENSAYO
03045688

Identificación 03045688 **Telefono** 7226409 / 3104061137 **Direccion** PANDIACO

Cliente SERVINARINO EU

Doc./Nit. 900221500-4

Convenio SERVINARIÑO -SENA

Tipo Muestra AGUA TRATADA

Tomada Por VICTOR TENGANAN

LOTE

Fecha Vencimiento

Fecha Ingreso Orden 2025-06-18 10:27:36

Fecha Toma Muestra 2025-06-18 HORA 10:00 AM

Punto Toma Muestra GRIFO

Fecha Recepción Muestra 18/06/2025

Fecha Impresión 2025-07-04 09:54:37.

Observaciones : AREA DE PREPÁRACION DE ALIMENTOS

RESULTADOS

ANALISIS FISICOQUIMICO

SULFATOS.....:	**<2**	mg/L SO4-2

METODO: FOTOMETRICO

SM 4500 SO4E Ed. 24

VALORES DE REFERENCIA

<250 Res. 2115/07 y Res. 12186/91

TURBIDEZ.....:	**<0.02**	NTU

METODO: NEFELOMETRICO

SM 2130B. Ed. 24

VALORES DE REFERENCIA:

<2.0 Res. 2115/07 y Res. 12186/91

JUAN DAVID PABÓN BURBANO
DIRECTOR TECNICO
2025-06-26 11:10:55

MICROBIOLOGIA

Coliformes totales.....:	**0**
Por:	**100 mL**
Método:	**Sustrato definido**
Técnica:	**NMP/100ml**
Valor de Referencia.....:	**0**
Normatividad:	**1)Resolución 2115/07**

Teléfonos: 7364677 - 7364851 Cels: 3006171722 - 3106452411 - E-mail : atencionalusuarioldv@gmail.com- labovalle@hotmail.com
Calle 21 No.30 - 29 B/ Las Cuadras

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTES, ALIMENTOS Y AGUAS

¡ Su salud en buenas manos en un mundo de servicios !

INFORME DE ENSAYO
03045688

Identificación 03045688 **Telefono** 7226409 / 3104061137 **Direccion** PANDIACO

Cliente SERVINARINO EU

Doc./Nit. 900221500-4

Convenio SERVINARIÑO -SENA

Tipo Muestra AGUA TRATADA

Tomada Por VICTOR TENGANAN

LOTE

Fecha Vencimiento

Fecha Ingreso Orden 2025-06-18 10:27:36

Fecha Toma Muestra 2025-06-18 HORA 10:00 AM

Punto Toma Muestra GRIFO

Fecha Recepción Muestra 18/06/2025

Fecha Impresión 2025-07-04 09:54:37.

Observaciones : AREA DE PREPÁRACION DE ALIMENTOS

RESULTADOS

MICROBIOLOGIA

Eschericha coli.....:	**0**	
Por..:	**100 mL**	
Metodo:	**Sustrato definido**	
Técnica:	**NMP/100ml**	
Valor de Referencia:	**0**	
Normatividad:	**1)Resolución 2115/07**	

LINA VALLEJOS
BACTERIOLOGA
2025-06-20 10:07:59

DUREZA TOTAL.....:	**20**	mg/L CaCO3

METODO: TITULOMETRICO
SM 2340C Ed. 24
VALORES DE REFERENCIA:
<300 Res. 2115/07 y Res. 12186/91

JUAN DAVID PABÓN BURBANO
DIRECTOR TECNICO
2025-06-26 11:10:27