GAS UNIÓN® MÁS ENERGÍA ESP S.A.S.

# ENTREGA PRODUCTO AL CLIENTE

CÓDIGO: FO - OP 002
REVISIÓN: 01
PÁGINA: GU 1 de 1
FECHA: 03/10/2022

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

6126

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 26/12/24 | | HORA DE LLEGADA |
| Municipio: | Plandes | | 6:00 am |
| Nombre del Cliente: | Base aerea Plandes | | |
| C.C: 1.072920377 | NIT: | | |
| Número de contacto cliente: | Cardenas Sanchez Jesus Esteban | | HORA DE SALIDA |
| Dirección del Establecimiento: | Rancho Plandes | | 6:20 am |
| No. Tanque: GV. | Capacidad: 120 GL | | |

## PREOPERACIONAL DE LLENADO

Nivel del tanque: 80 l. Presión del tanque: 60 Psi

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

☒ Válvula de llenado ☒ Manómetro ☒ Válvula Rellef ☒ Válvula Suministro

Se verificó cierre de válvula de suministro, al igual que las fuentes de ignición (Estufas, calderas, equipos eléctricos)

☐ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

Se socializa los riesgos y peligros, así como el procedimiento seguro de trasvase.

☐ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

## ENTREGA DEL PRODUCTO

| ITEM | CAPACIDAD GL | CANTIDAD KG |
|---|---|---|
| 1 | 120 GL | 180.1 KG |
| | | |
| | | |
| | | |

Nombre del Conductor: Jhon daya Placa del Vehículo: WZL 17F

## INSPECCIÓN POS SUMINISTRO

Verificación de fugas con agua jabonosa en:

☒ Válvula de llenado ☒ Manómetro ☒ Válvula Rellef ☒ Válvula Suministro

Se deja válvula de suministro cerrada.

☒ Sí ☐ No ¿Porqué? _____

Se cuenta con extintor para incendio: ☒ Sí ☐ No

Fecha de vencimiento: Septiembre 2025 Presión Manómetro: 150

Estado del extintor: ☒ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

**OBSERVACIONES:**

VALOR PAGO DE FACTURA: ☐ CONTADO ☒ CRÉDITO

| Nombre y firma de quien recibe: | Firma de quien entrega: |
|---|---|
| C.C: Jesus Sanchez 1072920377 | Jhon daya |

Impreso por: LEGRACIÉ PERSONALIZA Nit: 1.110.570.110-7 No Responsable de Iva Cel: 321 347 2844 Ibagué

*Este documento es propiedad intelectual de GAS UNIÓN ESP S.A.S, se prohibe su reproducción total o parcial sin la autorización escrita de la Gerencia General de la empresa. CONTACTO: 313 410 1720 - 311 653 4210.*