CERTIFICACION DE ANALISIS DE AGUA POTABLE (H2O) Decreto 1575 Resolución 2115 de 2007			HIDROAMBIENTAL S.A.S. Ingeniería y Laboratorio de Aguas
código: F-CC-01	VERSION: 01	FECHA: 02/10/2022	

ANALISIS ORGANOLEPTICO			
CONTROL	**ESPECIFICACION**	**METODO**	**RESULTADO**
Color	Incoloro ≤ 15 UPC	Visual	5 - 5
Olor	Incoloro	Sensorial	NO rechazable
Sabor	Insaboro	Sensorial	NO rechazable
Aspecto-turbidez	Traslucido y libre de material particulado ≤ 2 UNT	Visual	0,28 – 0,81
ANALISIS MICROBIOLOGICO			
Coliformes Totales	0 U.F.C/100 cm^3	Siembra Recuento Total	0 - 0
Prueba cualitativa coliformes	Negativa	Siembra Recuento Total	0 - 0
Mesófilos	Máx. 100 U.F.C. /100 cm^3	Siembra Recuento Total	0 - 0
ANALISIS FISICOQUIMICO			
Densidad	1,00 g/ml	Picnómetro	1
Cloro Residual	0,3-2,0 mg/L-ppm	Colorimetría con DPD	1,40 – 2,00
Conductividad	No más de 1000 µs/cm	Conductivimetro	169 - 289
PH	6,5-9,0	pH metro/Tirillas	6,7 – 7,5

OBSERVACIONES: El DEPARTAMENTO NACIONAL DE CONTROL DE PLAGAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL TOMARON LAS MUESTRAS DE AGUA POTABLE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Nit: 901.362.265-6 Teléfono: 3103465279 Correo electrónico: dtnacionaldecontroldeplagas@gmail.com Dirección: Calle 3 N° 70-83

Analista: Ing. Gustavo de Jesús Tous Herazo jefe Dpto. Laboratorio de Calidad de Agua	**N° Lote Interno:** 00103C / Calle 13 No. 8A-89 MINISTERIO DE JUSTICIA
Fecha de análisis: 29-07-2025	**Fecha de aprobación:** 30-07-2025

Cordialmente,

Gustavo de Jesus Tous Herazo
Jefe Dpto. Laboratorio de Calidad de Agua

IDEAM LABORATORIO AUTORIZADO Resolución 0071 de 2023

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Resolución No. 0000[illegible]598 de 2025