


ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS

Señores
Subdirector Centro De Comercio Y Servicios
REGIONAL BOLIVAR


PROCESO: MC-BLV-CCS-0028-2025

El proponente deberá presentar certificado suscrito por el representante legal o su apoderado debidamente facultado, o por la persona natural, mediante el cual se compromete a entregar los bienes y servicios cotizados en las mismas condiciones solicitadas por la entidad, para ello deberá aportar documento que contenga lo anterior y las especificaciones técnicas requeridas por la entidad en el numeral de especificaciones técnicas del presente proceso, así:


ITEM	CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE UNSPSC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DENOMINACIÓN GENERAL DEL BIEN O SERVICIO	DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
2	72101517	0,6	M2	Mantenimiento de latonería, Lijado general y suministro e aplicación de pintura de altas temperaturas anticorrosiva, base y pintura de acabado final en el motor de combustión. Color amarillo	Mantenimiento de latonería, Lijado general y suministro e aplicación de pintura de altas temperaturas anticorrosiva, base y pintura de acabado final en el motor de combustión. Color amarillo
3	72101517	0,6	M2	Mantenimiento de latonería, Lijado general y suministro e aplicación de pintura	Mantenimiento de latonería, Lijado general y suministro e aplicación de pintura



				anticorrosiva, pintura base y pintura de acabado final en el tanque de combustible. Color negro	anticorrosiva, pintura base y pintura de acabado final en el tanque de combustible. Color negro
5	72101517	5	Gl	suministro y cambio de líquido refrigerante al radiador	suministro y cambio de líquido refrigerante al radiador
6	72101517	1	UNIDAD	suministro y cambio de filtro de aires referencia de la planta	suministro y cambio de filtro de aires referencia de la planta
7	72101517	8	Gl	suministro y cambio de aceite lubricante 20w50	suministro y cambio de aceite lubricante 20w50
8	72101517	1	UNIDAD	suministro y cambio de filtro de aceite lubricante referencia IH4700 HCX9452	suministro y cambio de filtro de aceite lubricante referencia IH4700 HCX9452
9	72101517	2	UNIDAD	suministro de batería 12V C.A (22ºC) 980amp C.C.A (-18ºC) 700amp capacidad de reserva 170min	suministro de batería 12V C.A (22ºC) 980amp C.C.A (-18ºC) 700amp capacidad de reserva 170min
10	72101517	2	UNIDAD	suministro y cambio de filtro de combustible ref. A-588	suministro y cambio de filtro de combustible ref. A-588



12	72101517	1	UNIDAD	Suministro e instalación DSE9255 | Cargador de Batería Compacto de 24 Volt. y 5 Amp.	Suministro e instalación DSE9255 | Cargador de Batería Compacto de 24 Volt. y 5 Amp.
13	72101517	1	UNIDAD	Bomba de transferencia de combustible resistente de 12 voltios, boquilla de apagado automático, filtro de combustible, conexión NPT, manguera de 13 pies, kit de bomba de transferencia Diesel	Bomba de transferencia de combustible resistente de 12 voltios, boquilla de apagado automático, filtro de combustible, conexión NPT, manguera de 13 pies, kit de bomba de transferencia Diesel
14	72101517	7	METROS	Cable batería 70mm2 Negro con aislamiento PVC sección 70 mm unipolar Cable unipolar para baterías flexibles, libre de halógenos, con aislamiento de PVC.	Cable batería 70mm2 Negro con aislamiento PVC sección 70 mm unipolar Cable unipolar para baterías flexibles, libre de halógenos, con aislamiento de PVC.
15	72101517	4	UNIDADES	Conectores Terminales De Batería 2 Pares, M8 X 21mm, Cobre Puro con pad anticorrosión para autos	Conectores Terminales De Batería 2 Pares, M8 X 21mm, Cobre Puro con pad anticorrosión para autos



16	72101517	4	UNIDADES	Terminal Cobre Estañado Corto Para Cable 70mm² 1 Perforación 12 mm	Terminal Cobre Estañado Corto Para Cable 70mm² 1 Perforación 12 mm
17	72101517	1	UNIDADES	Tapa metálica para tanque de combustible rosca fina interna de 2-1/4"	Tapa metálica para tanque de combustible rosca fina interna de 2-1/4"

NOTA: Los insumos o repuestos que requiera la planta eléctrica deben ser originales, no homólogos, n remanufacturados y contar con las garantías técnicas de calidad, de acuerdo a las otorgadas por los fabricantes, distribuidores, ensambladores. Se deben reemplazar los repuestos que no cumplan con las calidades y especificaciones, en un tiempo no mayor de ocho (8) días calendario contados a partir del informe del supervisor del contrato.

Cordialmente,

Iván Sánchez Hueje
Representante Legal
GENPO SAS