DISTRIBUIDORA DIPRO S.A.S.
NIT. 901460690-3

16 de octubre de 2025

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7812148

Señor(es)
SENA REGIONAL CAUCA Centro agropecuario
Bogotá

DIANA KATHERINE GONZALEZ CARDENAS identificada con cedula de ciudadanía No. 1.110.479.601 de Ibagué, en mi calidad de representante legal de DISTRIBUIDORA DIPRO S.A.S, contratista para la ejecución del proceso mínima cuantía No. **CO1.PCCNTR.7812148,** con el objeto: *"CONTRATAR LA RECARGA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS EXTINTORES PARA LAS SEDES DE POPAY¡N Y GUAPI DEL CENTRO AGROPECUARIO SENA REGIONAL CAUCA"* actividades realizadas en el ya mencionado proceso.

Actividad realizada	**Evidencia fotográfica**

1. Se realiza la recolección de:

- 12 – Extintor multipropósito 05 libras
- 39 – Extintor multipropósito 10 libras
- 02 – Extintor multipropósito 20 libras
- 05 – Extintor Satélite 150 Lbs Tipo ABC 150 libras
- 02 – Extintor agua (H2O) 2.5 galones
- 07 Extintor Tipo K (acetato de potasio) 1.5 galones
- 20 – Extintor Dióxido de carbono (CO2) 10 libras
- 01 – Extintor agente AFFF
- 02 – Extintor Dióxido de carbono (CO2) 5 libras



o







En el cual se tuvo en cuenta los elementos de protección requeridos para dicha actividad, tales como, guantes de trabajo, botas de seguridad y dotación requerida para este

Para realizar el proceso de mantenimiento y/o recarga según sea el caso





2. En el momento de realizar la recolección de los elementos extintores para realizar el respectivo servicio de recarga y mantenimiento.
Se dejan a disposición extintores de repuesto en caso de que se presentase alguna situación de emergencia.

3. Por cada uno de los extintores se realiza la inspección debida, para el mantenimiento y recarga los elementos recogidos.





3.1 – Se despresurizan los elementos
3.2 – Se desarman las válvulas, para su respectiva limpieza
3.3 – Se inspecciona el agente extintor
3.4 – Se sella nuevamente el Extintor ya revisado y se agrega el añillo correspondiente al año de la recarga (junio-2025)
3.5 – Se realiza limpieza y remoción de calcomanías anteriores, en cada uno de los cilindros
3.6 – Se realiza la presurización con el agente expulsor
3.7 – Se realiza evaluación hermética para descartar cualquier tipo de fuga.
3.8 – Y por último se adicionan las etiquitas pertinentes con la fecha de recarga (enero-2025) e información del ente encargado de la misma y el pin de seguridad.





Para la recarga y el mantenimiento de los extintores se requirieron los siguientes repuestos:

- 14 - Empaque juego viton ext. Por de 30mm.
- 7 - Manómetro ind. Presión 150 PSI.
- 1 - Manómetro ind Extintor Tipo K (acetato de potasio)
- 1 - Boquilla de expulsión extintor multipropósito de 5 libras.
- 15 - Boquilla de expulsión extintor multipropósito de 10 libras.
- 1 - Boquilla de expulsión extintor multipropósito de 20 libras.
- 1 - Boquilla de expulsión extintor solkaflam de 3.700 gramos.
- 1 - Boquilla de expulsión extintor agua (H2O) de 2.5 galones.
- 1 - Boquilla de expulsión extintor dióxido de carbono (CO2) de 20 libras.
- 1 - Boquilla de expulsión extintor polvo químico (BC) de 10 libras.
- 1 - Boquilla Extintor Solkaflam 3700grms
- 1 - Boquilla Extintor Tipo K (acetato de potasio)
- 1 - Aviso señalización extintor en acrílico (tamaño 20 x 30 cms)
- 1 - Soporte pared extintor de 10, 20 libras y de 2.5 Galones
- 1 - Números en plotter adhesivos dobles (tamaño 2x3 cms).
- 1 - Manguera de expulsión extintor multipropósito 5 libras.
- 1 - Manguera de expulsión extintor multipropósito 10 libras.
- 1 - Manguera de expulsión extintor multipropósito 20 libras.
- 1 - Manguera de expulsión extintor agua (H2O) de 2.5 galones. galones.
- 1 - Tubo sifón plástico válvula 3mm.
- 1 - Cilindros multipropósito de 5 libras.
- 1 - Cilindros multipropósito de 20 libras.
- 1 - Cilindros de agua (H2O) de 2.5 galones.
- 1 - Cilindro dióxido de carbono (CO2) de 10 libras.
- 1 - Cilindro Extintor Solkaflam 3700grms
- 1 - Válvula extintor portátil 30mm.
- 12 - Vástagos.
- 18 - Pintura horneable extintor portátil de 5, 10, 20 libras y 3700 gramos (Incluye calcomanía de identificación del tipo de extintor)

4. **Se realiza entrega de los siguientes elementos extintores ya con su respectivo mantenimiento y recarga:**

    - 12 – Extintor multipropósito 05 libras

- 39 – Extintor multipropósito 10 libras
- 02 – Extintor multipropósito 20 libras
- 05 – Extintor Satélite 150 Lbs Tipo ABC 150 libras
- 02 – Extintor agua (H2O) 2.5 galones
- 07 Extintor Tipo K (acetato de potasio) 1.5 galones
- 20 – Extintor Dióxido de carbono (CO2) 10 libras
- 01 – Extintor agente AFFF
- 02 – Extintor Dióxido de carbono (CO2) 5 libras

5. **Se realiza entrega de los siguientes elementos de señalización y seguridad industrial**


   - 20 - Lámina polímero semirrígido blanco 0.7 mm; material acrilico fotoluminiscente de 150/20 milicandelas (mcd/m2), bajo norma UNE 23035-4 (2003), espesor total de la señalización de 0.8 mm (+/-5%), Auto extinguibles, resistentes a temperaturas superiores a 1.000ºC + Protección exterior UV, de 30 x 20 cm. Diseño señal bajo norma ISO 16069
   - 20 - Cinta PVC autoadhesiva de alto trafico para señalización de zona de extintores, alta visibilidad color roja o amarilla, rollo por 33 metros x 5 cm de ancho, Espesor 1 mm. Resiste la contaminación con sustancias oleosas, humedas o abrasivas. No decolora con el uso.

Se realizo la instalación de cada uno de los elementos en las ubicaciones requeridas, además de dar las recomendaciones necesarias de mantenimiento.

6. Después de realizada la respectiva recarga y entrega de los extintores, se realiza la recolección del material químico residuo de la actividad de la recarga, para realizar el debido proceso con la entidad encargada de darle el manejo adecuado a estos desechos químicos.

Todo lo anteriormente mencionado se realiza bajo supervisión y bajo las especificaciones mencionadas en la invitación pública del contrato No. **CO1.PCCNTR.7812148,** el presente informe se da en Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2025.

Cordialmente,



DIANA KATHERINE GONZALEZ CARDENAS
C.C. 1.110.479.601
DISTRIBUIDORA DIPRO S.A.S
901.460.690-3
TEL: 3143548227
CORREO: yolaboroseguro@gmail.com