DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
788b60fddb94703920559e640a09aace48f5dc99743d2db9369ded8ad63d034beb7c3714284903bf02cfb176df52b30b

Número de Factura: FED-1056
Fecha de Emisión: 05/03/2025
Fecha de Vencimiento: 05/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido: DAFP-MC-001-2025
Fecha de orden de pedido: 14/02/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERÍA, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD S.A.S
Nombre Comercial: INGENIERÍA, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD S.A.S
Nit del Emisor: 901174935
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 2029
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 14 52 81
Teléfono / Móvil: 6019406644
Correo: ingepscorp@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999020
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Carrera 6 N 12-62
Teléfono / Móvil: 6013344080
Correo: dmoros@funcionpublica.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	DAFP1	Prueba hidrostática Extintor CO2 de 5 a 20	94	2,00	$ 88.235,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.529,41	19.00			$ 176.470,59
2	DAFP2	Recarga de extintor polvo químico seco clase abc por tátil de 10 libras	94	25,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.873,95	19.00			$ 315.126,05
3	DAFP3	Recarga de extintor polvo químico seco clase abc por tátil de 20 libras	94	30,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.428,57	19.00			$ 428.571,43
4	DAFP4	Recarga de extintor polvo químico seco clase abc por tátil de 30 libras	94	1,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
5	DAFP5	Recarga de extintor polvo químico seco clase abc rodante de 150 libras	94	1,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.756,30	19.00			$ 109.243,70
6	DAFP6	Recarga de extintor de agua de 2 5 galones	94	5,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.974,79	19.00			$ 63.025,21
7	DAFP7	Manómetro de presión de servicio	94	1,00	$ 2.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 415,13	19.00			$ 2.184,87
8	DAFP8	Válvulas ref m 10	94	1,00	$ 13.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.586,55	19.00			$ 13.613,45
9	DAFP9	Sujetadores plasticos para manguera	94	1,00	$ 2.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 415,13	19.00			$ 2.184,87

Notas Finales

CONTRATO 003-2025 PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA DAFP- MC- 001-2025
Linea de negocio: ESTATAL

Datos Totales

Documento generado el:
05/03/2025 10:56:23
Documento validado por la DIAN:
05/03/2025 10:56:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1127226.89
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1127226.89
IVA		214173.11
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		214173.11
Total neto factura (=)		1341400
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1341400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.127.226,89
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.127.226,89
IVA		214.173,11
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		214.173,11
Total neto factura (=)		1.341.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.341.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764072433420 Rango desde: 1000 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2026-06-06

INGENIERIA, PROTECCION & SEGURIDAD
Web site: www.ingeps.com - E-mail: contacto@ingeps.com – ingepscorp@gmail.com
Dirección: Calle 14 52-81 - Telefax: (601) 9406644 – Móvil: 3183701402
Bogotá – Colombia - Suramérica

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA JURÍDICA (ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

El suscrito José Fredy Páez Cubides, identificado con cédula de ciudadanía Nº 79647368 de, certifico que la sociedad INGENIERIA, PROTECCION Y SEGURIDAD S.A.S., identificada con NIT. 901174935-6, en mi condición de Representante legal de la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; bajo la gravedad de juramento certifico que durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso no tuvimos personal a cargo y, por ende, no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

La presente se expide en Bogotá, el cinco (5) de marzo de 2025

Cordialmente



Ing. JOSE FREDY PAEZ CUBIDES
INGENIERIA, PROTECCION & SEGURIDAD S.A.S.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141124193073

(415)7707212489984(8020) 000014112419307 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 7 4 9 3 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERÍA, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
INGENIERÍA, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD S.A.S	INGEPS.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 14 52 81

42. Correo electrónico ingepscorp@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 9 4 0 6 6 4 4	3 1 8 3 7 0 1 4 0 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 1	2 0 1 8 0 4 2 0	7 0 2 0	2 0 1 8 0 4 0 4	2 0 2 9	4 7 9 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	4 7	4 8	5 2																						

07- Retención en la fuente a título de rent
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 09 - 10 / 17 : 21: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PAEZ CUBIDES JOSE FREDY

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141124193073

(415)7707212489984(8020) **000014112419307 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 7 4 9 3 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 8 0 4 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 4 2 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 9 5 1 0 7 0	
78. Departamento	2 5	
79. Ciudad/Municipio	7 5 8	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 0 4 1 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 8 0 4 2 4		-
2	1 0 1	2 0 2 1 0 1 2 0		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141124193073

(415)7707212489984(8020) **000014112419307 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 7 4 9 3 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 4 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 6 4 7 3 6 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PAEZ	CUBIDES	JOSE	FREDY

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 0 4 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 2 2 3 8 9 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PINILLA	FARFAN	MARIA	EULALIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:16/10/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 901174935	INGENIERIA PROTECCION Y SEGURIDAD SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 14 52 81 Teléfonos: 3183701402

Dirección electrónica: ingepscorp@gmail.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 05/10/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 20/04/2018

Matrícula Mercantil: 02951070 Fecha inicio de Actividades: 20/04/2018 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 2029 - Fabricación de otros productos químicos n.c.p.

Actividad 2: 4321 - Instalaciones eléctricas de la construcción

Actividad 3: 4322 - Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado de la construcción

Actividad 4: 70201 - Actividades de consultoría de gestión

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
05/10/2018	C.C.	79647368	JOSE FREDY PAEZ CUBIDES	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Certificado Bancario

Martes, 11 de febrero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGENIERIA,PROTECCION Y SEGURIDAD S.A.S identificado(a) con NIT 901174935, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	89393628422	2018/05/15	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

INGENIERIA, PROTECCION & SEGURIDAD
Web site: www.ingeps.com - E-mail: contacto@ingeps.com – ingepscorp@gmail.com
Dirección: Calle 14 52-81 - Telefax: (601) 9406644 – Móvil: 3183701402
Bogotá – Colombia - Suramérica

Bogotá, 3 de marzo de 2025

Señores
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP
Bogotá

REFERENCIA: INFORME DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES - CONTRATO 003-2025 - PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA DAFP-MC-001-2025

Respetados Señores:

El 18 de febrero de 2025, se realizó la recolección de los extintores propiedad del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), ubicados en la Carrera 6 # 12-62.

La cantidad total de extintores del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) que recibieron mantenimiento, revisión y/o recarga fue de ochenta y cinco (85), tal como se detalla en la siguiente tabla:

Tipo y Capacidad del Extintor	***Cantidad***
Dióxido de Carbono 10 libras CO2	*1*
Dióxido de Carbono 15 libras CO2	*1*
Químico Seco Multipropósito ABC 10 libras	*19*
Químico Seco Multipropósito ABC 20 libras	*47*
Químico Seco Multipropósito ABC 30 libras	*1*
Químico Seco Multipropósito ABC 150 libras - Satélite	*1*
Agua a Presión 2.5 galones	*9*
Químico Seco Multipropósito ABC 10 libras (Dado de Baja)	*1*

De los ochenta y cinco (85) extintores, quedaron operativos ochenta y cuatro (84).



Web site: www.ingeps.com - E-mail: contacto@ingeps.com – ingepscorp@gmail.com
Dirección: Calle 14 52-81 - Telefax: (601) 9406644 – Móvil: 3183701402
Bogotá – Colombia - Suramérica

Detalle del mantenimiento realizado:

1. ***Extintores Químico Seco Multipropósito ABC 10 libras (20 unidades):***
    - *A diecinueve (19) extintores se les realizó el correspondiente servicio, que incluyó la extracción del agente extintor químico seco multipropósito y su reemplazo por nuevo agente. Además, se realizó el mantenimiento de las válvulas, limpieza y cambio de empaques.*
    - *Se realizó prueba hidrostática a dieciséis (16) cilindros.*
    - *Se cambiaron dos (2) manómetros y un (1) tubo sifón.*
    - ***Recomendaciones:** Pintura de dieciséis (16) cilindros y colocación de cuatro (4) mangueras en equipos que tienen boquillas.*

2. ***Extintor Químico Seco Multipropósito ABC 10 libras (Dado de Baja - 1 unidad):***
    - *Este equipo no tenía presión, aunque el manómetro mostraba presión. Además, el anillo de verificación estaba roto y el cilindro presentaba soldadura epóxica.*
    - *Según la **NFPA 10 (Norma para Extintores Portátiles de Incendios)**, no se permite reparar un cilindro de extintor dañado mediante soldadura. Los cilindros de extintores están diseñados para soportar altas presiones, y cualquier daño en su estructura (abolladuras, grietas o corrosión severa) puede comprometer su integridad. La soldadura puede alterar las propiedades del material y debilitar el cilindro, lo que representa un riesgo significativo de falla catastrófica bajo presión.*



3. ***Extintores Químico Seco Multipropósito ABC 20 libras (52 unidades):***
    - *Se les realizó el correspondiente servicio, que incluyó la extracción del agente extintor químico seco multipropósito y su reemplazo por nuevo agente. Además, se realizó el mantenimiento de las válvulas, limpieza y cambio de empaques.*
    - *Se realizó prueba hidrostática a catorce (14) cilindros.*

- *Se cambió un (1) manómetro que mostraba presión, aunque el equipo ya no la tenía.*



- ***Recomendaciones:** Pintura de catorce (14) cilindros y actualización de dos (2) válvulas por válvulas de nuevo diseño que no permitan el accionamiento accidental.*



4. ***Extintor Químico Seco Multipropósito ABC 30 libras (1 unidad):***
   - *Se le realizó el correspondiente servicio, que incluyó la extracción del agente extintor químico seco multipropósito y su reemplazo por nuevo agente. Además, se realizó el mantenimiento de la válvula, limpieza y cambio de empaques.*
   - *Se realizó prueba hidrostática del cilindro.*
   - ***Recomendación:** Pintura del cilindro.*

5. ***Extintor Químico Seco Multipropósito ABC 150 libras, tipo rodante satélite (1 unidad):***
   - *Se le realizó el correspondiente servicio, que incluyó la extracción del agente extintor químico seco multipropósito y su reemplazo por nuevo agente. Además, se realizó el mantenimiento de la válvula, limpieza y cambio de empaques.*
   - *Se realizó prueba hidrostática del cilindro.*
   - *Este equipo tenía un manómetro de 195 psi, que no es el adecuado para este tipo de extintor, además de estar descalibrado. Se reemplazó por uno adecuado de 240 psi.*



- *No tenía el anillo de verificación en el cuello del cilindro, sino en el acople de la manguera. Fue necesario cambiar el acople entre la válvula y la manguera, ya que presentaba desgaste en los hilos, lo que podría permitir que la manguera se saliera bajo presión, inutilizando el equipo y poniendo en riesgo al operario.*





- ***Recomendación:** Cambiar el soporte giratorio de la llanta delantera en el próximo mantenimiento para mejorar la movilidad del equipo.*

6. ***Extintores de Agua a Presión 2.5 galones (9 unidades):***
   - *Se les realizó el correspondiente servicio, que incluyó la extracción del agente extintor (agua) y su reemplazo por nuevo agente. Además, se realizó el mantenimiento de la válvula, limpieza y cambio de empaques.*

7. ***Extintor de Dióxido de Carbono 10 libras (1 unidad):***
   - *Fecha de fabricación: abril de 1949.*
   - *Fecha de última prueba hidrostática: diciembre de 2022.*
   - *Control de peso: 16.33 kg, que corresponde al indicado en la válvula, lo que confirma que tiene el peso adecuado.*
   - *La manguera está en condiciones adecuadas, avalando prueba de presión y dieléctrica.*



8. ***Extintor de Dióxido de Carbono 15 libras (1 unidad):***
   - *Fecha de fabricación: marzo de 1974.*
   - *Fecha de última prueba hidrostática: diciembre de 2022.*

Web site: www.ingeps.com - E-mail: contacto@ingeps.com – ingepscorp@gmail.com
Dirección: Calle 14 52-81 - Telefax: (601) 9406644 – Móvil: 3183701402
Bogotá – Colombia - Suramérica

- *Control de peso: 18.59 kg, que corresponde al indicado en la válvula, lo que confirma que tiene el peso adecuado.*
- *La manguera está en condiciones no conformes, presenta agrietamiento y ruptura de la capa protectora de caucho.* ***Recomendación:*** *Cambio de la manguera.*





Cordialmente,

Ing. JOSE FREDY PAEZ CUBIDES

INVENTARIO EXTINTORES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD
PERIODO 2025-2026

ITEM	TIPO							FABRICANTE	No CILINDRO	FECHA PH	PROXIMO PH	MANOMETRO (PSI)	DISPOSITIVO DE SALIDA	FECHA DE PRÓXIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
	10 LIBRAS CO2	15 LIBRAS CO2	10 LIBRAS PQS ABC	20 LIBRAS PQS ABC	30 LIBRAS PQS ABC	150 LIBRAS PQS ABC	2,5 GALONES AGUA A PRESIÓN								
1				X				EXPRO	154	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
2				X				EXPRO	393	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
3				X				EXPRO	418	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
4				X				EXPRO	791	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
5				X				EXPRO	229	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
6				X				EXPRO	317	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
7				X				EXPRO	249	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
8				X				EXPRO	60	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
9				X				EXPRO	44	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
10				X				EXPRO	345	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
11				X				EXPRO	353	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
12				X				EXPRO	140	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
13				X				EXPRO	315	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
14				X				EXPRO	929	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
15				X				EXPRO	376	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
16				X				EXPRO	786	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
17				X				EXPRO	590	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
18				X				EXPRO	420	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
19				X				EXPRO	622	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
20				X				EXPRO	NO VISIBLE	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
21				X				EXPRO	377	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
22				X				EXPRO	342	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
23				X				EXPRO	168	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
24				X				EXPRO	119	jul-18	jul-30	195	MANGUERA	feb-26	
25				X				EXPRO	775	jul-18	jul-30	195	MANGUERA	feb-26	
26				X				EXPRO	119	jun-18	jun-30	195	MANGUERA	feb-26	
27				X				EXPRO	874	jul-18	jul-30	195	MANGUERA	feb-26	
28				X				EXPRO	1023	jul-18	jul-30	195	MANGUERA	feb-26	
29				X				EXPRO	522	jun-18	jun-30	195	MANGUERA	feb-26	
30				X				EXPRO	1619	jun-16	jun-28	195	MANGUERA	feb-26	
31				X				EXPRO	532	jun-16	jun-28	195	MANGUERA	feb-26	
32				X				EXPRO	845	jun-16	jun-28	195	MANGUERA	feb-26	
33				X				EXPRO	NO VISIBLE	jun-16	jun-28	195	MANGUERA	feb-26	
34				X				EXPRO	518	jun-16	jun-28	195	MANGUERA	feb-26	
35				X				EXPRO	1595	jun-16	jun-28	195	MANGUERA	feb-26	
36				X				EXPRO	325	jun-16	jun-28	195	MANGUERA	feb-26	
37				X				L	574	feb-25	feb-37	195	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
38				X				DESCONOCIDO	31	feb-25	feb-37	195	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
39				X				L	3967	feb-25	feb-37	195	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
40				X				L	4105	feb-25	feb-37	195	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
41				X				L	4649	feb-25	feb-37	195	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
42				X				INCOLDEXT	13	feb-25	feb-37	195	MANGUERA	feb-26	Se cambio manometro, Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
43				X				DESCONOCIDO	65	feb-25	feb-37	195	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
44				X				DESCONOCIDO	59	feb-25	feb-37	195	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
45				X				DESCONOCIDO	105	feb-25	feb-37	195	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
46				X				DESCONOCIDO	30	feb-25	feb-37	195	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
47				X				DESCONOCIDO	64	feb-25	feb-37	195	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
48				X				L	3926	feb-25	feb-37	195	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
49				X				DESCONOCIDO	97	feb-25	feb-37	195	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro, para actualización cambiar válvula
50				X				DESCONOCIDO	648	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
51				X				EXPRO	NO VISIBLE	ene-23	ene-35	195	MANGUERA	feb-26	
52				X				DESCONOCIDO	SIN NUMERO	feb-25	feb-37	195	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro, para actualización cambiar válvula
53							X	EXPRO	341	ago-21	ago-33	125	MANGUERA	feb-26	
54							X	EXPRO	321	ago-21	ago-33	125	MANGUERA	feb-26	
55							X	EXPRO	315	ago-21	ago-33	125	MANGUERA	feb-26	
56							X	EXPRO	230	ago-21	ago-33	125	MANGUERA	feb-26	
57							X	EXPRO	313	ago-21	ago-33	125	MANGUERA	feb-26	

INVENTARIO EXTINTORES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

PERIODO 2025-2026

58							X	EXPRO	302	ago-21	ago-33	125	MANGUERA	feb-26	
59							X	ANV	85	dic-21	dic-33	125	MANGUERA	feb-26	
60							X	ANV	586	dic-21	dic-33	125	MANGUERA	feb-26	
61							X	ANV	585	dic-21	dic-33	125	MANGUERA	feb-26	
62					X			DESCONOCIDO	SIN NUMERO	feb-25	feb-37	195	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
63			X					PRODESEG	NO VISIBLE	feb-25	feb-37	150	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
64			X					UPS	23780	feb-25	feb-37	150	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
65			X					ARANI	SIN NUMERO	feb-25	feb-37	150	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
66			X					DESCONOCIDO	159	feb-25	feb-37	150	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
67			X					DESCONOCIDO	47	feb-25	feb-37	150	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
68			X					DESCONOCIDO	SIN NUMERO	feb-25	feb-37	150	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
69			X					IR	27	feb-25	feb-37	150	BOQUILLA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
70			X					DESCONOCIDO	SIN NUMERO	feb-25	feb-37	150	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
71			X					R	783	feb-25	feb-37	150	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
72			X					EXPRO	2761	jul-17	jul-29	150	BOQUILLA	feb-26	
73			X					DESCONOCIDO	SIN NUMERO	feb-25	feb-37	150	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
74			X					L	374	dic-21	dic-33	150	BOQUILLA	feb-26	
75			X					L	11118	feb-25	feb-37	150	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
76			X					J	18242	feb-25	feb-37	150	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
77			X					DESCONOCIDO	SIN NUMERO	nov-21	nov-33	150	BOQUILLA	feb-26	
78			X					DESCONOCIDO	SIN NUMERO	feb-25	feb-37	150	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
79			X					DESCONOCIDO	SIN NUMERO	feb-25	feb-37	150	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
80			X					DESCONOCIDO	SIN NUMERO	feb-25	feb-37	150	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
81			X					DESCONOCIDO	SIN NUMERO	feb-25	feb-37	150	MANGUERA	feb-26	Se recomienda en el proximo mantenimiento pintar cilindro
82			DADO DE BAJA					DESCONOCIDO	SIN NUMERO		feb-25	150	BOQUILLA		DADO DE BAJA
83						X		DESCONOCIDO	NO VISIBLE	feb-25	feb-37	240	MANGUERA	feb-26	Se cambio manómetro dañado de 195 psi a 240 psi, el acople que une manguera y válvula fue necesario fabricarlo y cambiarlo, en el próximo mantenimiento cambiar soporte giratorio de la rueda delantera
84	X							DESCONOCIDO FABRICADO ABRIL 1949	61800	dic-22	dic-27	NO APLICA	CONJUNTO CORNETA - MANGUERA	feb-26	
85		X						DESCONOCIDO FABRICADO MARZO 1974	172491	dic-22	dic-27	NO APLICA	CONJUNTO CORNETA - MANGUERA	feb-26	CAMBIAR CONJUNTO CORNETA MANGUERA POR DAÑO
TOTAL	**1**	**1**	**19**	**52**	**1**	**1**	**9**								