CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 15 de noviembre de 2022

Ingeniero
Jorge Alberto Flores Romero
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CRT PROGRESA
consorciocrtprogresa@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: Descuento concreto con observación.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

De acuerdo con el seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra, **construcción de pavimento en concreto rígido de vías de tercer orden en el corregimiento Martínez, barrio Chuchurubi y la vía que comunica el casco urbano de Cereté con la vereda el Quemado, en el corregimiento del retiro de los indios, en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba.**

Nos permitimos realizar las siguientes observaciones: **tramo Martínez**

En repetidas oportunidades se le a comunicado al CONTRATISTA CRT PROGRESA, mediante oficios, apremios, requerimientos y en comités de obra, dar solución y reparación física de ciertas placas de concreto en el pavimento del corregimiento de Martinez, que han presentado problemas como es el caso de empoza miento de aguas lluvias, grietas, y daños por animales.

Anexo registro fotográfico:

CONSORCIO ACI-3B




Aguas empozadas (K0+500 a K0+590)



Daño en placas por paso de animales (K0+820 a K0+860), 6 placas.

CONSORCIO ACI-3B



Placas figuradas (K0+940 a K1+000), 10 placas.

Debido a la falta de interés por el contratista de dar respuesta y solucionar lo mas antes posible a los problemas presentados en el pavimento, se le informa al contratista que todo concreto en observación, como son los siguientes;

1. Concreto del K0+000 al K0+040
2. Concreto del K0+410 al K0+500
3. Concreto del K0+500 al K0+590
4. Concreto del K0+820 al K0+860
5. Concreto del K0+940 al K1+000

Serán descontados de la próxima acta parcial N°3, y no serán tomadas en cantidades de obra hasta que no este aprobado a satisfacción de esta interventoria.

Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 5
Anexo:
Nombre anexos:

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
15/11/2022 6:01:47 p. m.