Juan Guillermo Gamba Hincapie

De: Rafael Hernan Rivera Caballero
Enviado el: lunes, 29 de julio de 2024 5:08 p. m.
Para: Juan Guillermo Gamba Hincapie; David Santiago Fernández; 'Juan Lancheros'; Gerencia
CC: Alexandra Tarazona Carreño; Johuztower Garcia Perea; Diana Carolina Lopez Avendaño
Asunto: Re: OS5 - Cambio Baterías planta eléctrica

Buenas tardes Ingeniero Lancheros, favor incluir las especificaciones de las dos baterías que se van a adquirir con base en las especificaciones del fabricante del motor Diesel 6BT Cummins. Lo anterior para garantizar que la demanda de corriente continua en el arranque corresponda con la ofrecida por las nuevas baterías. Actualmente se tienen conectadas dos baterías en serie de 12 VDC de 850 Amps, pero sería bueno comparar las nuevas con las que exige el fabricante en cuanto a número de ciclos de carga, CCA, CAO, CA22 y demás especificaciones.

Cordial saludo.

From: Juan Guillermo Gamba Hincapie <jgamba@Minsalud.gov.co>
Sent: Monday, July 29, 2024 4:50:51 PM
To: David Santiago Fernández; 'Juan Lancheros'; Gerencia
Cc: Alexandra Tarazona Carreño; Rafael Hernan Rivera Caballero; Johuztower Garcia Perea
Subject: OS5 - Cambio Baterías planta eléctrica

Buenas tardes,

De acuerdo con el correo que antecede, anexo Orden de Servicio No. 5, el cual se podrá pagar mediante la bosa de repuestos.

Atentamente,

Arq. Juan Guillermo Gamba Hincapié
Profesional Especializado
Subdirección de Gestión de Operaciones
Tel: 330 5000 Ext. 6019
Cra. 13 No. 32-76, Bogotá D.C.
www.minsalud.gov.co

De: Johuztower Garcia Perea
Enviado el: lunes, 29 de julio de 2024 4:44 p. m.
Para: Juan Guillermo Gamba Hincapie <jgamba@Minsalud.gov.co>
CC: Alexandra Tarazona Carreño <atarazona@Minsalud.gov.co>; Rafael Hernan Rivera Caballero <rrivera@Minsalud.gov.co>
Asunto: Cambio Baterías planta eléctrica

Buenas tardes

Apreciado arquitecto Juan Guillermo, según informe presentado el día 19 de julio por parte del contratista 1226-2024 se recomienda realizar el cambio de las baterías de la planta eléctrica ubicada en la bodega de zona franca por tiempo de vida útil y uso.
Además también cambiar la clavija de la planta y el tomacorriente a donde se conecta.

Con gusto atenderé a sus inquietudes

Cordialmente,

Johuztower García Perea
contratista
Subdirección Gestión de Operaciones
Grupo Administración Bienes y Recursos Físicos
jgarciap@minsalud.gov.co
Tel: 601 3305000 Ext. 1431
Carrera 106 No. 15ª-25 Bodega 80 Manzana 14 zona franca. Bogotá D.
www.minsalud.gov.co