TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: **SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL**

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
15	08	2025

SERVICIO No: 150-2025
OFICINA: SIERRA MORENA
CÓDIGO No.: 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	✓
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS YORKING	YDY 5053

SERIE: YN 19010100040

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO: 336

TIPO DE MONTAJE: ESTACIONARIO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA: OK
CARGADOR DE BATERÍA: OK

VOLTAJE

R-S	219
R-T	220
TS	219
R-N	126
S-N	127
T-N	126
KVA	
KW	36

AMPERAJE

R	17
S	20
T	21
FRECUENCIA	61 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	4 Gal
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA (OK), REVISION Y VERIFICACION DE FLUIDOS (OK), REVISION DE VOLTAJE Y AMPERAJE EN BATERIA CARGADOR Y GENERADOR (OK), SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON Y SIN CARGA (OK)

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre John Jairo Vargas Díaz	**Nombre** Milly Rodriguez
Cédula 79765 233	**Cédula** 52.877.556
Cargo TECNICO	**Cargo** Psicosocial
Teléfono 3174378383	**Teléfono** 3007505460
Firma	**Firma**