TECNIELÉCTRICOS

CONTRATO No. 9048 - 2024

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL INTEGRACIÓN SOCIAL

ATENCIÓN DE SERVICIO

D	M	A
14	08	2025

SERVICIO No 145-2025
OFICINA C. Crecer Calandaima
CÓDIGO No. 12120

SOLICITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [/] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	/
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	/
GASOLINA	

MARCA	MODELO
POWER BINK	
MODASA	
FG WILSON	
KIPOR	
HYUNDAI	
SDMO	
CUMNIS ONAN	L5C12553G
KHOLER	
OTROS	

SERIE

PLACAS

HORAS DE TRABAJO

TIPO DE MONTAJE

ESTACIONARIO	ok
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	
CARGADOR DE BATERÍA	

VOLTAJE

R-S	209
R-T	209
TS	209
R-N	121
S-N	120
T-N	121
KVA	125
KW	100

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	60

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELÉCTRICA

ACEITE	
BATERÍA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
REFRIGERANTE	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

Se realiza revision general, Verificando q no se presenten fugas de Combustible, aceite, refrigerante todo ok. Se verifica carga de Voltaje en baterias ok la revision electromecanica no presenta novedades equipo operando ok. Se realizan Pruebas con Carga y sin carga, operando bien sin novedad.

ORDEN DE SERVICIO PLANTA ELÉCTRICA

DATOS DEL TÉCNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre EDUTH JARAMILLO	**Nombre** Angie Milena Triana Gutierrez
Cédula 80052387	**Cédula** 1022398841
Cargo tecnico	**Cargo** Apoyo administrativo
Teléfono 3176993394	**Teléfono** 3202046814
Firma EDUTH JARAMILLO	**Firma** Angie Triana